Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	149,87	149,87	0,00	72,45	48,59	23,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
24.12.16	24,00	-	154,75	154,75	0,00	71,54	48,38	23,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
25.12.16	24,00	-	154,51	154,51	0,00	71,17	48,24	22,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
26.12.16	24,00	-	154,38	154,38	0,00	71,19	48,11	23,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
27.12.16	24,00	-	153,82	153,82	0,00	70,80	47,93	22,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
28.12.16	24,00	-	152,11	152,11	0,00	71,33	47,32	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
29.12.16	24,00	-	153,17	153,17	0,00	71,58	47,45	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
30.12.16	24,00	-	154,82	154,82	0,00	71,94	48,15	23,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
31.12.16	24,00	-	154,46	154,46	0,00	71,22	48,35	22,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
01.01.17	24,00	-	153,88	153,88	0,00	72,21	48,81	23,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
02.01.17	24,00	-	151,99	151,99	0,00	74,98	49,40	25,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
03.01.17	24,00	-	149,79	149,79	0,00	80,43	51,04	29,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
04.01.17	24,00	-	146,41	146,41	0,00	86,28	51,68	34,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
05.01.17	24,00	-	144,74	144,74	0,00	90,52	52,02	38,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
06.01.17	24,00	-	144,79	144,79	0,00	91,91	51,76	40,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,82
07.01.17	24,00	-	142,37	142,37	0,00	91,51	50,78	40,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,81
08.01.17	24,00	-	144,26	144,26	0,00	91,98	51,95	40,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
09.01.17	23,00	-	145,11	145,11	0,00	92,44	54,73	37,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
10.01.17	24,00	-	154,01	154,01	0,00	92,30	56,50	35,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
11.01.17	24,00	-	153,53	153,53	0,00	92,26	56,51	35,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
12.01.17	24,00	-	154,19	154,19	0,00	91,38	56,36	35,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,41
13.01.17	24,00	-	153,45	153,45	0,00	91,34	56,67	34,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
14.01.17	24,00	-	153,21	153,21	0,00	89,91	56,50	33,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
15.01.17	24,00	-	152,64	152,64	0,00	88,13	55,78	32,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
16.01.17	24,00	-	151,24	151,24	0,00	87,94	55,53	32,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
17.01.17	24,00	-	146,76	146,76	0,00	87,19	54,14	33,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
18.01.17	24,00	-	147,76	147,76	0,00	87,55	54,30	33,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
19.01.17	24,00	-	149,82	149,82	0,00	86,75	54,88	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
20.01.17	24,00	-	149,24	149,24	0,00	84,92	56,08	28,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
21.01.17	24,00	-	163,44	163,44	0,00	85,30	58,63	26,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
22.01.17	24,00		154,17	154,17	0,00	85,66	56,53	29,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
Среднее	23,97	-	151,25	151,25	-	82,78	52,36	30,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,59
Итого	743,00		4688,69	4688,69	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	142,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	74514,07	74520,87	-	-	-	-	1859,78	-	
	22.01.17 02:00	79058,07	79064,87	-	-	-	-	1997,84	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» янв 2017 г.