Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	55,63	55,10	0,53	73,17	53,01	20,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
24.12.16	24,00	-	43,79	43,01	0,78	73,50	52,31	21,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
25.12.16	24,00	-	51,27	50,43	0,84	72,82	52,07	20,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
26.12.16	24,00	-	46,51	45,65	0,86	73,03	52,14	20,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,02
27.12.16	24,00	-	52,19	51,28	0,91	72,76	51,86	20,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
28.12.16	24,00	-	57,02	55,79	1,23	73,05	51,10	21,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
29.12.16	24,00	-	76,24	74,82	1,42	73,55	51,70	21,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
30.12.16	24,00	-	75,29	73,85	1,44	73,15	51,84	21,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
31.12.16	24,00	-	73,36	71,93	1,43	72,41	51,89	20,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
01.01.17	24,00	-	131,36	127,86	3,50	73,82	52,54	21,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
02.01.17	24,00	-	129,43	125,94	3,49	76,86	53,63	23,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
03.01.17	24,00	-	127,31	123,66	3,65	82,64	55,31	27,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
04.01.17	24,00	-	125,40	121,49	3,91	88,84	56,77	32,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
05.01.17	24,00	-	108,41	105,11	3,30	92,86	57,54	35,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
06.01.17	24,00	-	80,44	78,34	2,10	94,45	57,25	37,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
07.01.17	24,00	-	78,87	77,54	1,33	93,81	55,90	37,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
08.01.17	24,00	-	85,76	83,78	1,98	94,53	57,44	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
09.01.17	24,00	-	88,10	86,77	1,33	94,85	60,35	34,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
10.01.17	24,00	-	92,07	90,49	1,58	94,57	61,61	32,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
11.01.17	24,00	-	78,63	77,56	1,07	94,61	61,84	32,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
12.01.17	24,00	-	83,27	81,97	1,30	93,40	61,72	31,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
13.01.17	24,00	-	85,37	83,80	1,57	94,02	62,33	31,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
14.01.17	24,00	-	80,58	78,81	1,77	91,71	61,45	30,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
15.01.17	24,00	-	78,25	76,58	1,67	90,34	60,79	29,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
16.01.17	24,00	-	70,47	68,95	1,52	90,01	60,29	29,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
17.01.17	24,00	-	64,65	63,54	1,11	89,47	59,43	30,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
18.01.17	24,00	-	69,87	68,64	1,23	89,82	59,88	29,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
19.01.17	24,00	-	66,28	65,51	0,77	88,20	59,89	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
20.01.17	24,00	-	68,25	67,48	0,77	87,20	59,10	28,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
21.01.17	24,00	-	62,34	61,26	1,08	87,42	59,12	28,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
22.01.17	24,00		65,62	64,75	0,87	87,61	59,37	28,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
Среднее	24,00	-	79,10	77,47	1,62	84,79	56,82	27,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	744,00		2452,03	2401,69	50,34						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.17 10:00	22017,12	21566,63	-	-	-	-	617,23	-	-
	22.01.17 12:00	22094,90	21643,09	-	-	-	-	619,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
24 ЯНВ 2017
«____» _____ г.