Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00		131,20	107,77	23,42	74,25	45,61	28,64	6,10	4,00	3,57	22,84	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	55,07	0,00	1,26			4,83
24.12.16	24,00		137,23	114,34	22,89	73,22	44,79	28,44	6,10	4,00	3,64	22,76	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	-	56,99	0,00	1,30			4,93
25.12.16	24,00		139,60	114,73	24,87	72,79	44,56	28,22	6,10	4,00	3,58	25,33	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	-	58,29	0,00	1,48			5,05
26.12.16	24,00		137,53	114,71	22,82	72,80	44,47	28,33	6,10	4,00	3,60	23,10	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	56,93	0,00	1,31			4,92
27.12.16	24,00		136,61	116,32	20,29	72,41	44,21	28,19	6,10	4,00	3,59	20,64	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	56,36	0,00	1,16			4,75
28.12.16	24,00		139,00	114,69	24,30	73,03	43,86	29,18	6,10	4,00	3,70	24,64	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	57,82	0,00	1,42			5,13
29.12.16	24,00	*	132,42	112,92	19,50	73,28	43,85	29,43	6,10	4,00	3,63	19,84	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	56,86	0,00	1,13			4,76
30.12.16	24,00		140,90	115,19	25,71	73,63	44,36	29,27	6,10	4,00	3,72	26,00	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	59,53	0,00	1,55			5,27
31.12.16	24,00		144,98	110,62	34,35	72,87	44,38	28,50	6,10	4,00	3,60	34,61	0,00	0,00	35,19	0,00	35,19	-	59,72	0,00	2,07			5,66
01.01.17	24,00		137,07	117,41	19,66	73,92	45,01	28,91	6,10	4,00	3,71	19,71	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	58,06	0,00	1,14			4,85
02.01.17	24,00		136,19	116,31	19,89	76,90	45,70	31,20	6,10	4,00	3,99	19,96	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	58,74	0,00	1,17			5,16
03.01.17	24,00		134,57	115,32	19,26	82,64	47,28	35,36	6,10	4,00	4,51	19,16	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	61,14	0,00	1,17			5,68
04.01.17	24,00		134,20	112,51	21,69	88,86	48,45	40,41	6,10	4,00	5,08	21,43	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	65,40	0,00	1,40			6,48
05.01.17	24,00		134,87	111,23	23,64	93,30	49,01	44,29	6,10	4,00	5,53	23,38	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	-	68,90	0,00	1,61			7,14
06.01.17	24,00		135,07	111,32	23,75	94,74	49,11	45,64	6,10	4,00	5,71	23,48	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	69,71	0,00	1,64			7,34
07.01.17	24,00		133,81	110,92	22,89	94,36	48,34	46,02	6,10	4,00	5,71	22,70	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	69,07	0,00	1,57			7,28
08.01.17	24,00		135,29	110,43	24,87	94,72	49,16	45,56	6,10	4,00	5,69	24,70	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24	-	69,07	0,00	1,71			7,40
09.01.17	24,00	*	128,48	107,66	20,81	95,01	51,08	43,93	6,10	4,00	5,28	20,62	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	70,01	0,00	1,44			6,72
10.01.17	24,00		137,07	116,67	20,40	94,79	52,23	42,56	6,10	4,00	5,50	20,09	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	70,31	0,00	1,41			6,91
11.01.17	24,00		137,97	115,13	22,84	94,81	52,30	42,52	6,10	4,00	5,48	22,55	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	70,64	0,00	1,59			7,07
12.01.17	24,00		137,14	115,11	22,03	94,04	51,99	42,06	6,10	4,00	5,41	21,77	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	69,69	0,00	1,52			6,93
13.01.17	24,00		137,26	114,58	22,68	93,75	52,04	41,71	6,10	4,00	5,36	22,39	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	69,50	0,00	1,56			6,92
14.01.17	24,00		136,80	115,12	21,69	92,22	52,03	40,20	6,10	4,00	5,18	21,36	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	68,54	0,00	1,46			6,64
15.01.17	24,00	*	78,42	66,62	11,80	89,07	51,46	37,61	6,10	4,00	2,68	14,80	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	-	59,15	0,00	0,87			3,56
16.01.17	24,00	*	85,67	67,15	18,53	90,05	53,46	36,59	6,10	4,00	2,77	26,06	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	-	51,84	0,00	1,35			4,13
17.01.17	24,00		127,65	98,05	29,60	89,94	50,56	39,38	6,10	4,00	5,11	28,38	0,00	0,00	28,73	0,00	28,73	-	50,26	0,00	1,43			6,53
18.01.17	24,00		127,97	99,03	28,95	90,28	50,84	39,44	6,10	4,00	5,06	28,91	0,00	0,00	29,26	0,00	29,26	-	50,69	0,00	1,47			6,53
19.01.17	24,00		127,95	100,75	27,19	89,34	50,90	38,44	6,10	4,00	4,93	27,32	0,00	0,00	27,66	0,00	27,66	-	50,70	0,00	1,39			6,31
20.01.17	24,00		128,33	98,15	30,18	87,36	50,17	37,19	6,10	4,00	4,78	30,36	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	-	50,02	0,00	1,52			6,30
21.01.17	24,00		128,44	99,24	29,20	87,67	50,17	37,50	6,10	4,00	4,82	29,33	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68	-	50,01	0,00	1,47			6,29
22.01.17	24,00		128,24	99,38	28,86	88,12	50,41	37,71	6,10	4,00	4,84	29,00	-	-	29,35	-	29,35	-	50,24	-	1,46	-	-	6,30
Среднее	24,00	-	131,22	107,72	23,50	84,97	48,44	36,53	6,10	4,00	4,51	23,78	-	-	24,18	-	24,18	-	60,30	-	1,42	-	-	5,93
Итого	744,00		4067,94	3339,38	728,56						139,77	737,23	0,00	0,00	749,71	0,00	749,71	0,00			44,02	0,00	0,00	183,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	99129,34	85007,67	24040,64	0,00	24490,34	0,00	6729,58	1514,00	-
	22.01.17 02:00	103075,31	88253,03	24749,88	0,00	25211,72	0,00	6909,63	1555,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -1,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **749,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.

Отрегулировать температуру