Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	94,18	94,18	0,00	73,18	46,43	26,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
24.12.16	24,00	-	96,75	96,75	0,00	72,49	46,40	26,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
25.12.16	24,00	-	96,99	96,99	0,00	72,10	46,34	25,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
26.12.16	24,00	-	96,85	96,85	0,00	72,03	46,31	25,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
27.12.16	24,00	-	96,97	96,97	0,00	71,62	46,23	25,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
28.12.16	24,00	-	96,86	96,86	0,00	72,31	46,08	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
29.12.16	24,00	-	97,23	97,23	0,00	72,62	46,18	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
30.12.16	24,00	-	97,18	97,18	0,00	72,83	46,65	26,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
31.12.16	24,00	-	96,95	96,95	0,00	72,07	46,60	25,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
01.01.17	24,00	-	97,17	97,17	0,00	73,37	47,14	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
02.01.17	24,00	-	96,95	96,95	0,00	76,39	48,08	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
03.01.17	24,00	-	96,01	96,01	0,00	82,09	49,78	32,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
04.01.17	24,00	-	94,94	94,94	0,00	88,14	51,05	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
05.01.17	24,00	-	94,46	94,46	0,00	92,28	51,77	40,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
06.01.17	24,00	-	94,54	94,54	0,00	93,60	51,82	41,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
07.01.17	24,00	-	93,92	93,92	0,00	93,20	51,02	42,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
08.01.17	24,00	-	94,86	94,86	0,00	93,55	52,10	41,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
09.01.17	24,00	-	97,08	97,08	0,00	93,96	54,08	39,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
10.01.17	24,00	-	97,40	97,40	0,00	93,76	55,08	38,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
11.01.17	24,00	-	97,24	97,24	0,00	93,79	55,12	38,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
12.01.17	24,00	-	96,95	96,95	0,00	92,86	54,89	37,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
13.01.17	24,00	-	96,96	96,96	0,00	92,76	55,05	37,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
14.01.17	24,00	-	96,85	96,85	0,00	91,10	54,68	36,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
15.01.17	24,00	-	44,74	44,94	-0,20	88,60	53,76	34,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
16.01.17	24,00	-	52,16	52,00	0,16	89,07	51,46	37,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
17.01.17	24,00	-	95,98	95,98	0,00	89,04	53,09	35,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
18.01.17	24,00	-	96,52	96,52	0,00	89,33	53,24	36,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
19.01.17	24,00	-	96,70	96,70	0,00	88,24	53,35	34,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
20.01.17	24,00	-	97,01	97,01	0,00	86,52	52,80	33,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
21.01.17	24,00	-	96,95	96,95	0,00	86,63	52,79	33,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
22.01.17	24,00		96,89	96,89	-	87,13	52,98	34,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
Среднее	24,00	-	93,30	93,30	0,00	84,09	50,72	33,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
Итого	744,00		2892,24	2892,28	-0,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	26471,81	26261,33	-	-	-	-	745,84	-	-
	22.01.17 02:00	29271,60	29061,16	-	-	-	-	839,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
24 ЯНВ 2017
« » г.