Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	106,01	106,01	0,00	72,58	47,88	24,70	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
24.12.16	24,00	-	109,43	109,43	0,00	71,73	47,71	24,02	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
25.12.16	24,00	-	109,51	109,51	0,00	71,31	47,64	23,67	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
26.12.16	24,00	-	109,32	109,32	0,00	71,29	47,68	23,61	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
27.12.16	24,00	-	109,47	109,47	0,00	70,90	47,53	23,37	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
28.12.16	24,00	-	109,44	109,44	0,00	71,50	47,43	24,07	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
29.12.16	24,00	-	109,80	109,80	0,00	71,77	47,42	24,35	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
30.12.16	24,00	-	109,77	109,77	0,00	72,11	47,79	24,32	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
31.12.16	24,00	-	109,48	109,48	0,00	71,37	47,68	23,69	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
01.01.17	24,00	-	109,78	109,78	0,00	72,45	48,20	24,25	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
02.01.17	24,00	-	109,55	109,55	0,00	75,36	49,28	26,08	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
03.01.17	24,00	-	108,63	108,63	0,00	80,88	51,11	29,77	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
04.01.17	24,00	-	107,36	107,36	0,00	86,81	52,61	34,20	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
05.01.17	24,00	-	106,87	106,87	0,00	91,01	53,54	37,47	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
06.01.17	24,00	-	106,90	106,90	0,00	92,37	53,61	38,76	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
07.01.17	24,00	-	106,19	106,19	0,00	91,96	52,69	39,27	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
08.01.17	24,00	-	107,13	107,13	0,00	92,39	53,79	38,60	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
09.01.17	24,00	-	109,63	109,63	0,00	92,80	55,63	37,17	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
10.01.17	24,00	-	110,07	110,07	0,00	92,63	56,56	36,07	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
11.01.17	24,00	-	109,96	109,96	0,00	92,66	56,69	35,97	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
12.01.17	24,00	-	109,59	109,59	0,00	91,89	56,33	35,56	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
13.01.17	24,00	-	109,56	109,56	0,00	91,65	56,44	35,21	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
14.01.17	24,00	-	109,36	109,36	0,00	90,15	56,16	33,99	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
15.01.17	24,00	-	54,47	54,67	-0,20	88,09	55,41	32,68	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
16.01.17	24,00	-	54,90	54,86	0,04	88,09	50,90	37,19	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
17.01.17	24,00	-	109,38	109,38	0,00	87,96	54,33	33,63	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
18.01.17	24,00	-	109,85	109,85	0,00	88,31	54,89	33,42	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
19.01.17	24,00	-	109,87	109,87	0,00	87,36	54,81	32,55	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
20.01.17	24,00	-	110,34	110,34	0,00	85,52	54,01	31,51	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
21.01.17	24,00	-	110,32	110,32	0,00	85,80	54,21	31,59	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
22.01.17	24,00		110,18	110,18	-	86,23	54,34	31,88	7,00	5,00	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
Среднее	24,00	-	105,55	105,56	-0,01	83,13	52,07	31,05	7,00	5,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
Итого	744,00		3272,12	3272,28	-0,16						101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	70015,99	70015,96	0,00	-	0,00	-	1756,34	-	-
	22.01.17 02:00	73183,57	73183,70	0,00	-	0,00	-	1858,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта