Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	125,15	126,02	-0,86	74,62	47,08	27,54	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
24.12.16	24,00	-	128,84	129,22	-0,38	74,02	47,01	27,01	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
25.12.16	24,00	-	128,94	128,83	0,11	73,66	46,88	26,78	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
26.12.16	24,00	-	128,92	128,75	0,17	73,59	46,90	26,69	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
27.12.16	24,00	-	128,53	128,30	0,22	73,18	46,59	26,59	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
28.12.16	24,00	-	126,60	126,42	0,18	73,94	46,31	27,63	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
29.12.16	24,00	-	128,13	127,98	0,16	74,19	46,43	27,76	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
30.12.16	24,00	-	130,16	130,00	0,16	74,33	46,98	27,35	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
31.12.16	24,00	-	130,20	129,99	0,21	73,49	46,83	26,66	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
01.01.17	24,00	-	129,28	129,00	0,28	74,86	47,37	27,49	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
02.01.17	24,00	-	127,03	126,80	0,23	78,06	48,28	29,78	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
03.01.17	24,00	-	124,39	124,19	0,20	84,07	49,82	34,25	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
04.01.17	24,00	-	120,99	120,88	0,11	90,52	50,97	39,55	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
05.01.17	24,00	-	119,59	119,43	0,16	94,84	51,48	43,36	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
06.01.17	24,00	-	119,41	119,25	0,16	96,22	51,46	44,76	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
07.01.17	24,00	-	116,79	116,76	0,03	95,87	50,28	45,59	7,00	5,00	5,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,33
08.01.17	24,00	-	119,18	119,04	0,14	96,15	51,36	44,79	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
09.01.17	24,00	-	127,22	126,74	0,47	96,37	53,86	42,51	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
10.01.17	24,00	-	129,64	129,05	0,59	96,06	55,10	40,96	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
11.01.17	24,00	-	129,30	128,63	0,67	96,08	55,26	40,82	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
12.01.17	24,00	-	129,13	128,58	0,56	95,12	55,00	40,12	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
13.01.17	24,00	-	129,18	128,69	0,49	95,02	55,22	39,80	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
14.01.17	24,00	-	128,79	128,30	0,49	93,22	54,84	38,38	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
15.01.17	24,00	-	128,08	127,67	0,42	91,63	54,27	37,36	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
16.01.17	24,00	-	127,52	127,28	0,24	91,39	54,00	37,39	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
17.01.17	24,00	-	125,64	125,34	0,29	90,88	53,30	37,58	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,74
18.01.17	24,00	-	126,56	126,34	0,22	91,17	53,72	37,45	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,75
19.01.17	24,00	-	129,04	128,86	0,17	89,94	53,89	36,05	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
20.01.17	24,00		127,08	126,85	0,23	90,66	53,64	37,03	7,00	5,00	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
21.01.17	24,00		127,08	126,85	0,23	90,66	53,64	37,03	7,00	5,00	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
22.01.17	24,00		127,08	126,85	0,23	90,66	53,64	37,03	7,00	5,00	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
Среднее	24,00	-	126,56	126,35	0,21	86,27	51,01	35,26	7,00	5,00	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
Итого	744,00		3923,45	3916,88	6,57						138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 ЯНВ 2017 г.