Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1400263-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1400263 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | - | 188,01 | 187,04 | 0,98 | 53,87 | 45,47 | 8,40 | 4,04 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,62 |
| 24.12.16 | 24,00 | - | 188,03 | 187,07 | 0,97 | 53,27 | 45,04 | 8,23 | 4,06 | 3,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,59 |
| 25.12.16 | 24,00 | - | 188,13 | 187,15 | 0,99 | 52,69 | 44,61 | 8,08 | 4,06 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,56 |
| 26.12.16 | 24,00 | - | 188,10 | 187,10 | 1,00 | 53,13 | 44,97 | 8,16 | 4,05 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,58 |
| 27.12.16 | 24,00 | - | 188,06 | 187,07 | 0,99 | 52,95 | 44,84 | 8,11 | 4,07 | 3,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,57 |
| 28.12.16 | 24,00 | - | 188,13 | 187,15 | 0,97 | 52,96 | 44,86 | 8,10 | 4,09 | 3,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,57 |
| 29.12.16 | 24,00 | - | 188,04 | 187,08 | 0,95 | 53,37 | 44,92 | 8,45 | 4,10 | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,63 |
| 30.12.16 | 24,00 | - | 188,77 | 186,64 | 2,13 | 53,09 | 44,65 | 8,44 | 4,15 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,69 |
| 31.12.16 | 24,00 | - | 190,86 | 189,75 | 1,11 | 53,11 | 44,77 | 8,34 | 4,11 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,64 |
| 01.01.17 | 24,00 | - | 190,72 | 189,56 | 1,16 | 53,27 | 45,12 | 8,15 | 4,11 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,61 |
| 02.01.17 | 24,00 | - | 190,74 | 189,58 | 1,16 | 53,08 | 44,95 | 8,13 | 4,15 | 4,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,60 |
| 03.01.17 | 24,00 | - | 190,40 | 189,23 | 1,17 | 55,83 | 46,76 | 9,07 | 4,15 | 4,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,78 |
| 04.01.17 | 24,00 | - | 190,00 | 188,84 | 1,16 | 58,79 | 48,65 | 10,14 | 4,30 | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,98 |
| 05.01.17 | 24,00 | - | 189,64 | 188,54 | 1,10 | 61,88 | 50,32 | 11,56 | 4,13 | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,25 |
| 06.01.17 | 24,00 | - | 189,02 | 188,00 | 1,02 | 67,10 | 53,45 | 13,65 | 4,19 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,63 |
| 07.01.17 | 24,00 | - | 188,37 | 187,42 | 0,95 | 69,72 | 55,14 | 14,58 | 4,24 | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,80 |
| 08.01.17 | 24,00 | - | 187,98 | 187,06 | 0,91 | 68,99 | 54,41 | 14,58 | 4,27 | 4,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,79 |
| 09.01.17 | 24,00 | - | 187,79 | 186,91 | 0,88 | 69,62 | 55,11 | 14,51 | 4,18 | 4,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,77 |
| 10.01.17 | 24,00 | - | 187,84 | 187,00 | 0,84 | 68,17 | 54,72 | 13,45 | 4,14 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,57 |
| 11.01.17 | 24,00 | - | 187,99 | 187,14 | 0,84 | 66,21 | 53,73 | 12,48 | 4,25 | 4,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,39 |
| 12.01.17 | 24,00 | - | 189,61 | 188,76 | 0,86 | 65,10 | 53,09 | 12,01 | 4,20 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,32 |
| 13.01.17 | 24,00 | - | 190,40 | 189,55 | 0,85 | 63,39 | 51,93 | 11,46 | 4,19 | 4,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,22 |
| 14.01.17 | 24,00 | - | 189,71 | 188,87 | 0,83 | 63,29 | 51,84 | 11,45 | 4,11 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,21 |
| 15.01.17 | 24,00 | - | 189,57 | 188,72 | 0,84 | 63,47 | 52,16 | 11,31 | 4,13 | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,19 |
| 16.01.17 | 24,00 | - | 189,63 | 188,77 | 0,85 | 63,05 | 51,91 | 11,14 | 4,27 | 4,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,15 |
| 17.01.17 | 24,00 | - | 189,55 | 188,71 | 0,84 | 62,93 | 51,75 | 11,18 | 4,23 | 4,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 18.01.17 | 24,00 | - | 189,55 | 188,73 | 0,82 | 62,79 | 51,61 | 11,18 | 4,16 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 19.01.17 | 24,00 | - | 189,28 | 188,50 | 0,78 | 61,54 | 50,72 | 10,82 | 4,17 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,09 |
| 20.01.17 | 24,00 | - | 189,46 | 188,67 | 0,79 | 61,07 | 50,54 | 10,53 | 4,30 | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,03 |
| 21.01.17 | 24,00 | - | 189,40 | 188,64 | 0,76 | 61,01 | 50,52 | 10,49 | 4,21 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,02 |
| 22.01.17 | 24,00 | - | 189,47 | 188,73 | 0,74 | 60,90 | 50,34 | 10,56 | 4,24 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,04 |
| Среднее | 24,00 | - | 189,11 | 188,13 | 0,98 | 59,99 | 49,45 | 10,54 | 4,16 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,04 |
| Итого | 744,00 | | 5862,27 | 5832,01 | 30,26 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.03.15 01:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 06.03.15 01:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
печать энергосбыта
«_____» _____ г.