Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	156,79	156,79	0,00	53,56	40,53	13,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
24.12.16	24,00	-	156,78	156,78	0,00	52,99	40,09	12,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
25.12.16	24,00	-	156,75	156,75	0,00	53,42	40,31	13,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
26.12.16	24,00	-	156,55	156,55	0,00	53,24	40,29	12,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
27.12.16	24,00	-	156,64	156,64	0,00	53,25	40,31	12,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
28.12.16	24,00	-	156,46	156,46	0,00	53,68	40,15	13,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
29.12.16	24,00	-	156,46	156,46	0,00	53,38	39,93	13,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
30.12.16	24,00	-	156,40	156,40	0,00	53,41	40,17	13,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
31.12.16	24,00	-	156,35	156,35	0,00	53,56	40,58	12,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
01.01.17	24,00	-	156,38	156,38	0,00	53,41	40,52	12,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
02.01.17	24,00	-	156,31	156,31	0,00	56,21	41,74	14,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
03.01.17	24,00	-	156,19	156,19	0,00	59,20	42,83	16,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
04.01.17	24,00	-	156,16	156,16	0,00	62,34	43,53	18,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
05.01.17	24,00	-	156,06	156,06	0,00	67,65	45,31	22,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
06.01.17	24,00	-	155,79	155,79	0,00	70,21	46,22	23,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
07.01.17	24,00	-	155,53	155,53	0,00	69,47	45,49	23,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
08.01.17	24,00	-	155,23	155,23	0,00	70,11	46,45	23,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
09.01.17	24,00	-	155,31	155,31	0,00	68,59	46,72	21,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
10.01.17	24,00	-	155,35	155,35	0,00	66,67	46,41	20,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
11.01.17	24,00	-	156,56	156,56	0,00	65,48	46,21	19,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
12.01.17	24,00	-	157,30	157,30	0,00	63,79	45,32	18,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
13.01.17	24,00	-	156,92	156,92	0,00	63,71	45,26	18,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
14.01.17	24,00	-	156,76	156,76	0,00	63,93	45,64	18,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
15.01.17	24,00	-	156,91	156,91	0,00	63,43	45,64	17,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
16.01.17	24,00	-	156,94	156,94	0,00	63,36	45,54	17,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
17.01.17	24,00	-	156,86	156,86	0,00	63,20	45,48	17,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
18.01.17	24,00	-	156,47	156,47	0,00	61,93	44,68	17,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
19.01.17	24,00	-	156,64	156,64	0,00	61,45	44,58	16,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
20.01.17	24,00	-	156,60	156,60	0,00	61,39	44,46	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
21.01.17	24,00	-	156,68	156,68	0,00	61,28	44,25	17,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
22.01.17	24,00		156,64	156,64	0,00	61,37	44,43	16,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
Среднее	24,00	-	156,41	156,41	-	60,60	43,52	17,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Итого	744,00		4848,77	4848,77	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	32928,79	32928,79	-	-	-	-	445,51		-
	22.01.17 02:00	37627,44	37627,44	-	-	-	-	525,85		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ЯНВ 2017 г.

печать энергосбыта