Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208256 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	200,27	200,27	0,00	53,38	43,83	9,55	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
24.12.16	24,00	-	200,49	200,49	0,00	52,91	43,43	9,48	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
25.12.16	24,00	-	200,37	200,37	0,00	53,31	43,77	9,54	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
26.12.16	24,00	-	200,33	200,33	0,00	53,13	43,70	9,43	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
27.12.16	24,00	-	200,39	200,39	0,00	53,14	43,71	9,43	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
28.12.16	24,00	-	200,11	200,11	0,00	53,62	43,71	9,91	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
29.12.16	24,00	-	200,89	200,89	0,00	53,24	43,38	9,86	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
30.12.16	24,00	-	201,55	201,55	0,00	53,31	43,53	9,78	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
31.12.16	24,00	-	201,53	201,53	0,00	53,43	43,83	9,60	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
01.01.17	24,00	-	201,50	201,50	0,00	53,40	43,82	9,58	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
02.01.17	24,00	-	201,22	201,22	0,00	56,23	45,55	10,68	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
03.01.17	24,00	-	201,16	201,16	0,00	59,14	47,13	12,01	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
04.01.17	24,00	-	201,22	201,22	0,00	62,35	48,67	13,68	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
05.01.17	24,00	-	201,06	201,06	0,00	67,69	51,55	16,14	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
06.01.17	24,00	-	200,80	200,80	0,00	69,97	52,79	17,18	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
07.01.17	24,00	-	200,71	200,71	0,00	69,30	52,12	17,18	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
08.01.17	24,00	-	200,67	200,67	0,00	69,91	52,93	16,98	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
09.01.17	24,00	-	200,51	200,51	0,00	68,28	52,59	15,69	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
10.01.17	24,00	-	200,33	200,33	0,00	66,54	51,93	14,61	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
11.01.17	24,00	-	202,18	202,18	0,00	65,19	51,29	13,90	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
12.01.17	24,00	-	202,84	202,84	0,00	63,59	50,19	13,40	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
13.01.17	24,00	-	202,37	202,37	0,00	63,58	50,21	13,37	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
14.01.17	24,00	-	202,37	202,37	0,00	63,80	50,54	13,26	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
15.01.17	24,00	-	202,35	202,35	0,00	63,18	50,28	12,90	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
16.01.17	24,00	-	202,51	202,51	0,00	63,24	50,17	13,07	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
17.01.17	24,00	-	202,64	202,64	0,00	62,96	49,92	13,04	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
18.01.17	24,00	-	202,04	202,04	0,00	61,75	49,15	12,60	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
19.01.17	24,00	-	202,09	202,09	0,00	61,28	48,93	12,35	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
20.01.17	24,00	-	201,96	201,96	0,00	61,28	48,96	12,32	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
21.01.17	24,00	-	201,89	201,89	0,00	61,14	48,69	12,45	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
22.01.17	24,00		201,98	201,98	-	61,23	48,86	12,37	7,00	5,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Среднее	24,00	-	201,37	201,37	-	60,47	48,04	12,43	7,00	5,00	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
Итого	744,00		6242,33	6242,33	0,00						77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	38100,55	37216,11	0,00	-	0,00	-	420,92	-	-
	22.01.17 02:00	44149,33	43264,89	0,00	-	0,00	-	496,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ЯНВ 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта