

Абонент: ЖКОЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполник: Обуховский Э.И.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2017

Договор: 02817
 Стрел. адрес: Ивановская 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик подгоняется: Дворщубина

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ: 28166
 Расчетная мощность совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Телефон:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тех. гр. С= 0,3

Установленные приборы:		Часовые и стрелочные архивы в файлах:		Режим (Смена):		Преобр. давления:	
Вычислитель: ГСВ-026M № 1401665	расходомер:	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=
Податчи.тр.(M1):	расходомер:	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=
Тр.д. ГВС(M3):	расходомер:	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=
Тр.шхр. ГВС(M4):	расходомер:	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=
Тр.подпитки(V5):	расходомер:	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=	Сплн=

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q(отопл)	M3	M4	dM	V3	V4	dV3	Vподп	T3	T4	Qвс общ.	Qвс кап.	Qвс гвс	Q общ.
			Т	Т	Т	Т																				
23.12.16	24.00	-	77,85	76,20	1,64	78,37	47,11	31,26	6,29	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
24.12.16	24.00	-	77,57	76,00	1,57	74,75	45,57	29,18	6,28	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
25.12.16	24.00	-	77,35	75,77	1,59	73,86	45,08	28,78	6,27	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
26.12.16	24.00	-	77,72	76,12	1,60	74,28	45,28	29,00	6,28	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
27.12.16	24.00	-	77,65	76,03	1,62	73,90	45,19	28,71	6,28	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
28.12.16	24.00	-	77,21	75,58	1,64	73,66	44,96	28,70	6,28	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
29.12.16	24.00	-	75,30	73,73	1,57	69,61	42,91	26,70	6,20	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
30.12.16	24.00	-	76,00	74,40	1,59	72,95	43,65	29,30	6,25	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
31.12.16	24.00	-	77,18	75,57	1,61	74,16	44,84	29,32	6,27	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
01.01.17	24.00	-	76,91	75,27	1,64	73,83	45,44	28,39	6,20	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
02.01.17	24.00	-	76,00	74,40	1,60	74,42	45,83	28,59	6,17	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
03.01.17	24.00	-	76,52	74,90	1,62	76,35	46,43	29,92	6,28	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
04.01.17	24.00	-	75,61	73,98	1,63	73,91	47,18	32,73	6,23	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
05.01.17	24.00	-	73,22	71,64	1,58	83,63	47,18	36,45	6,08	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
06.01.17	24.00	-	71,75	70,17	1,58	88,25	47,58	40,67	5,98	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
07.01.17	24.00	-	71,79	70,20	1,59	89,37	47,35	42,02	5,98	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
08.01.17	24.00	-	71,88	70,27	1,62	88,85	46,59	42,26	5,98	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
09.01.17	24.00	-	72,61	70,99	1,62	89,30	47,22	42,03	5,98	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
10.01.17	24.00	-	76,61	74,76	1,85	90,27	49,29	40,98	6,20	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
11.01.17	24.00	-	77,80	75,95	1,85	90,61	49,88	40,73	6,25	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
12.01.17	24.00	-	75,76	74,00	1,76	87,38	48,53	38,85	6,14	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
13.01.17	24.00	-	75,78	74,05	1,73	85,11	47,65	37,46	6,19	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
14.01.17	24.00	-	76,59	74,74	1,85	88,47	49,67	38,80	6,22	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
15.01.17	24.00	-	77,22	75,41	1,80	88,36	49,59	38,43	6,24	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
16.01.17	24.00	-	77,25	75,41	1,84	87,82	49,94	37,88	6,25	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
17.01.17	24.00	-	77,31	75,47	1,83	87,43	49,83	37,60	6,25	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
18.01.17	23.93	-	72,30	70,61	1,33	87,97	46,14	21,83	4,36	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
19.01.17	24.00	-	72,37	70,61	1,76	79,06	44,45	34,61	5,97	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
20.01.17	24.00	-	36,89	35,51	1,38	57,46	39,26	18,20	3,76	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
21.01.17	24.00	-	76,19	74,17	2,01	82,63	46,74	35,89	6,13	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
22.01.17	24.00	-	75,50	73,59	1,91	84,82	48,06	36,76	6,13	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
Среднее	24.00	-	73,16	71,49	1,67	79,90	46,28	33,61	6,04	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
Итого	743,93	-	2267,89	2216,06	51,83	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(кв.м)	V4(кв.м)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	11.05.15 00:59	11.05.15 00:59									

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору: Период превышения ЦО: Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,3 °C = 0,00 Гкал;
81,04 Гкал;
кв.м

Превышение договорного расхода

Наладить работу системы отопления

ИнфраХит Монтаж
 печать потребителя
 ДИЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергообъект"
 Управление приборного учета
 Отдел учета энергосбыта КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 01 «17»
 ВАСИЛЬЧ В.А.