Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9093.038-1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 13 | Код УУТЭ: 24457
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,521 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 156,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | - | 157,67 | 153,53 | 4,14 | 73,14 | 41,65 | 31,49 | 7,00 | 5,00 | 5,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,17 |
| 24.12.16 | 24,00 | - | 158,55 | 152,95 | 5,60 | 73,81 | 41,72 | 32,09 | 7,00 | 5,00 | 5,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,32 |
| 25.12.16 | 24,00 | - | 159,38 | 154,25 | 5,13 | 73,97 | 41,96 | 32,01 | 7,00 | 5,00 | 5,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,32 |
| 26.12.16 | 24,00 | - | 159,42 | 154,60 | 4,82 | 74,03 | 42,12 | 31,91 | 7,00 | 5,00 | 5,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,29 |
| 27.12.16 | 24,00 | - | 158,87 | 154,38 | 4,49 | 74,04 | 41,98 | 32,06 | 7,00 | 5,00 | 5,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,28 |
| 28.12.16 | 24,00 | - | 158,58 | 154,37 | 4,21 | 74,02 | 41,54 | 32,48 | 7,00 | 5,00 | 5,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,33 |
| 29.12.16 | 24,00 | - | 160,06 | 156,08 | 3,98 | 73,88 | 41,43 | 32,45 | 7,00 | 5,00 | 5,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,36 |
| 30.12.16 | 24,00 | - | 159,84 | 155,78 | 4,06 | 73,77 | 41,69 | 32,08 | 7,00 | 5,00 | 5,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,30 |
| 31.12.16 | 24,00 | - | 159,88 | 155,72 | 4,16 | 74,05 | 42,27 | 31,78 | 7,00 | 5,00 | 5,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,26 |
| 01.01.17 | 24,00 | - | 161,42 | 157,34 | 4,08 | 74,94 | 42,76 | 32,18 | 7,00 | 5,00 | 5,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,37 |
| 02.01.17 | 24,00 | - | 160,71 | 156,44 | 4,27 | 78,60 | 43,51 | 35,09 | 7,00 | 5,00 | 5,83 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,83 |
| 03.01.17 | 24,00 | - | 161,73 | 157,58 | 4,15 | 84,32 | 44,92 | 39,40 | 7,00 | 5,00 | 6,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,56 |
| 04.01.17 | 24,00 | - | 162,85 | 158,93 | 3,92 | 90,84 | 46,25 | 44,59 | 7,00 | 5,00 | 7,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,45 |
| 05.01.17 | 24,00 | - | 161,38 | 157,42 | 3,96 | 95,02 | 46,29 | 48,73 | 7,00 | 5,00 | 8,06 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,06 |
| 06.01.17 | 24,00 | - | 160,98 | 157,13 | 3,85 | 95,64 | 45,74 | 49,90 | 7,00 | 5,00 | 8,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,22 |
| 07.01.17 | 24,00 | - | 160,66 | 156,89 | 3,77 | 95,13 | 44,82 | 50,31 | 7,00 | 5,00 | 8,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,26 |
| 08.01.17 | 24,00 | - | 161,68 | 158,23 | 3,45 | 95,98 | 45,86 | 50,12 | 7,00 | 5,00 | 8,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,28 |
| 09.01.17 | 24,00 | - | 168,42 | 164,96 | 3,46 | 96,32 | 48,07 | 48,25 | 7,00 | 5,00 | 8,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,31 |
| 10.01.17 | 24,00 | - | 167,18 | 162,64 | 4,54 | 96,38 | 48,90 | 47,48 | 7,00 | 5,00 | 8,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,18 |
| 11.01.17 | 24,00 | - | 165,31 | 160,29 | 5,02 | 95,72 | 48,66 | 47,06 | 7,00 | 5,00 | 8,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,04 |
| 12.01.17 | 24,00 | - | 165,41 | 160,10 | 5,31 | 94,52 | 48,56 | 45,96 | 7,00 | 5,00 | 7,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,87 |
| 13.01.17 | 24,00 | - | 165,45 | 160,89 | 4,56 | 93,20 | 48,30 | 44,90 | 7,00 | 5,00 | 7,66 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,66 |
| 14.01.17 | 24,00 | - | 165,18 | 160,89 | 4,29 | 93,21 | 48,97 | 44,24 | 7,00 | 5,00 | 7,53 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,53 |
| 15.01.17 | 24,00 | - | 164,64 | 160,27 | 4,37 | 91,03 | 48,32 | 42,71 | 7,00 | 5,00 | 7,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,25 |
| 16.01.17 | 24,00 | - | 164,63 | 160,64 | 3,99 | 91,33 | 48,30 | 43,03 | 7,00 | 5,00 | 7,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,29 |
| 17.01.17 | 24,00 | - | 164,55 | 161,39 | 3,16 | 91,28 | 48,10 | 43,18 | 7,00 | 5,00 | 7,27 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,27 |
| 18.01.17 | 24,00 | - | 164,17 | 161,14 | 3,03 | 91,22 | 48,10 | 43,12 | 7,00 | 5,00 | 7,23 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,23 |
| 19.01.17 | 24,00 | - | 165,50 | 162,39 | 3,11 | 89,00 | 47,84 | 41,16 | 7,00 | 5,00 | 6,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,97 |
| 20.01.17 | 24,00 | - | 165,59 | 161,95 | 3,64 | 88,86 | 47,80 | 41,06 | 7,00 | 5,00 | 6,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,98 |
| 21.01.17 | 24,00 | - | 164,70 | 161,23 | 3,47 | 88,60 | 47,47 | 41,13 | 7,00 | 5,00 | 6,95 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,95 |
| 22.01.17 | 24,00 | | 165,26 | 161,86 | 3,41 | 88,82 | 47,70 | 41,12 | 7,00 | 5,00 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 6,97 |
| Среднее | 24,00 | - | 162,57 | 158,46 | 4,11 | 85,96 | 45,54 | 40,42 | 7,00 | 5,00 | 6,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,78 |
| Итого | 744,00 | | 5039,65 | 4912,26 | 127,40 | | | | | | 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,16 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.12.16 02:00 | 43099,20 | 42368,88 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1451,48 | - | - |
| | 22.01.17 02:00 | 47986,60 | 47132,02 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1655,25 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.