Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9044.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24481
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 9,265 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 99,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	89,52	89,52	0,00	73,13	43,54	29,59	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
24.12.16	24,00	-	87,09	87,09	0,00	73,87	43,13	30,74	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
25.12.16	24,00	-	87,84	87,84	0,00	74,04	43,38	30,66	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
26.12.16	24,00	-	88,24	88,24	0,00	74,09	43,53	30,56	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
27.12.16	24,00	-	88,14	88,14	0,00	74,09	43,51	30,58	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
28.12.16	24,00	-	87,78	87,78	0,00	74,05	42,88	31,17	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
29.12.16	24,00	-	88,70	88,70	0,00	73,93	42,87	31,06	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
30.12.16	24,00	-	88,22	88,22	0,00	73,81	43,12	30,69	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
31.12.16	24,00	-	88,55	88,55	0,00	74,11	43,75	30,36	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
01.01.17	24,00	-	89,91	89,91	0,00	75,00	44,27	30,73	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
02.01.17	24,00	-	89,51	89,51	0,00	78,65	45,01	33,64	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
03.01.17	24,00	-	90,59	90,59	0,00	84,38	46,51	37,87	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
04.01.17	24,00	-	92,69	92,69	0,00	90,88	48,23	42,65	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
05.01.17	24,00	-	93,12	93,12	0,00	95,05	48,71	46,34	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
06.01.17	24,00	-	93,51	93,51	0,00	95,65	48,39	47,26	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
07.01.17	24,00	-	93,47	93,47	0,00	95,15	47,59	47,56	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
08.01.17	24,00	-	94,24	94,24	0,00	96,04	48,81	47,23	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
09.01.17	24,00	-	98,86	98,86	0,00	96,38	51,35	45,03	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
10.01.17	24,00	-	98,11	98,11	0,00	96,49	52,35	44,14	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
11.01.17	24,00	-	97,62	97,62	0,00	95,79	52,18	43,61	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
12.01.17	24,00	-	97,61	97,61	0,00	94,58	51,85	42,73	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
13.01.17	24,00	-	97,58	97,58	0,00	93,26	51,76	41,50	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
14.01.17	24,00	-	97,47	97,47	0,00	93,27	52,27	41,00	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
15.01.17	24,00	-	97,01	97,01	0,00	91,08	51,45	39,63	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
16.01.17	24,00	-	96,89	96,89	0,00	91,39	51,39	40,00	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
17.01.17	24,00	-	96,72	96,72	0,00	91,35	51,17	40,18	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
18.01.17	24,00	-	96,41	96,41	0,00	91,29	51,29	40,00	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
19.01.17	24,00	-	97,12	97,12	0,00	89,06	50,93	38,13	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
20.01.17	24,00	-	97,16	97,16	0,00	88,92	50,79	38,13	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
21.01.17	24,00	-	96,46	96,46	0,00	88,66	50,43	38,23	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
22.01.17	24,00		96,91	96,91	-	88,88	50,72	38,16	7,00	5,00	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71
Среднее	24,00	-	93,32	93,32	-	86,01	47,97	38,04	7,00	5,00	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
Итого	744,00		2893,05	2893,05	0,00						110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	35660,41	35940,83	0,00	-	0,00	-	1075,41	-	-
	22.01.17 02:00	38464,06	38744,48	0,00	-	0,00	-	1182,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

0,04

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Превышен договорной расход.

Наладить работу системы отопления