Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9046.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ивановская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	117,27	117,08	0,19	73,26	40,99	32,27	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,35	-	0,00			3,79
24.12.16	24,00	-	122,32	121,54	0,78	73,49	41,55	31,94	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,91	-	0,00			3,94
25.12.16	24,00	-	123,30	122,39	0,91	73,63	41,78	31,85	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,98	-	0,00			3,97
26.12.16	24,00	-	123,45	122,58	0,87	73,69	41,96	31,73	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,22	-	0,00			3,95
27.12.16	24,00	-	123,11	122,50	0,61	73,68	41,89	31,79	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,70	-	0,00			3,94
28.12.16	24,00	-	122,93	122,41	0,52	73,62	41,30	32,32	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,65	-	0,00			4,00
29.12.16	24,00	-	123,88	123,42	0,46	73,50	41,36	32,14	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,19	-	0,00			4,00
30.12.16	24,00	-	123,71	123,21	0,50	73,43	41,68	31,75	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,82	-	0,00			3,95
31.12.16	24,00	-	123,72	123,21	0,51	73,72	42,13	31,59	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,85	-	0,00			3,93
01.01.17	24,00	-	124,66	124,14	0,52	74,64	42,52	32,12	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,97	-	0,00			4,03
02.01.17	24,00	-	124,39	123,72	0,67	78,26	43,35	34,91	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,09	-	0,00			4,37
03.01.17	24,00	-	125,69	125,07	0,62	83,89	44,82	39,07	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,85	-	0,00			4,94
04.01.17	24,00	-	127,65	126,89	0,76	90,27	46,16	44,11	7,00	5,00	5,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,52	-	0,00			5,67
05.01.17	24,00	-	126,92	126,27	0,65	94,31	46,32	47,99	7,00	5,00	6,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,13	-	0,00			6,13
06.01.17	24,00	-	126,99	125,91	1,08	94,89	45,88	49,01	7,00	5,00	6,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,03	-	0,00			6,28
07.01.17	24,00	-	127,10	125,88	1,22	94,39	45,05	49,34	7,00	5,00	6,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	13,55	-	0,00			6,34
08.01.17	24,00	-	127,85	126,68	1,17	95,35	46,07	49,28	7,00	5,00	6,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,63	-	0,00			6,37
09.01.17	24,00	-	129,92	128,64	1,28	95,81	47,95	47,86	7,00	5,00	6,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,51	-	0,00			6,29
10.01.17	24,00	-	129,84	128,61	1,23	95,91	49,03	46,88	7,00	5,00	6,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,85	-	0,00			6,16
11.01.17	24,00	-	128,85	128,16	0,69	95,14	48,95	46,19	7,00	5,00	6,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,24	-	0,00			6,00
12.01.17	24,00	-	129,32	128,08	1,24	93,95	48,83	45,12	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,76	-	0,00			5,90
13.01.17	24,00	-	128,82	128,14	0,68	92,68	48,64	44,04	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,42	-	0,00			5,72
14.01.17	24,00	-	128,70	127,92	0,78	92,65	49,12	43,53	7,00	5,00	5,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,41	-	0,00			5,65
15.01.17	24,00	-	127,98	127,51	0,47	90,51	48,46	42,05	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,48	-	0,00			5,41
16.01.17	24,00	-	127,92	127,42	0,50	90,81	48,48	42,33	7,00	5,00	5,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,70	-	0,00			5,45
17.01.17	24,00	-	127,97	127,29	0,68	90,74	48,29	42,45	7,00	5,00	5,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,54	-	0,00			5,48
18.01.17	24,00	-	128,19	127,29	0,90	90,69	48,36	42,33	7,00	5,00	5,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,44	-	0,00			5,48
19.01.17	24,00	-	129,33	128,32	1,01	88,48	48,06	40,42	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,98	-	0,00			5,28
20.01.17	24,00	-	129,40	128,61	0,79	88,35	47,98	40,37	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,27	-	0,00			5,27
21.01.17	24,00	-	128,85	128,19	0,66	88,05	47,63	40,42	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,23	-	0,00			5,25
22.01.17	24,00	-	128,80	128,09	0,71	87,72	47,70	40,02	7,00	5,00	5,20	0,00		-	0,00	-	0,00	-	23,19	-	0,00			5,20
Среднее	24,00	-	126,41	125,65	0,76	85,47	45,56	39,91	7,00	5,00	5,10	-	-	-	-	-	-	-	21,69	-	-	-	-	5,10
Итого	744,00		3918,83	3895,17	23,66						158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.