Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9215.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 22 | Код УУТЭ: 28165
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1404485-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1404485 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,203 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 60,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	62,86	41,19	21,67	79,93	47,43	32,50	7,03	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
24.12.16	24,00	-	62,63	40,58	22,05	76,21	46,08	30,13	7,01	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
25.12.16	24,00	-	62,44	40,41	22,03	75,35	45,55	29,80	6,99	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
26.12.16	24,00	-	62,70	40,71	21,99	75,81	45,87	29,94	7,00	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
27.12.16	24,00	-	62,63	40,61	22,01	75,38	45,75	29,63	7,01	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
28.12.16	24,00	-	62,25	40,18	22,07	75,18	45,35	29,83	7,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
29.12.16	24,00	-	60,82	38,75	22,07	70,85	42,98	27,87	6,87	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
30.12.16	24,00	-	61,31	39,19	22,12	74,77	43,86	30,91	6,93	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
31.12.16	24,00	-	62,22	50,17	12,04	75,68	44,90	30,78	6,99	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
01.01.17	24,00	-	61,95	61,33	0,62	75,32	45,21	30,11	6,90	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
02.01.17	24,00	-	61,21	60,60	0,62	76,01	45,21	30,80	6,86	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
03.01.17	24,00	-	61,63	61,00	0,62	78,12	45,88	32,24	6,99	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
04.01.17	24,00	-	60,84	60,25	0,59	81,98	46,20	35,78	6,91	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
05.01.17	24,00	-	59,18	58,64	0,55	86,26	46,24	40,02	6,74	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
06.01.17	24,00	-	58,20	57,70	0,50	91,20	46,45	44,75	6,64	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
07.01.17	24,00	-	58,23	50,86	7,36	92,40	46,00	46,40	6,64	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
08.01.17	24,00	-	58,36	36,49	21,87	91,88	44,84	47,04	6,63	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
09.01.17	24,00	-	58,93	37,07	21,86	92,15	45,70	46,45	6,65	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
10.01.17	24,00	-	62,10	40,21	21,89	92,76	48,58	44,18	6,95	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
11.01.17	24,00	-	62,97	42,96	20,01	92,93	50,14	42,79	7,02	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
12.01.17	24,00	-	61,39	39,42	21,96	89,57	48,85	40,72	6,86	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
13.01.17	24,00	-	61,41	47,58	13,83	87,44	47,99	39,45	6,91	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
14.01.17	23,95	-	61,69	50,29	11,40	90,80	49,99	40,81	6,96	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
15.01.17	24,00	-	62,53	41,37	21,16	90,57	50,90	39,67	7,00	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
16.01.17	24,00	-	62,57	40,17	22,39	90,02	51,08	38,94	7,01	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
17.01.17	24,00	-	62,59	43,01	19,58	89,67	51,06	38,61	7,01	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
18.01.17	24,00	-	25,95	16,50	9,45	53,37	48,72	4,65	4,67	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,58
19.01.17	24,00	-	58,74	48,42	10,33	82,55	46,65	35,90	6,67	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
20.01.17	24,00	-	27,21	18,42	8,79	54,60	41,24	13,36	3,68	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,73
21.01.17	24,00	-	61,30	54,73	6,57	85,39	47,05	38,34	6,82	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
22.01.17	24,00	-	61,10	38,68	22,42	87,11	48,47	38,64	6,83	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
Среднее	24,00	-	59,03	44,44	14,59	81,65	46,78	34,87	6,71	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
Итого	743,95		1829,96	1377,51	452,44						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать энергосбыта печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «25» 01 «17» г.

ЯСКЕВИЧ Я.А.