

Абонент: ЖЭС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрагил Монтаж"
 Источник: 2в Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2017
 Договор: 9190.038.1
 Строит. адрес: Ивановская 25
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счет на подписание: Директор/б/а

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ: 24485
 Расчетнаять совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Тэв, гр.С= 0.31

Установленные приборы:
 Выключатель: ВК1-7 № 206896
 Подсчет.тр.(М1):
 Обсчет.тр.(М2):
 Тр.д. ГВС(М3):
 Тр.цирж.ГВС(М4):
 Тр.подпитки(М5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.ч):
 Договорные расходы (гр.ч):
 Валовые расходы (гр.ч):
 Остаток =
 Остаток.гр.ср =
 Остаток.ср =
 Остаток.лгт =
 Остаток.гр.ср =
 Остаток.ср =
 Остаток.лгт =
 Остаток.гр.ср =
 Остаток.ср =
 Остаток.лгт =

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)			Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные			Объем теплоотдачи							
			М1, т	М2, т	дм, т	Т1, С	Т2, С	дТ, С	Р1, Гкал/С	Р2, Гкал/С	Qотопл, Гкал	М3, т	М4, т	дМ, т	Мхвб, м.квб	Мхвб, м.квб	дГвс, м.квб	Мдвп, м.квб	Т3, С	Т4, С		Qвс.обл., Гкал	Qвс.кап., Гкал	Qвс.гвс., Гкал	Q.обл., Гкал			
23.12.16	24.00	-	112.53	112.53	0.00	72.80	36.00	37.80	7.00	5.00	4.26	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.26
24.12.16	24.00	-	119.05	119.05	0.00	74.11	37.60	36.51	7.00	5.00	4.35	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.35
25.12.16	24.00	-	119.37	119.37	0.00	74.28	37.85	36.43	7.00	5.00	4.35	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.35
26.12.16	24.00	-	119.49	119.49	0.00	74.32	38.02	36.30	7.00	5.00	4.34	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.34
27.12.16	24.00	-	118.71	118.71	0.00	74.35	37.96	36.39	7.00	5.00	4.32	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.32
28.12.16	24.00	-	118.49	118.49	0.00	74.35	37.40	36.95	7.00	5.00	4.38	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.38
29.12.16	24.00	-	119.69	119.69	0.00	74.18	37.28	36.90	7.00	5.00	4.42	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.42
30.12.16	24.00	-	119.73	119.73	0.00	74.07	37.55	36.52	7.00	5.00	4.37	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.37
31.12.16	24.00	-	119.95	119.95	0.00	74.34	38.19	36.15	7.00	5.00	4.34	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.34
02.01.17	24.00	-	120.83	120.83	0.00	75.27	38.72	36.55	7.00	5.00	4.42	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.42
03.01.17	24.00	-	120.32	120.32	0.00	78.98	39.16	39.82	7.00	5.00	4.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.79
04.01.17	24.00	-	121.31	121.31	0.00	84.78	39.81	44.97	7.00	5.00	5.46	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.46
05.01.17	24.00	-	122.63	122.63	0.00	91.36	40.54	50.82	7.00	5.00	6.24	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.24
06.01.17	24.00	-	121.47	121.47	0.00	95.59	40.02	55.57	7.00	5.00	6.76	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.76
07.01.17	24.00	-	121.23	121.23	0.00	96.22	39.43	56.79	7.00	5.00	6.90	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.90
08.01.17	24.00	-	121.26	121.26	0.00	95.70	38.70	57.00	7.00	5.00	6.92	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.92
09.01.17	24.00	-	122.77	122.77	0.00	96.53	39.88	56.55	7.00	5.00	6.96	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.96
10.01.17	24.00	-	124.92	124.92	0.00	96.84	42.03	54.81	7.00	5.00	6.86	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.86
11.01.17	24.00	-	125.08	125.08	0.00	96.90	43.55	53.35	7.00	5.00	6.68	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.68
12.01.17	24.00	-	124.54	124.54	0.00	96.20	43.54	52.62	7.00	5.00	6.57	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.57
13.01.17	24.00	-	124.76	124.76	0.00	94.95	43.33	51.62	7.00	5.00	6.45	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.45
14.01.17	24.00	-	124.72	124.72	0.00	93.64	43.19	50.45	7.00	5.00	6.30	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.30
15.01.17	24.00	-	124.57	124.57	0.00	93.61	43.74	49.87	7.00	5.00	6.22	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.22
16.01.17	24.00	-	124.16	124.16	0.00	91.44	43.56	47.88	7.00	5.00	5.95	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.95
17.01.17	24.00	-	124.22	124.22	0.00	91.75	43.27	48.48	7.00	5.00	6.03	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.03
18.01.17	24.00	-	123.73	123.73	0.00	91.70	43.08	48.62	7.00	5.00	6.02	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.02
19.01.17	24.00	-	124.38	124.38	0.00	91.64	43.18	48.46	7.00	5.00	6.03	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.03
20.01.17	24.00	-	125.61	125.61	0.00	89.38	43.38	46.00	7.00	5.00	5.78	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.78
21.01.17	24.00	-	125.62	125.62	0.00	89.26	43.26	46.00	7.00	5.00	5.78	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.78
22.01.17	24.00	-	125.13	125.13	0.00	88.99	46.11	46.11	7.00	5.00	5.78	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.78
23.01.17	24.00	-	125.45	125.45	-	89.21	43.17	46.04	7.00	5.00	5.78	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.78
Среднее	24.00	-	122.12	122.12	-	86.38	40.62	45.76	7.00	5.00	5.61	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.61
Итого	744.00	-	3785.72	3785.72	0.00	-	-	-	-	-	173.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	173.79

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.12.16 02:00 21087.12 28033.76 27975.50 23704.14 0.00 0.00 0.00 827.27 956.86

Период расчета по среднему: Коминтезит тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения ЦЭ: Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0.31 °C = 0.00 Гкал/кв.м.
 173.79 кв.м.

Финанс «Энергосбыт»
 Управление энергообъекта
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТДЕЛ ПРИИМАЕТ

« 25 » 01 « 17 »
 ЯСКЕВИЧ Я. А.

Наладить работу системы отопления

для отсутств