Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9.213.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24484
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	107,63	101,38	6,25	76,54	44,27	32,27	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
24.12.16	24,00	-	113,51	104,40	9,11	75,63	43,84	31,79	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
25.12.16	24,00	-	116,87	105,75	11,12	76,15	43,99	32,16	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
26.12.16	24,00	-	107,96	101,45	6,51	75,66	43,69	31,97	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
27.12.16	24,00	-	107,03	100,43	6,60	75,51	43,35	32,16	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
28.12.16	24,00	-	104,47	97,78	6,69	71,32	41,27	30,05	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
29.12.16	24,00	-	105,55	98,82	6,73	75,30	42,22	33,08	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
30.12.16	24,00	-	106,97	100,42	6,55	76,03	43,22	32,81	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
31.12.16	24,00	-	113,17	101,64	11,53	75,76	43,42	32,34	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
01.01.17	24,00	-	104,93	98,92	6,01	76,38	43,50	32,88	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
02.01.17	24,00	-	105,93	99,74	6,19	78,50	44,09	34,41	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
03.01.17	24,00	-	104,82	98,62	6,20	82,38	44,55	37,83	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
04.01.17	24,00	-	102,49	96,02	6,47	86,56	44,42	42,14	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
05.01.17	24,00	-	100,94	94,44	6,50	91,47	44,73	46,74	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
06.01.17	24,00	-	101,44	94,57	6,87	92,71	44,48	48,23	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
07.01.17	24,00	-	100,89	94,35	6,54	92,21	43,43	48,78	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
08.01.17	24,00	-	131,93	113,62	18,31	92,62	44,38	48,24	7,00	5,00	7,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,19
09.01.17	24,00	-	267,94	200,14	67,80	93,67	46,94	46,73	7,00	5,00	15,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			15,72
10.01.17	24,00	-	201,72	168,36	33,36	93,74	47,90	45,84	7,00	5,00	10,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			10,86
11.01.17	24,00	-	163,88	134,34	29,54	90,96	46,72	44,24	7,00	5,00	8,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,64
12.01.17	24,00	-	148,50	115,92	32,58	88,72	45,74	42,98	7,00	5,00	7,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,88
13.01.17	24,00	-	135,27	112,35	22,92	91,18	47,37	43,81	7,00	5,00	7,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,02
14.01.17	24,00	-	146,60	129,48	17,12	91,04	48,18	42,86	7,00	5,00	7,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,12
15.01.17	24,00	-	113,72	104,02	9,70	90,46	48,50	41,96	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
16.01.17	24,00	-	109,08	101,82	7,26	90,06	48,21	41,85	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
17.01.17	24,00	-	63,06	57,15	5,91	71,48	48,42	23,06	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
18.01.17	24,00	-	101,68	95,43	6,25	86,58	44,58	42,00	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
19.01.17	24,00	-	79,20	71,15	8,05	65,66	41,64	24,02	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
20.01.17	24,00	-	157,96	140,23	17,73	86,22	72,05	14,17	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
21.01.17	24,00	-	105,65	97,89	7,76	87,62	45,75	41,87	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
22.01.17	24,00		131,81	119,06	12,75	86,92	58,90	28,02	7,00	5,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,18
Среднее	24,00	-	121,37	108,05	13,32	83,39	46,25	37,14	7,00	5,00	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25
Итого	744,00		3762,60	3349,69	412,91						161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	162,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	23316,43	22723,88	0,00	-	0,00	-	816,47	-	-
	22.01.17 02:00	26951,50	25958,43	0,00	-	0,00	-	976,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление расчетного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 01 «17»
«____» _____ г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.