Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9212.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24306
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	123,93	123,56	0,37	70,83	41,74	29,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
24.12.16	24,00	-	137,86	137,86	0,00	71,65	43,44	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
25.12.16	24,00	-	138,55	138,55	0,00	71,82	43,71	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
26.12.16	24,00	-	138,42	138,42	0,00	71,90	43,79	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
27.12.16	24,00	-	138,31	138,31	0,00	71,87	43,70	28,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
28.12.16	24,00	-	138,54	138,54	0,00	71,79	43,31	28,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
29.12.16	24,00	-	139,55	139,55	0,00	71,69	43,16	28,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
30.12.16	24,00	-	139,43	139,43	0,00	71,63	43,35	28,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
31.12.16	24,00	-	139,08	139,08	0,00	71,92	43,83	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
01.01.17	24,00	-	139,95	139,95	0,00	72,67	44,28	28,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
02.01.17	24,00	-	139,57	139,57	0,00	76,01	45,37	30,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
03.01.17	24,00	-	141,18	141,18	0,00	81,31	46,92	34,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
04.01.17	24,00	-	143,46	143,46	0,00	87,46	48,73	38,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
05.01.17	24,00	-	142,62	142,62	0,00	91,48	49,26	42,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,03
06.01.17	24,00	-	142,55	142,55	0,00	92,13	48,87	43,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,18
07.01.17	24,00	-	142,47	142,47	0,00	91,68	48,04	43,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,23
08.01.17	24,00	-	142,93	142,93	0,00	92,56	48,88	43,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,25
09.01.17	24,00	-	143,84	143,84	0,00	93,11	50,52	42,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,14
10.01.17	24,00	-	143,87	143,87	0,00	93,28	51,69	41,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,00
11.01.17	24,00	-	143,80	143,80	0,00	92,62	51,66	40,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,90
12.01.17	24,00	-	143,74	143,74	0,00	91,51	51,19	40,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,81
13.01.17	24,00	-	143,97	143,97	0,00	90,17	50,66	39,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
14.01.17	24,00	-	143,65	143,65	0,00	90,38	51,14	39,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
15.01.17	24,00	-	143,54	143,54	0,00	88,16	50,45	37,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
16.01.17	24,00	-	143,10	143,10	0,00	88,43	50,45	37,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
17.01.17	24,00	-	142,76	142,76	0,00	88,33	50,22	38,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
18.01.17	24,00	-	142,63	142,63	0,00	88,00	50,01	37,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
19.01.17	24,00	-	143,61	143,61	0,00	85,96	49,80	36,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
20.01.17	24,00	-	143,91	143,91	0,00	86,11	49,85	36,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
21.01.17	24,00		143,38	143,38	0,00	86,69	49,89	36,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28
22.01.17	24,00		143,38	143,38	0,00	86,69	49,89	36,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28
Среднее	24,00	-	141,21	141,20	0,01	83,22	47,67	35,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,04
Итого	744,00		4377,59	4377,22	0,37						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	156,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07		-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления