Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 90722.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 28648
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: ≈ 0,341 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: ≈ 102,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	65,81	65,55	0,26	75,04	41,09	33,95	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
24.12.16	24,00	-	64,30	64,30	0,00	74,16	40,56	33,60	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
25.12.16	24,00	-	46,55	46,55	0,00	74,52	41,21	33,31	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
26.12.16	24,00	-	65,97	65,97	0,00	74,17	41,32	32,85	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
27.12.16	24,00	-	65,39	65,39	0,00	73,95	40,90	33,05	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
28.12.16	24,00	-	60,66	62,06	-1,40	69,69	38,56	31,13	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
29.12.16	24,00	-	64,03	64,03	0,00	73,54	39,14	34,40	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
30.12.16	24,00	-	54,97	54,97	0,00	74,20	39,10	35,10	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
31.12.16	24,00	-	64,98	64,98	0,00	74,12	40,24	33,88	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
01.01.17	24,00	-	64,24	64,24	0,00	74,80	40,50	34,30	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
02.01.17	24,00	-	65,94	65,48	0,46	76,76	41,13	35,63	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
03.01.17	24,00	-	65,13	64,97	0,16	80,42	41,11	39,31	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
04.01.17	24,00	-	63,02	62,69	0,33	84,34	40,37	43,97	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
05.01.17	24,00	-	61,39	61,23	0,16	89,13	40,00	49,13	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
06.01.17	24,00	-	61,85	61,22	0,63	90,33	39,57	50,76	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
07.01.17	24,00	-	61,43	61,43	0,00	89,81	38,94	50,87	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
08.01.17	24,00	-	62,09	62,09	0,00	90,20	40,14	50,06	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
09.01.17	24,00	-	65,75	65,55	0,20	90,97	42,68	48,29	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
10.01.17	24,00	-	66,61	66,61	0,00	91,20	44,08	47,12	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
11.01.17	24,00	-	64,94	64,94	0,00	87,88	42,91	44,97	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
12.01.17	24,00	-	64,91	64,91	0,00	85,78	42,13	43,65	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
13.01.17	24,00	-	65,66	65,66	0,00	89,14	43,85	45,29	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
14.01.17	24,00	-	65,95	65,95	0,00	89,06	45,00	44,06	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
15.01.17	24,00	-	66,08	66,08	0,00	88,51	45,21	43,30	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
16.01.17	24,00	-	66,18	66,18	0,00	88,19	45,07	43,12	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
17.01.17	24,00	-	29,42	29,42	0,00	82,61	44,34	38,27	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
18.01.17	24,00	-	63,22	63,22	0,00	83,64	41,34	42,30	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
19.01.17	24,00	-	34,44	33,69	0,75	79,89	42,32	37,57	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
20.01.17	24,00	-	65,35	65,22	0,13	83,51	46,18	37,33	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
21.01.17	24,00	-	63,84	63,84	0,00	85,61	43,14	42,47	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
22.01.17	24,00		64,60	64,53	0,07	84,56	44,66	39,90	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,58
Среднее	24,00	-	61,44	61,39	0,06	82,25	41,83	40,42	7,00	5,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,50
Итого	744,00		1904,70	1902,95	1,75						77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	11448,14	11439,66	0,00	-	0,00	-	405,69	-	-
	22.01.17 02:00	13290,84	13280,68	0,00	-	0,00	-	480,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.