Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ: 28648
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: ≈ 0,341 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: ≈ 102,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	22,00	-	289,08	289,08	0,00	75,03	53,75	21,28	7,00	5,00	6,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,16
24.12.16	21,00	-	273,63	273,63	0,00	74,13	53,04	21,09	7,00	5,00	5,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,78
25.12.16	13,00	-	169,16	169,16	0,00	74,49	53,28	21,21	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
26.12.16	24,00	-	315,26	315,26	0,00	74,16	53,35	20,81	7,00	5,00	6,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,57
27.12.16	24,00	-	313,07	313,07	0,00	73,84	52,77	21,07	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
28.12.16	24,00	-	305,50	305,50	0,00	70,47	50,25	20,22	7,00	5,00	6,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,18
29.12.16	24,00	-	307,02	307,02	0,00	72,84	50,67	22,17	7,00	5,00	6,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,81
30.12.16	24,00	-	260,85	261,45	-0,60	74,08	51,51	22,57	7,00	5,00	5,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,89
31.12.16	24,00	-	311,67	311,67	0,00	73,98	52,53	21,45	7,00	5,00	6,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,69
01.01.17	24,00	-	306,81	306,81	0,00	74,58	52,79	21,79	7,00	5,00	6,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,69
02.01.17	24,00	-	313,60	313,60	0,00	76,44	53,55	22,89	7,00	5,00	7,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,19
03.01.17	24,00	-	310,01	310,01	0,00	80,05	54,47	25,58	7,00	5,00	7,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,94
04.01.17	24,00	-	299,99	299,99	0,00	83,93	54,71	29,22	7,00	5,00	8,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,78
05.01.17	24,00	-	292,30	292,30	0,00	88,91	55,52	33,39	7,00	5,00	9,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,78
06.01.17	24,00	-	292,63	292,63	0,00	90,23	55,74	34,49	7,00	5,00	10,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			10,11
07.01.17	24,00	-	292,70	292,70	0,00	89,68	55,06	34,62	7,00	5,00	10,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			10,16
08.01.17	24,00	-	296,86	296,86	0,00	90,01	56,07	33,94	7,00	5,00	10,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			10,10
09.01.17	24,00	-	312,98	312,98	0,00	90,73	58,72	32,01	7,00	5,00	10,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			10,04
10.01.17	24,00	-	318,15	318,15	0,00	91,06	60,28	30,78	7,00	5,00	9,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,82
11.01.17	24,00	-	310,11	310,11	0,00	88,10	58,67	29,43	7,00	5,00	9,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,14
12.01.17	24,00	-	308,95	308,95	0,00	85,48	57,09	28,39	7,00	5,00	8,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,79
13.01.17	24,00	-	312,91	312,91	0,00	88,92	59,47	29,45	7,00	5,00	9,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,24
14.01.17	24,00	-	316,13	316,13	0,00	88,92	60,28	28,64	7,00	5,00	9,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,08
15.01.17	24,00	-	316,39	316,39	0,00	88,37	60,22	28,15	7,00	5,00	8,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,93
16.01.17	24,00	-	316,78	316,78	0,00	88,01	60,13	27,88	7,00	5,00	8,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,85
17.01.17	24,00	-	147,31	147,29	0,02	86,51	59,03	27,48	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
18.01.17	24,00	-	287,13	287,10	0,03	83,20	55,34	27,86	7,00	5,00	8,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,02
19.01.17	24,00	-	156,50	151,15	5,35	84,50	59,05	25,45	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
20.01.17	24,00	-	316,67	316,67	0,00	81,99	55,63	26,36	7,00	5,00	8,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,36
21.01.17	24,00	-	306,15	306,15	0,00	85,33	57,29	28,04	7,00	5,00	8,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,60
22.01.17	24,00		311,41	311,41	-	83,66	56,46	27,20	7,00	5,00	8,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,48
Среднее	23,48	-	289,93	289,77	0,16	82,31	55,70	26,61	7,00	5,00	7,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7,76
Итого	728,00		8987,71	8982,91	4,80						240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	240,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	144405,64	144888,79	0,00	-	0,00	-	3088,53	-	-
	22.01.17 02:00	153093,93	153572,28	0,00	-	0,00	-	3321,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **240,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 · 01 · «17»
«____» _____ г.
ЯСЛЕЗЯЧ Я.А.