Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 13660.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 8-77 | Код УУТЭ: 32987
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,368 | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 110,28 | Gот=0 | Gвент.=0 | Gтех.пот.=0 | Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	103,18	103,18	0,00	75,21	45,45	29,76	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
24.12.16	24,00	-	102,93	102,93	0,00	74,33	44,90	29,43	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
25.12.16	24,00	-	103,44	103,44	0,00	74,75	45,21	29,54	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
26.12.16	24,00	-	103,13	103,13	0,00	74,36	45,10	29,26	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
27.12.16	24,00	-	102,41	102,41	0,00	74,19	44,98	29,21	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
28.12.16	24,00	-	100,13	100,13	0,00	70,20	42,87	27,33	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
29.12.16	24,00	-	100,78	100,78	0,00	73,71	43,69	30,02	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
30.12.16	24,00	-	102,42	102,42	0,00	74,67	44,74	29,93	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
31.12.16	24,00	-	101,83	101,83	0,00	74,32	44,87	29,45	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
01.01.17	24,00	-	100,32	100,32	0,00	74,98	44,84	30,14	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
02.01.17	24,00	-	101,22	101,22	0,00	77,05	45,51	31,54	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
03.01.17	24,00	-	100,02	100,02	0,00	80,74	46,16	34,58	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
04.01.17	24,00	-	96,57	96,57	0,00	84,79	46,11	38,68	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
05.01.17	24,00	-	94,93	94,93	0,00	89,61	46,27	43,34	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
06.01.17	24,00	-	94,92	94,92	0,00	90,75	45,85	44,90	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
07.01.17	24,00	-	94,85	94,85	0,00	90,24	44,97	45,27	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
08.01.17	24,00	-	95,82	95,82	0,00	90,55	45,61	44,94	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
09.01.17	24,00	-	100,66	100,66	0,00	91,33	47,96	43,37	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
10.01.17	24,00	-	102,33	102,33	0,00	91,56	49,44	42,12	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
11.01.17	24,00	-	99,79	99,79	0,00	88,25	48,18	40,07	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
12.01.17	24,00	-	99,82	99,82	0,00	86,14	47,19	38,95	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
13.01.17	24,00	-	101,06	101,06	0,00	89,45	48,90	40,55	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
14.01.17	24,00	-	101,92	101,92	0,00	89,24	49,44	39,80	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
15.01.17	24,00	-	101,94	101,94	0,00	88,70	49,53	39,17	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
16.01.17	24,00	-	102,36	102,36	0,00	88,35	49,53	38,82	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
17.01.17	24,00	-	44,89	45,53	-0,64	84,21	48,18	36,03	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
18.01.17	24,00	-	96,64	96,64	0,00	84,01	45,42	38,59	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
19.01.17	24,00	-	51,57	51,71	-0,14	81,38	45,73	35,65	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
20.01.17	24,00	-	100,90	100,90	0,00	83,92	46,50	37,42	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
21.01.17	24,00	-	100,61	100,61	0,00	85,72	48,00	37,72	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
22.01.17	24,00		100,76	100,76	-	84,82	47,25	37,57	7,00	5,00	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
Среднее	24,00	-	96,91	96,93	-0,03	82,63	46,40	36,23	7,00	5,00	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
Итого	744,00		3004,15	3004,93	-0,78						108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	47060,59	47041,56	0,00	-	0,00	-	1152,74	-	
	22.01.17 02:00	49968,10	49949,85	0,00	-	0,00	-	1257,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.