

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	60,74	8,65	219,570	-	-	42,17	7,27	217,340	-	18,57	2,230	0,00	0,00	0,00	4,169
24.12.16	24	-	60,99	8,67	217,510	-	-	42,13	7,33	215,660	-	18,86	1,850	0,00	0,00	0,00	4,178
25.12.16	24	-	61,68	8,61	224,370	-	-	42,73	7,16	222,750	-	18,95	1,620	0,00	0,00	0,00	4,321
26.12.16	24	-	63,99	8,64	222,140	-	-	43,82	7,22	220,600	-	20,17	1,540	0,00	0,00	0,00	4,545
27.12.16	24	-	62,51	8,63	225,110	-	-	43,64	7,18	222,410	-	18,87	2,700	0,00	0,00	0,00	4,366
28.12.16	24	-	62,06	8,63	225,670	-	-	42,99	7,19	223,370	-	19,07	2,300	0,00	0,00	0,00	4,405
29.12.16	24	-	63,49	8,65	221,380	-	-	43,22	7,25	220,160	-	20,27	1,220	0,00	0,00	0,00	4,538
30.12.16	24	-	60,97	8,61	226,740	-	-	42,66	7,12	225,030	-	18,31	1,710	0,00	0,00	0,00	4,223
31.12.16	24	-	58,65	8,61	226,320	-	-	41,50	7,11	225,240	-	17,15	1,080	0,00	0,00	0,00	3,927
01.01.17	24	-	65,27	8,61	226,240	-	-	45,31	7,12	225,240	-	19,96	1,000	0,00	0,00	0,00	4,562
02.01.17	24	-	63,65	8,66	222,400	-	-	44,02	7,26	219,100	-	19,63	3,300	0,00	0,00	0,00	4,510
03.01.17	24	-	67,73	8,71	217,020	-	-	44,80	7,41	211,750	-	22,93	5,270	0,00	0,00	0,00	5,212
04.01.17	24	-	65,74	8,69	217,820	-	-	42,59	7,41	216,720	-	23,15	1,100	0,00	0,00	0,00	5,084
05.01.17	24	-	74,58	8,59	209,030	-	-	45,16	7,38	207,290	-	29,42	1,740	0,00	0,00	0,00	6,228
06.01.17	24	-	79,49	8,61	204,620	-	-	46,79	7,52	202,830	-	32,70	1,790	0,00	0,00	0,00	6,778
07.01.17	24	-	79,20	8,68	195,660	-	-	45,46	7,70	193,800	-	33,74	1,860	0,00	0,00	0,00	6,685
08.01.17	24	-	83,52	8,66	196,200	-	-	48,29	7,64	194,410	-	35,23	1,790	0,00	0,00	0,00	7,003
09.01.17	24	-	80,19	8,57	204,560	-	-	49,00	7,41	202,780	-	31,19	1,780	0,00	0,00	0,00	6,470
10.01.17	24	-	72,34	8,52	209,810	-	-	46,76	7,28	207,840	-	25,58	1,970	0,00	0,00	0,00	5,460
11.01.17	24	-	66,57	8,53	210,060	-	-	43,49	7,31	208,130	-	23,08	1,930	0,00	0,00	0,00	4,929
12.01.17	24	-	71,20	8,57	206,240	-	-	45,18	7,40	204,480	-	26,02	1,760	0,00	0,00	0,00	5,445
13.01.17	24	-	71,46	8,54	208,750	-	-	45,70	7,33	207,010	-	25,76	1,740	0,00	0,00	0,00	5,458
14.01.17	24	-	69,42	8,52	210,710	-	-	45,45	7,27	209,020	-	23,97	1,690	0,00	0,00	0,00	5,124
15.01.17	24	-	68,68	8,53	210,460	-	-	45,63	7,29	208,680	-	23,05	1,780	0,00	0,00	0,00	4,932
16.01.17	24	-	69,19	8,54	209,820	-	-	45,80	7,31	208,000	-	23,39	1,820	0,00	0,00	0,00	4,992
17.01.17	24	-	70,10	8,54	207,690	-	-	45,77	7,35	205,870	-	24,33	1,820	0,00	0,00	0,00	5,135
18.01.17	24	-	72,26	8,52	209,420	-	-	46,86	7,28	207,620	-	25,40	1,800	0,00	0,00	0,00	5,403
19.01.17	24	-	68,17	8,51	210,730	-	-	45,28	7,24	208,700	-	22,89	2,030	0,00	0,00	0,00	4,914
20.01.17	24	-	68,33	8,52	210,430	-	-	45,23	7,27	208,770	-	23,10	1,660	0,00	0,00	0,00	4,933
21.01.17	24	-	71,48	8,54	208,060	-	-	46,80	7,34	206,380	-	24,68	1,680	0,00	0,00	0,00	5,214
22.01.17	24	-	69,01	8,53	209,910	-	-	45,72	7,29	208,190	-	23,29	1,720	0,00	0,00	0,00	4,969
Среднее	24,00	-	68,47	8,59	213,692	-	-	44,84	7,31	211,780	-	23,64	1,912	-	-	-	5,100
Итого	744,0				6624,450	0,000			7,31	6565,170	0,000		59,280	0,00	0,00	0,00	158,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

1884,934

Корректировка за прошлый месяц (-)

1936,080

Итого за январь 2017 :

6573,304

1868,824

1917,771

6516,223

16,110

18,309

57,081

45,72

43,34

160,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 02:00	99843,800	-	99893,470	-	0,000	0,000	1958,151	
23.01.17 02:00	106476,590	-	106466,930	-	0,000	0,000	2116,523	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

160,50 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.01.2017