

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	60,94	8,90	223,040	-	-	43,05	7,05	223,040	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,993
24.12.16	24	-	61,12	8,92	220,500	-	-	42,80	7,11	220,500	-	18,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,042
25.12.16	24	-	61,83	8,86	227,710	-	-	43,62	6,93	227,710	-	18,21	0,000	0,00	0,00	0,00	4,144
26.12.16	24	-	64,20	8,88	225,110	-	-	44,75	6,99	225,110	-	19,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,381
27.12.16	24	-	62,77	8,88	227,810	-	-	44,34	6,94	227,810	-	18,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,201
28.12.16	24	-	62,25	8,89	228,650	-	-	43,72	6,93	228,650	-	18,53	0,120	0,00	0,00	0,00	4,245
29.12.16	24	-	63,75	8,90	224,290	-	-	43,97	7,02	224,290	-	19,78	0,000	0,00	0,00	0,00	4,437
30.12.16	24	-	61,23	8,86	229,770	-	-	43,29	6,89	229,770	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,124
31.12.16	24	-	58,53	8,87	229,180	-	-	41,97	6,91	229,180	-	16,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,792
01.01.17	24	-	65,56	8,87	228,980	-	-	45,83	6,91	228,980	-	19,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,521
02.01.17	24	-	63,79	8,91	225,170	-	-	44,36	7,01	225,170	-	19,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,375
03.01.17	24	-	68,05	8,94	219,210	-	-	45,56	7,15	219,210	-	22,49	0,000	0,00	0,00	0,00	4,932
04.01.17	24	-	65,90	8,93	221,270	-	-	43,59	7,10	221,270	-	22,31	0,000	0,00	0,00	0,00	4,940
05.01.17	24	-	74,79	8,86	217,640	-	-	46,71	7,09	217,640	-	28,08	0,000	0,00	0,00	0,00	6,113
06.01.17	24	-	79,85	8,88	213,770	-	-	48,53	7,16	213,770	-	31,32	0,000	0,00	0,00	0,00	6,700
07.01.17	24	-	79,50	8,94	204,530	-	-	46,93	7,37	204,530	-	32,57	0,000	0,00	0,00	0,00	6,665
08.01.17	24	-	83,85	8,92	205,170	-	-	49,53	7,32	205,170	-	34,32	0,000	0,00	0,00	0,00	7,048
09.01.17	24	-	80,05	8,90	228,170	-	-	51,68	6,91	228,170	-	28,37	0,000	0,00	0,00	0,00	6,473
10.01.17	24	-	72,85	8,90	244,890	-	-	47,55	6,60	244,890	-	25,30	0,000	0,00	0,00	0,00	6,196
11.01.17	24	-	66,66	8,90	245,820	-	-	44,12	6,60	245,820	-	22,54	0,000	0,00	0,00	0,00	5,541
12.01.17	24	-	71,37	8,90	245,120	-	-	46,20	6,60	245,120	-	25,17	0,000	0,00	0,00	0,00	6,170
13.01.17	24	-	71,65	8,90	245,100	-	-	47,21	6,60	245,100	-	24,44	0,000	0,00	0,00	0,00	5,990
14.01.17	24	-	69,68	8,90	245,360	-	-	46,70	6,60	245,360	-	22,98	0,000	0,00	0,00	0,00	5,638
15.01.17	24	-	68,92	8,90	245,470	-	-	46,51	6,60	245,470	-	22,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,501
16.01.17	24	-	69,36	8,90	245,430	-	-	46,53	6,60	245,430	-	22,83	0,000	0,00	0,00	0,00	5,603
17.01.17	24	-	70,29	8,90	245,290	-	-	46,54	6,60	245,290	-	23,75	0,000	0,00	0,00	0,00	5,826
18.01.17	24	-	72,49	8,90	244,940	-	-	47,66	6,60	244,940	-	24,83	0,000	0,00	0,00	0,00	6,082
19.01.17	24	-	68,61	8,86	235,970	-	-	45,06	6,76	235,970	-	23,55	0,000	0,00	0,00	0,00	5,557
20.01.17	24	-	68,34	8,82	219,770	-	-	46,15	7,00	219,770	-	22,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,879
21.01.17	24	-	71,80	8,83	217,550	-	-	47,88	7,05	217,550	-	23,92	0,000	0,00	0,00	0,00	5,206
22.01.17	24	-	69,19	8,81	219,390	-	-	46,68	7,01	219,390	-	22,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,940
Среднее	24,00	-	68,68	8,89	229,035	-	-	45,77	6,90	229,031	-	22,91	0,004	-	-	-	5,234
Итого	744,0	-			7100,070	0,000			6,90	7099,950	0,000		0,120	0,00	0,00	0,00	162,25

Ориентировочно до конца месяца(+) 2093,580
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2004,107
Итого за январь 2017 : 7189,543

2093,580
 2001,716
 7191,814

0,000
 2,391
 -2,271

48,98
 41,36
 169,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 02:00	103216,640	-	100368,760	-	0,000	0,000	2031,107	
23.01.17 02:00	110325,480	-	104969,470	-	0,000	0,000	2311,101	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 169,87 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Счетчик по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: 30.01.2017