

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008

расходомер

ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	61,40	7,00	144,870	-	-	44,64	7,00	141,680	-	16,76	3,190	0,00	0,00	0,00	2,422
24.12.16	24	-	59,82	7,00	144,450	-	-	43,61	7,00	141,390	-	16,21	3,060	0,00	0,00	0,00	2,340
25.12.16	24	-	61,32	7,00	144,330	-	-	44,46	7,00	141,190	-	16,86	3,140	0,00	0,00	0,00	2,428
26.12.16	24	-	63,44	7,00	144,420	-	-	45,68	7,00	141,260	-	17,76	3,160	0,00	0,00	0,00	2,560
27.12.16	24	-	64,79	7,00	144,520	-	-	46,55	7,00	141,380	-	18,24	3,140	0,00	0,00	0,00	2,633
28.12.16	24	-	66,87	7,00	144,780	-	-	47,35	7,00	141,640	-	19,52	3,140	0,00	0,00	0,00	2,821
29.12.16	24	-	66,02	7,00	145,470	-	-	46,81	7,00	142,220	-	19,21	3,250	0,00	0,00	0,00	2,791
30.12.16	24	-	66,39	7,00	146,820	-	-	47,59	7,00	143,590	-	18,80	3,230	0,00	0,00	0,00	2,757
31.12.16	24	-	60,93	7,00	146,150	-	-	44,82	7,00	143,000	-	16,11	3,150	0,00	0,00	0,00	2,348
01.01.17	24	-	60,87	7,00	146,000	-	-	44,78	7,00	142,780	-	16,09	3,220	0,00	0,00	0,00	2,345
02.01.17	24	-	63,78	7,00	146,450	-	-	46,07	7,00	143,320	-	17,71	3,130	0,00	0,00	0,00	2,587
03.01.17	24	-	67,17	7,00	147,080	-	-	47,35	7,00	143,780	-	19,82	3,300	0,00	0,00	0,00	2,911
04.01.17	24	-	66,50	7,00	146,920	-	-	45,97	7,00	143,680	-	20,53	3,240	0,00	0,00	0,00	3,012
05.01.17	24	-	70,54	7,00	145,360	-	-	47,05	7,00	142,090	-	23,49	3,270	0,00	0,00	0,00	3,411
06.01.17	24	-	74,06	7,00	142,060	-	-	48,07	7,00	138,880	-	25,99	3,180	0,00	0,00	0,00	3,688
07.01.17	24	-	76,35	7,00	142,180	-	-	48,82	7,00	138,930	-	27,53	3,250	0,00	0,00	0,00	3,913
08.01.17	24	-	79,08	7,00	141,990	-	-	50,55	7,00	138,770	-	28,53	3,220	0,00	0,00	0,00	4,051
09.01.17	24	-	81,45	7,00	142,870	-	-	52,94	7,00	139,620	-	28,51	3,250	0,00	0,00	0,00	4,073
10.01.17	24	-	77,69	7,00	149,240	-	-	53,04	7,00	145,820	-	24,65	3,420	0,00	0,00	0,00	3,675
11.01.17	24	-	69,73	7,00	147,340	-	-	48,44	7,00	144,080	-	21,29	3,260	0,00	0,00	0,00	3,132
12.01.17	24	-	71,45	7,00	146,640	-	-	49,22	7,00	143,380	-	22,23	3,260	0,00	0,00	0,00	3,255
13.01.17	24	-	71,19	7,00	146,210	-	-	49,05	7,00	142,900	-	22,14	3,310	0,00	0,00	0,00	3,237
14.01.17	24	-	72,04	7,00	146,300	-	-	49,89	7,00	142,960	-	22,15	3,340	0,00	0,00	0,00	3,238
15.01.17	24	-	71,86	7,00	146,490	-	-	50,09	7,00	143,180	-	21,77	3,310	0,00	0,00	0,00	3,185
16.01.17	24	-	71,01	7,00	146,230	-	-	49,56	7,00	142,920	-	21,45	3,310	0,00	0,00	0,00	3,133
17.01.17	24	-	71,78	7,00	146,210	-	-	49,70	7,00	142,900	-	22,08	3,310	0,00	0,00	0,00	3,224
18.01.17	24	-	74,44	7,00	146,600	-	-	51,27	7,00	143,280	-	23,17	3,320	0,00	0,00	0,00	3,394
19.01.17	24	-	71,90	7,00	146,130	-	-	50,36	7,00	142,880	-	21,54	3,250	0,00	0,00	0,00	3,142
20.01.17	24	-	71,45	7,00	145,370	-	-	50,10	7,00	142,060	-	21,35	3,310	0,00	0,00	0,00	3,102
21.01.17	24	-	72,25	7,00	145,390	-	-	50,36	7,00	142,060	-	21,89	3,330	0,00	0,00	0,00	3,180
22.01.17	24	-	71,35	7,00	145,640	-	-	50,00	7,00	142,300	-	21,35	3,340	0,00	0,00	0,00	3,108
Среднее	24,00	-	69,32	7,00	145,500	-	-	48,20	7,00	142,255	-	21,12	3,245	-	-	-	3,068
Итого	744,0				4510,510	0,000				4409,920	0,000		100,590	0,00	0,00	0,00	95,10

Ориентировочно до конца месяца(+)

1313,447

1283,657

29,790

28,65

Корректировка за прошлый месяц (-)

1314,643

1284,879

29,764

25,46

Итого за январь 2017 :

4509,314

4408,699

100,616

98,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

98,28 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

инженер по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата 30.01.2017