

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin
 Gmax
 Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв =
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	61,07	10,30	267,210	-	-	44,14	5,60	267,210	-	16,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,541
24.12.16	24	-	59,51	10,30	266,630	-	-	43,15	5,60	266,630	-	16,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,380
25.12.16	24	-	61,00	10,30	265,430	-	-	43,91	5,60	265,400	-	17,09	0,030	0,00	0,00	0,00	4,554
26.12.16	24	-	63,11	10,30	265,190	-	-	46,03	5,60	263,880	-	17,08	1,310	0,00	0,00	0,00	4,608
27.12.16	24	-	64,45	10,30	266,290	-	-	46,05	5,60	266,060	-	18,40	0,230	0,00	0,00	0,00	4,928
28.12.16	24	-	66,51	10,30	259,750	-	-	45,96	5,60	266,920	-	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,356
29.12.16	24	-	65,62	10,30	252,850	-	-	45,78	5,60	258,530	-	19,66	1,220	0,00	0,00	0,00	5,182
30.12.16	24	-	60,57	10,30	252,610	-	-	43,47	5,60	252,610	-	20,18	0,000	0,00	0,00	0,00	5,117
31.12.16	24	-	60,52	10,30	252,600	-	-	43,36	5,60	252,600	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,332
01.01.17	24	-	63,43	10,30	252,520	-	-	44,30	5,60	252,600	-	17,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,350
02.01.17	24	-	66,74	10,30	252,290	-	-	44,30	5,60	252,520	-	19,13	0,000	0,00	0,00	0,00	4,847
03.01.17	24	-	66,74	10,30	252,290	-	-	45,50	5,60	252,290	-	21,24	0,000	0,00	0,00	0,00	5,373
04.01.17	24	-	70,10	10,30	248,620	-	-	43,97	5,60	252,380	-	22,14	0,000	0,00	0,00	0,00	5,603
05.01.17	24	-	73,54	10,30	242,820	-	-	44,63	5,60	248,620	-	25,47	0,000	0,00	0,00	0,00	6,348
06.01.17	24	-	75,83	10,30	242,950	-	-	45,41	5,60	242,820	-	28,13	0,000	0,00	0,00	0,00	6,848
07.01.17	24	-	78,51	10,30	242,060	-	-	46,28	5,60	242,950	-	29,55	0,000	0,00	0,00	0,00	7,197
08.01.17	24	-	80,88	10,30	243,080	-	-	48,06	5,60	242,060	-	30,45	0,000	0,00	0,00	0,00	7,390
09.01.17	24	-	77,11	10,30	253,890	-	-	50,37	5,60	243,080	-	30,51	0,000	0,00	0,00	0,00	7,441
10.01.17	24	-	69,29	10,30	252,080	-	-	50,53	5,60	253,890	-	26,58	0,000	0,00	0,00	0,00	6,768
11.01.17	24	-	70,96	10,30	250,460	-	-	46,61	5,60	252,080	-	22,68	0,000	0,00	0,00	0,00	5,733
12.01.17	24	-	70,77	10,30	249,790	-	-	47,41	5,60	250,460	-	23,55	0,000	0,00	0,00	0,00	5,916
13.01.17	24	-	71,58	10,30	249,480	-	-	47,21	5,60	249,790	-	23,56	0,000	0,00	0,00	0,00	5,905
14.01.17	24	-	71,41	10,30	249,730	-	-	48,03	5,60	249,480	-	23,55	0,000	0,00	0,00	0,00	5,893
15.01.17	24	-	70,58	10,30	249,370	-	-	48,22	5,60	249,730	-	23,19	0,000	0,00	0,00	0,00	5,807
16.01.17	24	-	71,38	10,30	249,140	-	-	47,57	5,60	249,370	-	23,01	0,000	0,00	0,00	0,00	5,757
17.01.17	24	-	73,94	10,30	248,700	-	-	47,65	5,60	249,140	-	23,73	0,000	0,00	0,00	0,00	5,931
18.01.17	24	-	71,46	10,30	248,440	-	-	48,94	5,60	248,700	-	25,00	0,000	0,00	0,00	0,00	6,239
19.01.17	24	-	71,01	10,30	247,850	-	-	48,11	5,60	248,440	-	23,35	0,000	0,00	0,00	0,00	5,817
20.01.17	24	-	71,80	10,30	247,480	-	-	47,93	5,60	247,850	-	23,08	0,000	0,00	0,00	0,00	5,738
21.01.17	24	-	70,90	10,30	247,580	-	-	48,21	5,60	247,480	-	23,59	0,000	0,00	0,00	0,00	5,858
22.01.17	24	-	68,89	10,30	252,780	-	-	47,81	5,60	247,580	-	23,09	0,000	0,00	0,00	0,00	5,733
Среднее	24,00	-	68,89	10,30	252,780	-	-	46,49	5,60	252,690	-	22,40	0,090	-	-	-	5,661
Итого	744,0	-	-	-	7836,190	0,000	-	-	-	7833,400	0,000	2,790	0,000	0,00	0,00	0,00	175,49

Ориентировочно до конца месяца(+)	2235,291			
Корректировка за прошлый месяц (-)	2414,687	2235,291	0,000	52,81
Итого за январь 2017 :	7656,794	7654,004	2,790	47,85

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 02:00	69508,810	-	69473,440	-	0,000	0,000	1371,963	
23.01.17 03:00	77354,550	-	77316,390	-	0,000	0,000	1547,736	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 180,45 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

[Подпись]

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 30.01.2017