Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	371,18	371,18	0,00	54,16	48,97	5,19	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
24.12.16	24,00	-	371,20	371,20	0,00	51,96	47,08	4,88	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
25.12.16	24,00	-	371,06	371,06	0,00	51,81	46,92	4,89	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
26.12.16	24,00	-	370,96	370,96	0,00	52,55	47,52	5,03	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
27.12.16	24,00	-	371,14	371,14	0,00	53,14	48,08	5,06	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
28.12.16	24,00	-	371,82	371,82	0,00	53,34	48,17	5,17	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
29.12.16	24,00	-	372,22	372,22	0,00	53,06	47,89	5,17	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
30.12.16	24,00	-	372,00	372,00	0,00	53,22	48,10	5,12	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
31.12.16	24,00	-	371,94	371,94	0,00	53,33	48,28	5,05	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
01.01.17	24,00	-	372,16	372,16	0,00	54,00	48,83	5,17	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
02.01.17	24,00	-	371,91	371,91	0,00	54,15	48,87	5,28	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
03.01.17	24,00	-	371,70	371,70	0,00	57,07	51,00	6,07	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
04.01.17	24,00	-	371,61	371,61	0,00	58,21	51,73	6,48	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
05.01.17	24,00	-	372,01	372,01	0,00	57,06	50,44	6,62	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
06.01.17	24,00	-	372,02	372,02	0,00	58,57	51,41	7,16	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
07.01.17	24,00	-	372,09	372,09	0,00	59,93	52,38	7,55	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
08.01.17	24,00	-	371,65	371,65	0,00	62,29	54,42	7,87	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
09.01.17	24,00	-	370,85	370,85	0,00	64,95	56,90	8,05	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
10.01.17	24,00	-	370,61	370,61	0,00	65,88	58,05	7,83	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
11.01.17	24,00	-	370,83	370,83	0,00	62,98	55,83	7,15	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
12.01.17	24,00	-	371,04	371,04	0,00	61,27	54,42	6,85	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
13.01.17	24,00	-	371,13	371,13	0,00	62,27	55,25	7,02	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
14.01.17	24,00	-	371,08	371,08	0,00	63,01	56,03	6,98	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
15.01.17	24,00	-	370,93	370,93	0,00	63,00	56,11	6,89	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
16.01.17	24,00	-	370,94	370,94	0,00	62,40	55,55	6,85	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
17.01.17	24,00	-	371,27	371,27	0,00	61,77	54,87	6,90	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
18.01.17	24,00	-	371,14	371,14	0,00	63,93	56,58	7,35	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
19.01.17	24,00	-	371,50	371,50	0,00	62,30	55,52	6,78	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
20.01.17	24,00	-	371,66	371,66	0,00	60,93	54,41	6,52	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
21.01.17	24,00	-	371,73	371,73	0,00	61,04	54,45	6,59	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
22.01.17	24,00		371,63	371,63	-	61,42	54,79	6,63	7,00	5,00	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
Среднее	24,00	-	371,45	371,45	-	58,55	52,22	6,33	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	744,00		11515,01	11515,01	0,00						73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	114979,93	114989,67	0,00	-	0,00	-	590,97	-	
	22.01.17 03:00	126154,32	126164,06	0,00	-	0,00	-	661,95	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017

«____» _____ г.