

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр. Тхв = Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	64,94	8,47	223,840	-	-	45,22	6,98	223,320	-	19,72	0,520	0,00	0,00	0,00	4,439
24.12.16	24	-	64,00	8,24	206,120	-	-	43,95	6,93	205,580	-	20,05	0,540	0,00	0,00	0,00	4,154
25.12.16	24	-	63,95	8,42	219,110	-	-	44,46	7,00	218,470	-	19,49	0,640	0,00	0,00	0,00	4,299
26.12.16	24	-	63,31	8,42	219,960	-	-	44,20	6,99	219,390	-	19,11	0,570	0,00	0,00	0,00	4,231
27.12.16	24	-	63,69	8,38	218,220	-	-	44,15	6,97	217,750	-	19,54	0,470	0,00	0,00	0,00	4,286
28.12.16	24	-	64,87	8,36	216,210	-	-	44,30	6,98	215,760	-	20,57	0,450	0,00	0,00	0,00	4,468
29.12.16	24	-	65,46	8,34	215,220	-	-	44,34	6,98	214,770	-	21,12	0,450	0,00	0,00	0,00	4,560
30.12.16	24	-	64,82	8,35	217,050	-	-	44,46	6,96	216,590	-	20,36	0,460	0,00	0,00	0,00	4,438
31.12.16	24	-	62,26	8,40	217,580	-	-	43,61	7,00	217,130	-	18,65	0,450	0,00	0,00	0,00	4,077
01.01.17	24	-	63,31	8,40	216,170	-	-	43,98	7,02	215,740	-	19,33	0,430	0,00	0,00	0,00	4,198
02.01.17	24	-	67,64	8,38	214,030	-	-	45,79	7,04	213,550	-	21,85	0,480	0,00	0,00	0,00	4,198
03.01.17	24	-	66,16	8,41	213,010	-	-	44,24	7,08	212,600	-	21,92	0,410	0,00	0,00	0,00	4,688
04.01.17	24	-	69,14	8,47	215,100	-	-	44,45	7,11	214,810	-	24,69	0,290	0,00	0,00	0,00	5,318
05.01.17	24	-	77,02	8,37	209,450	-	-	46,77	7,09	209,170	-	30,25	0,280	0,00	0,00	0,00	6,349
06.01.17	24	-	79,64	8,34	207,880	-	-	47,39	7,08	207,630	-	32,25	0,250	0,00	0,00	0,00	6,719
07.01.17	24	-	82,98	8,34	209,940	-	-	48,88	7,05	209,680	-	34,10	0,260	0,00	0,00	0,00	7,177
08.01.17	24	-	83,11	8,46	217,040	-	-	50,51	7,06	216,800	-	32,60	0,240	0,00	0,00	0,00	7,091
09.01.17	24	-	80,39	8,45	220,220	-	-	50,82	7,02	220,050	-	29,57	0,170	0,00	0,00	0,00	6,526
10.01.17	24	-	75,64	8,38	215,230	-	-	49,14	7,02	215,130	-	26,50	0,100	0,00	0,00	0,00	5,712
11.01.17	24	-	71,58	7,51	155,450	-	-	44,39	6,65	154,220	-	27,19	1,230	0,00	0,00	0,00	4,284
12.01.17	24	-	71,93	8,35	211,610	-	-	46,53	7,03	211,580	-	25,40	0,030	0,00	0,00	0,00	5,374
13.01.17	24	-	71,01	8,39	213,600	-	-	46,53	7,04	213,520	-	24,48	0,080	0,00	0,00	0,00	5,233
14.01.17	24	-	71,89	8,30	212,330	-	-	47,30	6,98	212,210	-	24,59	0,120	0,00	0,00	0,00	5,229
15.01.17	24	-	72,20	8,27	209,210	-	-	47,43	6,98	209,100	-	24,77	0,110	0,00	0,00	0,00	5,188
16.01.17	24	-	73,49	8,40	212,340	-	-	48,15	7,08	212,220	-	25,34	0,120	0,00	0,00	0,00	5,385
17.01.17	24	-	72,83	8,44	213,910	-	-	47,77	7,09	213,770	-	25,06	0,140	0,00	0,00	0,00	5,367
18.01.17	24	-	71,90	8,43	211,690	-	-	47,13	7,12	211,610	-	24,77	0,080	0,00	0,00	0,00	5,248
19.01.17	24	-	69,74	8,38	216,530	-	-	46,61	7,00	216,450	-	23,13	0,080	0,00	0,00	0,00	5,012
20.01.17	24	-	69,64	8,44	225,360	-	-	47,04	6,93	225,250	-	22,60	0,110	0,00	0,00	0,00	5,101
21.01.17	24	-	71,63	8,36	222,720	-	-	47,74	6,89	222,700	-	23,89	0,020	0,00	0,00	0,00	5,324
22.01.17	24	-	70,94	8,38	222,890	-	-	47,60	6,91	222,840	-	23,34	0,050	0,00	0,00	0,00	5,208
Среднее	24,00	-	70,36	8,36	213,517	-	-	46,29	7,00	213,206	-	24,07	0,311	-	-	-	5,141
Итого	744,0				6619,020	0,000				6609,390	0,000		9,630	0,00	0,00	0,00	159,38

Ориентировочно до конца месяца(+) 1961,280
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2008,517
Итого за январь 2017 : 6571,783
 1960,509 2006,061 2,456 47,12
 6563,837 7,946 43,76 162,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 03:00	39402,540	-	39202,450	-	0,000	0,000	684,608	
24.01.17 12:00	46334,960	-	46125,240	-	0,000	0,000	850,966	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 162,73 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

000 «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 квитанция по убыту тепловой энергии
 филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 30.01.2017