

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр. цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} =$ т/сут $G_{гвс \phi.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	61,37	8,50	327,342	-	-	47,60	6,50	326,062	-	13,77	1,280	0,00	0,00	0,00	4,584
24.12.16	24	-	61,45	8,50	323,374	-	-	47,38	6,50	322,294	-	14,07	1,080	0,00	0,00	0,00	4,616
25.12.16	24	-	62,18	8,50	335,000	-	-	48,29	6,50	335,792	-	13,89	-0,792	0,00	0,00	0,00	4,670
26.12.16	24	-	64,64	8,50	329,930	-	-	49,81	6,50	333,251	-	14,83	-3,321	0,00	0,00	0,00	4,909
27.12.16	24	-	63,25	8,50	334,576	-	-	49,01	6,50	335,964	-	14,24	-1,388	0,00	0,00	0,00	4,781
28.12.16	24	-	62,66	8,50	335,916	-	-	48,33	6,50	337,705	-	14,33	-1,789	0,00	0,00	0,00	4,829
29.12.16	24	-	64,20	8,50	329,500	-	-	48,97	6,50	331,048	-	15,24	-1,548	0,00	0,00	0,00	5,037
30.12.16	24	-	61,72	8,50	337,887	-	-	47,97	6,50	338,875	-	13,76	-0,988	0,00	0,00	0,00	4,664
01.01.17	24	-	66,00	8,50	336,647	-	-	46,18	6,50	337,333	-	12,50	0,000	0,00	0,00	0,00	4,231
02.01.17	24	-	64,15	8,50	331,405	-	-	50,75	6,50	336,847	-	15,24	-0,200	0,00	0,00	0,00	5,149
03.01.17	24	-	68,55	8,50	321,932	-	-	49,18	6,50	331,405	-	14,97	0,000	0,00	0,00	0,00	4,978
04.01.17	24	-	66,19	8,50	326,180	-	-	50,81	6,50	322,118	-	17,74	-0,186	0,00	0,00	0,00	5,728
05.01.17	24	-	75,11	8,50	325,632	-	-	48,65	6,50	326,368	-	17,54	-0,188	0,00	0,00	0,00	5,739
06.01.17	24	-	80,38	8,50	320,939	-	-	52,87	6,50	326,204	-	22,24	-0,572	0,00	0,00	0,00	7,264
07.01.17	24	-	79,95	8,50	307,057	-	-	55,34	6,50	321,132	-	25,04	-0,193	0,00	0,00	0,00	8,060
08.01.17	24	-	84,34	8,50	307,979	-	-	53,96	6,50	307,414	-	25,98	-0,357	0,00	0,00	0,00	8,001
09.01.17	24	-	81,39	8,50	318,614	-	-	57,79	6,50	307,979	-	26,98	0,000	0,00	0,00	0,00	8,335
10.01.17	24	-	73,62	8,50	327,650	-	-	54,37	6,50	318,614	-	23,60	0,000	0,00	0,00	0,00	7,545
11.01.17	24	-	66,96	8,50	328,668	-	-	50,08	6,50	327,035	-	19,25	0,616	0,00	0,00	0,00	6,360
12.01.17	24	-	71,94	8,50	322,451	-	-	53,06	6,50	328,865	-	16,88	-0,197	0,00	0,00	0,00	5,564
13.01.17	24	-	72,06	8,50	326,203	-	-	52,73	6,50	322,451	-	19,21	0,000	0,00	0,00	0,00	6,214
14.01.17	24	-	70,15	8,50	329,340	-	-	53,06	6,50	326,397	-	19,00	-0,195	0,00	0,00	0,00	6,218
15.01.17	24	-	69,39	8,50	328,973	-	-	52,34	6,50	329,533	-	17,81	-0,193	0,00	0,00	0,00	5,883
16.01.17	24	-	69,76	8,50	328,140	-	-	52,06	6,50	328,973	-	17,33	0,000	0,00	0,00	0,00	5,719
17.01.17	24	-	70,72	8,50	325,185	-	-	52,12	6,50	328,140	-	17,64	0,000	0,00	0,00	0,00	5,807
18.01.17	24	-	72,93	8,50	327,710	-	-	52,38	6,50	325,185	-	18,35	0,000	0,00	0,00	0,00	5,985
19.01.17	24	-	69,07	8,50	329,702	-	-	53,84	6,50	327,710	-	19,09	0,000	0,00	0,00	0,00	6,276
20.01.17	24	-	68,58	8,50	329,257	-	-	52,01	6,50	329,895	-	17,05	-0,193	0,00	0,00	0,00	5,641
21.01.17	24	-	72,35	8,50	325,644	-	-	51,56	6,50	329,842	-	17,01	-0,586	0,00	0,00	0,00	5,619
22.01.17	24	-	69,62	8,50	328,298	-	-	53,54	6,50	326,608	-	18,81	-0,964	0,00	0,00	0,00	6,145
Среднее	24,00	-	69,14	8,50	327,241	-	-	52,11	6,50	329,276	-	17,51	-0,978	0,00	0,00	0,00	5,768
Итого	744,0				10144,461	0,000		51,37	6,50	327,623		17,77	-0,382				5,817

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

2949,345

2988,472

Итого за январь 2017 :

10105,333

2952,842

3021,023

10088,133

-3,497

-32,550

17,200

53,02

46,28

187,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.12.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.12.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0 000 «ИнфраХит Монта» 187,07 Гкал
Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

000 «ИнфраХит Монта»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.01.2017