Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | * | 99,14 | 75,49 | 23,65 | 75,56 | 44,45 | 31,11 | 5,50 | 3,60 | 2,46 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | 0,00 | 22,83 | - | 75,27 | 0,00 | 1,68 | | | 4,14 |
| 24.12.16 | 24,00 | * | 75,89 | 64,15 | 11,74 | 73,49 | 42,78 | 30,71 | 5,50 | 3,60 | 1,34 | 23,74 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | - | 63,08 | 0,00 | 1,50 | | | 2,84 |
| 25.12.16 | 24,00 | * | 100,67 | 77,10 | 23,57 | 75,07 | 44,17 | 30,90 | 5,50 | 3,60 | 2,49 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 22,74 | - | 75,05 | 0,00 | 1,67 | | | 4,16 |
| 26.12.16 | 24,00 | * | 98,22 | 77,42 | 20,79 | 74,65 | 44,17 | 30,49 | 5,50 | 3,60 | 2,46 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 20,01 | - | 74,54 | 0,00 | 1,46 | | | 3,92 |
| 27.12.16 | 24,00 | * | 98,26 | 76,24 | 22,03 | 74,40 | 43,66 | 30,74 | 5,50 | 3,60 | 2,44 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 0,00 | 21,27 | - | 74,35 | 0,00 | 1,54 | | | 3,99 |
| 28.12.16 | 24,00 | * | 93,53 | 71,45 | 22,08 | 70,25 | 41,41 | 28,83 | 5,50 | 3,60 | 2,19 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | - | 67,99 | 0,00 | 1,42 | | | 3,61 |
| 29.12.16 | 24,00 | * | 95,83 | 71,76 | 24,07 | 73,78 | 41,62 | 32,15 | 5,50 | 3,60 | 2,42 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 23,28 | - | 73,51 | 0,00 | 1,67 | | | 4,09 |
| 30.12.16 | 24,00 | * | 97,28 | 71,97 | 25,31 | 75,09 | 43,01 | 32,08 | 5,50 | 3,60 | 2,42 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 24,56 | - | 74,92 | 0,00 | 1,80 | | | 4,21 |
| 31.12.16 | 24,00 | * | 102,46 | 70,07 | 32,39 | 74,72 | 43,23 | 31,49 | 5,50 | 3,60 | 2,31 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 32,08 | 0,00 | 32,08 | - | 74,02 | 0,00 | 2,32 | | | 4,63 |
| 01.01.17 | 24,00 | * | 90,43 | 72,43 | 18,00 | 75,32 | 43,66 | 31,65 | 5,50 | 3,60 | 2,39 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 17,22 | - | 75,34 | 0,00 | 1,27 | | | 3,65 |
| 02.01.17 | 24,00 | * | 92,54 | 72,54 | 20,00 | 77,34 | 44,10 | 33,24 | 5,50 | 3,60 | 2,51 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 19,28 | - | 77,13 | 0,00 | 1,45 | | | 3,96 |
| 03.01.17 | 24,00 | * | 93,47 | 71,87 | 21,60 | 81,05 | 44,65 | 36,40 | 5,50 | 3,60 | 2,74 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | - | 80,74 | 0,00 | 1,64 | | | 4,37 |
| 04.01.17 | 24,00 | * | 90,97 | 69,30 | 21,67 | 85,11 | 44,19 | 40,92 | 5,50 | 3,60 | 2,97 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 20,97 | - | 84,18 | 0,00 | 1,71 | | | 4,69 |
| 05.01.17 | 24,00 | * | 90,94 | 67,68 | 23,26 | 90,03 | 44,62 | 45,41 | 5,50 | 3,60 | 3,25 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | - | 88,16 | 0,00 | 1,93 | | | 5,18 |
| 06.01.17 | 24,00 | * | 89,56 | 67,62 | 21,94 | 91,19 | 44,68 | 46,51 | 5,50 | 3,60 | 3,32 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | - | 89,26 | 0,00 | 1,83 | | | 5,15 |
| 07.01.17 | 24,00 | * | 88,93 | 67,46 | 21,47 | 90,69 | 44,14 | 46,56 | 5,50 | 3,60 | 3,31 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | - | 88,96 | 0,00 | 1,79 | | | 5,10 |
| 08.01.17 | 24,00 | * | 90,74 | 67,24 | 23,50 | 91,08 | 45,30 | 45,78 | 5,50 | 3,60 | 3,25 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 22,86 | - | 89,24 | 0,00 | 1,97 | | | 5,23 |
| 09.01.17 | 24,00 | * | 92,88 | 71,76 | 21,12 | 91,83 | 48,18 | 43,66 | 5,50 | 3,60 | 3,29 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 20,37 | - | 90,92 | 0,00 | 1,79 | | | 5,08 |
| 10.01.17 | 24,00 | * | 93,21 | 73,72 | 19,49 | 92,08 | 49,61 | 42,47 | 5,50 | 3,60 | 3,28 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | - | 91,56 | 0,00 | 1,65 | | | 4,93 |
| 11.01.17 | 24,00 | * | 92,94 | 71,59 | 21,34 | 88,77 | 48,01 | 40,76 | 5,50 | 3,60 | 3,08 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 20,56 | - | 87,62 | 0,00 | 1,74 | | | 4,82 |
| 12.01.17 | 24,00 | * | 93,01 | 71,49 | 21,52 | 86,53 | 46,99 | 39,54 | 5,50 | 3,60 | 2,97 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | - | 86,15 | 0,00 | 1,73 | | | 4,70 |
| 13.01.17 | 24,00 | * | 93,42 | 72,50 | 20,92 | 89,90 | 48,61 | 41,28 | 5,50 | 3,60 | 3,15 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | - | 89,39 | 0,00 | 1,74 | | | 4,88 |
| 14.01.17 | 24,00 | * | 94,18 | 73,08 | 21,10 | 89,77 | 49,27 | 40,50 | 5,50 | 3,60 | 3,11 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | - | 89,23 | 0,00 | 1,75 | | | 4,86 |
| 15.01.17 | 24,00 | * | 93,81 | 72,97 | 20,84 | 89,22 | 48,93 | 40,28 | 5,50 | 3,60 | 3,09 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 20,01 | - | 88,76 | 0,00 | 1,72 | | | 4,81 |
| 16.01.17 | 24,00 | * | 93,40 | 73,09 | 20,30 | 88,82 | 48,64 | 40,18 | 5,50 | 3,60 | 3,08 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 19,49 | - | 88,39 | 0,00 | 1,67 | | | 4,75 |
| 17.01.17 | 24,00 | * | 44,84 | 46,80 | -1,96 | 84,67 | 49,43 | 35,25 | 5,50 | 3,60 | 0,15 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 0,00 | 23,08 | - | 58,90 | 0,00 | 1,33 | | | 1,48 |
| 18.01.17 | 24,00 | * | 86,77 | 67,06 | 19,71 | 84,56 | 44,56 | 40,00 | 5,50 | 3,60 | 2,56 | 22,06 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 22,73 | - | 81,52 | 0,00 | 1,80 | | | 4,35 |
| 19.01.17 | 24,00 | * | 48,70 | 39,07 | 9,63 | 83,51 | 48,05 | 35,45 | 5,50 | 3,60 | 1,13 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | - | 66,46 | 0,00 | 1,06 | | | 2,19 |
| 20.01.17 | 24,00 | * | 93,87 | 71,23 | 22,65 | 83,74 | 46,61 | 37,12 | 5,50 | 3,60 | 2,80 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | - | 83,24 | 0,00 | 1,74 | | | 4,55 |
| 21.01.17 | 24,00 | * | 92,53 | 71,09 | 21,45 | 86,26 | 46,72 | 39,54 | 5,50 | 3,60 | 2,94 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 20,69 | 0,00 | 20,69 | - | 86,01 | 0,00 | 1,72 | | | 4,67 |
| 22.01.17 | 24,00 | | 93,20 | 71,16 | 22,05 | 85,00 | 46,67 | 38,33 | 5,50 | 3,60 | 2,87 | 20,48 | - | - | 21,14 | - | 21,14 | - | 84,63 | - | 1,73 | - | - | 4,61 |
| Среднее | 24,00 | - | 90,18 | 69,63 | 20,56 | 83,02 | 45,62 | 37,40 | 5,50 | 3,60 | 2,64 | 20,80 | - | - | 21,41 | - | 21,41 | - | 80,60 | - | 1,67 | - | - | 4,31 |
| Итого | 744,00 | | 2795,62 | 2158,39 | 637,23 | | | | | | 81,80 | 644,82 | 0,00 | 0,00 | 663,77 | 0,00 | 663,77 | 0,00 | | | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 133,60 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.12.16 03:00 | 48032,72 | 37088,31 | 11090,88 | 0,00 | 11345,17 | 0,00 | 1483,09 | 779,08 | - |
| | 22.01.17 03:00 | 50737,75 | 39178,09 | 11715,20 | 0,00 | 11987,81 | 0,00 | 1612,29 | 829,17 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **663,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017