

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Князькина 16-1 / С/ОУ-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обогреватель Э.Д.

Установленные приборы: Часовые и отсчетные арматуры в фидалах
 Режим (См.д.р.): 0/7

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ТВС (ТВ-2)

Узел учета: С/ОУ-ПЭС
 Код УЛТЭ:
 Расчитать/внести совместно с УЛТЭ:
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,3

Вычислитель: С/Т-943 № 43959
 Подвал.тр.(М1): расходомер: ПРМ 32
 Оборот.тр.(М2): расходомер: ПРМ 32
 Тр.д. ПС(М3): расходомер: ПРМ 20
 Тр.подпитки ПС(М4): расходомер:
 Тр.подпитки ПС(М5): расходомер:
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qлет= Qотек=0,041 Qтеп=0,041
 Договорные нагрузки (гр.ч.д.с): Qотек.гр.ср.= Qтеп.гр.ср.=0,041
 Договорные нагрузки (гр.ч.д.с): Qотек.гр.ср.= Qтеп.гр.ср.=0,041
 Договорные расходы (гр.ч.д.с): Qотек.гр.ср.= Qтеп.гр.ср.=0,041
 Фактического потребления за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие
			Т	М1	М2	днч	С	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дм	У3	У4	дтвс	Уполт	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qотек.изл.	
23.12.16	24.00	*	131,83	103,26	28,57	76,56	48,24	28,32	5,20	3,40	2,62	32,82	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00	33,68	-	75,99	0,00	2,50	5,12		
24.12.16	24.00	*	99,82	87,63	12,18	75,37	46,30	29,07	5,20	3,40	1,19	35,22	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	35,93	-	64,69	0,00	2,28	3,47		
25.12.16	24.00	*	134,97	105,20	29,76	76,12	48,05	28,06	5,20	3,40	2,64	34,11	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	-	75,80	0,00	2,59	5,23		
26.12.16	24.00	*	133,96	105,40	28,56	75,68	48,03	27,65	5,20	3,40	2,62	32,73	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58	-	75,29	0,00	2,47	5,08		
27.12.16	24.00	*	132,40	104,18	28,21	75,45	47,76	27,69	5,20	3,40	2,57	32,55	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	33,39	-	75,10	0,00	2,45	5,02		
28.12.16	24.00	*	130,03	98,33	31,69	71,13	45,22	25,91	5,20	3,40	2,29	36,56	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	37,37	-	68,90	0,00	2,52	4,80		
29.12.16	24.00	*	129,45	98,97	30,48	74,96	45,82	29,15	5,20	3,40	2,55	35,18	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00	36,08	-	74,64	0,00	2,63	5,18		
30.12.16	24.00	*	132,27	99,58	32,70	76,07	47,01	29,06	5,20	3,40	2,56	37,35	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	-	75,31	0,00	2,83	5,39		
31.12.16	24.00	*	134,71	98,13	36,58	75,68	47,10	28,86	5,20	3,40	2,43	41,81	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00	42,89	-	78,09	0,00	2,49	5,58		
01.01.17	24.00	*	124,06	99,68	28,07	78,42	48,14	30,28	5,20	3,40	2,65	32,74	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	-	75,98	0,00	2,09	4,74		
02.01.17	24.00	*	128,05	99,98	28,07	78,42	48,14	30,28	5,20	3,40	2,65	32,74	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	-	75,98	0,00	2,09	4,74		
03.01.17	24.00	*	127,54	98,45	29,10	82,28	48,86	32,40	5,20	3,40	2,42	41,81	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00	42,89	-	78,09	0,00	2,49	5,58		
04.01.17	24.00	*	124,61	95,93	28,68	86,48	49,29	37,19	5,20	3,40	3,27	32,42	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	30,03	-	86,02	0,00	2,79	6,06		
05.01.17	24.00	*	120,27	94,48	25,79	91,54	50,18	41,36	5,20	3,40	3,64	28,98	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	33,48	-	80,99	0,00	2,64	6,28		
06.01.17	24.00	*	122,67	94,01	28,66	92,74	50,32	42,42	5,20	3,40	3,67	32,37	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00	33,57	-	92,13	0,00	2,99	6,66		
07.01.17	24.00	*	122,22	94,15	28,08	92,53	50,79	41,74	5,20	3,40	3,63	31,53	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00	33,70	-	91,66	0,00	2,99	6,65		
08.01.17	24.00	*	122,22	94,15	28,08	92,53	50,79	41,74	5,20	3,40	3,63	31,53	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00	33,70	-	92,03	0,00	2,96	6,54		
09.01.17	24.00	*	122,70	99,38	28,32	93,17	53,30	39,87	5,20	3,40	3,66	31,87	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	-	92,66	0,00	2,96	6,61		
10.01.17	24.00	*	129,37	101,46	27,91	93,40	54,62	38,78	5,20	3,40	3,62	32,20	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	32,77	-	92,91	0,00	2,94	6,55		
11.01.17	24.00	*	126,87	98,63	28,25	90,06	52,77	37,29	5,20	3,40	3,45	30,30	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	-	87,45	0,00	2,71	5,96		
12.01.17	24.00	*	125,62	98,60	27,02	87,81	51,31	36,30	5,20	3,40	3,25	31,02	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	-	89,08	0,00	2,75	6,20		
13.01.17	24.00	*	126,33	99,82	26,51	91,21	53,45	37,76	5,20	3,40	3,45	30,30	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	-	90,61	0,00	2,74	6,09		
14.01.17	24.00	*	127,09	100,71	26,39	91,03	54,48	36,55	5,20	3,40	3,35	30,29	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	90,50	0,00	2,80	6,29		
15.01.17	24.00	*	129,25	100,27	28,97	90,48	54,05	36,43	5,20	3,40	3,32	31,24	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	32,35	-	89,94	0,00	3,02	6,12		
16.01.17	24.00	*	127,40	100,36	27,04	90,09	53,47	36,62	5,20	3,40	3,26	33,56	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	34,76	-	89,54	0,00	2,80	6,29		
17.01.17	24.00	*	65,20	55,70	9,50	86,08	53,00	33,09	5,20	3,40	0,49	32,60	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	33,30	-	66,77	0,00	2,17	2,66		
18.01.17	24.00	*	117,61	91,17	26,44	85,72	49,06	36,66	5,20	3,40	2,87	33,68	0,00	0,00	0,00	34,71	0,00	34,71	-	73,97	0,00	2,75	5,61		
19.01.17	24.00	*	71,03	50,91	20,12	84,87	53,47	31,40	5,20	3,40	1,34	26,68	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	79,97	0,00	1,97	3,31		
20.01.17	24.00	*	127,54	97,88	29,66	85,21	50,79	34,42	5,20	3,40	3,10	33,11	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	34,17	-	84,60	0,00	2,80	5,91		
21.01.17	24.00	*	125,03	97,23	27,80	87,52	51,37	36,16	5,20	3,40	3,22	31,48	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	32,54	-	87,04	0,00	2,74	5,96		
22.01.17	24.00	*	126,28	97,55	28,73	86,37	51,08	35,29	5,20	3,40	3,16	31,48	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	33,35	-	85,82	0,00	2,77	5,93		
Среднее	24.00	-	122,71	95,51	27,20	84,28	50,16	34,12	5,20	3,40	2,88	32,59	-	-	-	33,59	-	33,59	-	82,35	-	2,68	5,55		
Итого	744,00	-	3803,88	2960,82	843,06	3891,9	1010,21	699,19	1041,20	0,00	0,00	1041,20	0,00	0,00	0,00	1041,20	0,00	1041,20	0,00	82,35	0,00	82,99	172,17		

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.12.16 03:00 22.01.17 03:00
 М1(Т) 77922,15 М2(Т) 58913,57 М3(Т) 2100,55 М4(Т) 21595,43 Q.С/О (Гкал) 872,97 Q.ПЭС (Гкал) 147,92
 М1(Т) 6155,54 М2(Т) 62780,31 М3(Т) 22018,94 М4(Т) 22515,99 Q.С/О (Гкал) 859,50 Q.ПЭС (Гкал) 1828,20

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, расчитанный по среднему
 Период расчета по договору: Период превышения ЦЭ: Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: Итого по приборам учета: С учетом корректировок

Отрегулировать температуру 0,3-С
Наладить работу системы отопления
ООО "ИнфраХит Монтаж" печать по телефону 1828 20
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (СТ. ОБЩЕИСП.)
Филиал "ЭнерджиБилт" Управляющая компания по учету тепловой энергии в жилых помещениях
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 25 ЯНВ 2017