Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9098.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	100,05	82,46	17,59	74,94	45,24	29,70	7,00	5,00	2,46	17,65	-	-	18,09	-	18,09	-	74,37	-	1,31			3,77
24.12.16	24,00	-	79,23	69,65	9,58	72,75	43,23	29,52	7,00	5,00	1,36	22,72	-	-	23,14	-	23,14	-	61,73	-	1,40			2,76
25.12.16	24,00	-	106,93	85,48	21,45	74,48	45,17	29,31	7,00	5,00	2,52	21,33	-	-	21,85	-	21,85	-	74,28	-	1,59			4,11
26.12.16	24,00	-	105,74	86,81	18,93	73,98	45,38	28,60	7,00	5,00	2,49	18,92	-	-	19,39	-	19,39	-	73,73	-	1,40			3,88
27.12.16	24,00	-	104,94	83,29	21,65	73,87	44,80	29,07	7,00	5,00	2,43	21,58	-	-	22,10	-	22,10	-	73,67	-	1,59			4,02
28.12.16	24,00	-	94,88	74,13	20,75	69,62	41,75	27,87	7,00	5,00	2,13	20,67	-	-	21,08	-	21,08	-	66,89	-	1,38			3,51
29.12.16	24,00	-	95,74	74,28	21,46	73,76	42,06	31,70	7,00	5,00	2,37	21,30	-	-	21,81	-	21,81	-	73,67	-	1,57			3,94
30.12.16	24,00	-	95,82	74,19	21,63	74,51	42,92	31,59	7,00	5,00	2,36	21,43	-	-	21,97	-	21,97	-	74,27	-	1,59			3,96
31.12.16	24,00	-	96,26	71,08	25,18	74,21	42,93	31,28	7,00	5,00	2,26	24,93	-	-	25,54	-	25,54	-	73,57	-	1,83			4,09
01.01.17	24,00	-	91,93	75,71	16,22	74,86	43,81	31,05	7,00	5,00	2,35	16,24	-	-	16,65	-	16,65	-	74,70	-	1,22			3,57
02.01.17	24,00	-	93,34	75,16	18,18	76,96	44,15	32,81	7,00	5,00	2,47	18,08	-	-	18,56	-	18,56	-	77,09	-	1,40			3,87
03.01.17	24,00	-	92,30	73,74	18,56	80,58	44,27	36,31	7,00	5,00	2,69	18,43	-	-	18,95	-	18,95	-	80,30	-	1,48			4,17
04.01.17	24,00	-	90,30	71,44	18,86	84,63	43,76	40,87	7,00	5,00	2,94	18,62	-	-	19,21	-	19,21	-	84,61	-	1,58			4,52
05.01.17	24,00	-	90,03	70,46	19,57	89,28	43,90	45,38	7,00	5,00	3,24	19,27	-	-	19,93	-	19,93	-	88,78	-	1,71			4,95
06.01.17	24,00	-	90,60	70,02	20,58	90,36	44,02	46,34	7,00	5,00	3,30	20,23	-	-	20,94	-	20,94	-	89,52	-	1,81			5,11
07.01.17	24,00	-	91,11	70,02	21,09	89,89	43,57	46,32	7,00	5,00	3,29	20,73	-	-	21,46	-	21,46	-	89,42	-	1,86			5,14
08.01.17	24,00	-	90,78	70,32	20,46	90,32	44,93	45,39	7,00	5,00	3,24	20,08	-	-	20,80	-	20,80	-	90,02	-	1,81			5,05
09.01.17	24,00	-	95,38	75,52	19,86	91,15	48,12	43,03	7,00	5,00	3,30	19,44	-	-	20,13	-	20,13	-	90,83	-	1,77			5,07
10.01.17	24,00	-	96,37	78,14	18,23	91,38	50,01	41,37	7,00	5,00	3,29	17,77	-	-	18,41	-	18,41	-	91,10	-	1,62			4,91
11.01.17	24,00	-	95,03	75,29	19,74	87,88	48,20	39,68	7,00	5,00	3,07	19,24	-	-	19,87	-	19,87	-	86,36	-	1,66			4,73
12.01.17	24,00	-	93,79	76,14	17,65	86,07	47,26	38,81	7,00	5,00	2,99	17,30	-	-	17,85	-	17,85	-	86,05	-	1,49			4,48
13.01.17	24,00	-	95,75	76,56	19,19	89,34	48,93	40,41	7,00	5,00	3,15	18,73	-	-	19,36	-	19,36	-	88,78	-	1,66			4,81
14.01.17	24,00	-	95,17	77,91	17,26	89,08	49,66	39,42	7,00	5,00	3,13	16,78	-	-	17,38	-	17,38	-	88,66	-	1,49			4,62
15.01.17	24,00	-	95,87	77,11	18,76	88,56	49,33	39,23	7,00	5,00	3,08	18,27	-	-	18,90	-	18,90	-	88,14	-	1,61			4,70
16.01.17	24,00	-	96,10	76,91	19,19	88,22	48,93	39,29	7,00	5,00	3,08	18,70	-	-	19,35	-	19,35	-	87,81	-	1,64			4,72
17.01.17	24,00	-	40,22	48,78	-8,56	85,46	49,01	36,45	7,00	5,00	-0,13	21,63	-	-	22,00	-	22,00	-	55,23	-	1,19			1,06
18.01.17	24,00	-	92,44	74,98	17,46	84,01	44,96	39,05	7,00	5,00	2,88	18,06	-	-	18,63	-	18,63	-	83,90	-	1,52			4,40
19.01.17	24,00	-	50,51	49,46	1,05	81,18	45,45	35,73	7,00	5,00	0,73	19,22	-	-	19,55	-	19,55	-	58,86	-	1,13			1,86
20.01.17	24,00	-	94,52	74,81	19,71	84,20	45,60	38,60	7,00	5,00	2,91	19,46	-	-	20,07	-	20,07	-	84,32	-	1,64			4,55
21.01.17	24,00	-	92,21	73,20	19,01	85,63	46,47	39,16	7,00	5,00	2,90	18,79	-	-	19,39	-	19,39	-	85,31	-	1,60			4,50
22.01.17	24,00		93,37	74,01	19,36	84,92	46,04	38,88	7,00	5,00	2,90	19,13	-	-	19,73	-	19,73	-	84,82	-	1,62	-	-	4,53
Среднее	24,00	-	91,51	73,78	17,73	82,45	45,61	36,85	7,00	5,00	2,62	19,51	-	-	20,07	-	20,07	-	80,03	-	1,55	-	-	4,17
Итого	744,00		2836,71	2287,06	549,65						81,16	604,73	0,00	0,00	622,09	0,00	622,09	0,00			48,17	0,00	0,00	129,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	25182,23	21414,32	3530,87	-	3608,55	-	504,63	-	-
	22.01.17 12:00	27962,37	23658,82	4121,82	-	4216,43	-	631,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **622,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.