Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	172,69	173,25	-0,55	75,30	53,42	21,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
24.12.16	24,00	*	172,04	172,69	-0,65	74,36	52,85	21,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
25.12.16	24,00	*	172,81	173,43	-0,62	74,74	53,23	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
26.12.16	24,00	*	172,52	173,20	-0,68	74,35	53,03	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
27.12.16	24,00	*	171,45	172,15	-0,69	74,13	52,76	21,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
28.12.16	24,00	*	167,33	167,99	-0,67	70,56	50,27	20,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
29.12.16	24,00	*	168,83	169,45	-0,62	73,32	50,98	22,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
30.12.16	24,00	*	171,53	172,09	-0,55	74,60	52,46	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
31.12.16	24,00	*	170,83	171,50	-0,67	74,25	52,63	21,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
01.01.17	24,00	*	168,74	169,47	-0,73	74,86	52,96	21,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
02.01.17	24,00	*	170,01	170,79	-0,79	76,84	53,76	23,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
03.01.17	24,00	*	168,08	168,84	-0,76	80,48	54,85	25,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
04.01.17	24,00	*	163,63	164,30	-0,67	84,46	55,00	29,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
05.01.17	24,00	*	161,02	161,59	-0,56	89,34	55,84	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,38
06.01.17	24,00	*	161,27	161,77	-0,50	90,56	55,88	34,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
07.01.17	24,00	*	161,40	161,96	-0,55	90,07	55,27	34,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
08.01.17	24,00	*	162,91	163,50	-0,58	90,36	55,86	34,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
09.01.17	24,00	*	171,41	172,11	-0,70	91,10	58,14	32,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
10.01.17	24,00	*	173,74	174,57	-0,83	91,37	59,90	31,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
11.01.17	24,00	*	169,29	170,07	-0,78	88,31	58,27	30,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
12.01.17	24,00	*	169,40	170,18	-0,78	85,92	57,20	28,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
13.01.17	24,00	*	171,12	171,85	-0,72	89,23	59,29	29,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
14.01.17	24,00	*	172,51	173,20	-0,68	89,13	60,15	28,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
15.01.17	24,00	*	172,52	173,25	-0,73	88,62	60,01	28,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
16.01.17	24,00	*	172,57	173,34	-0,77	88,26	59,81	28,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
17.01.17	24,00	*	74,91	75,27	-0,36	85,67	59,09	26,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
18.01.17	24,00	*	161,56	161,64	-0,08	83,05	54,26	28,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
19.01.17	24,00	*	84,69	82,80	1,88	83,30	56,67	26,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
20.01.17	24,00	*	169,31	168,19	1,11	83,16	55,59	27,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
21.01.17	24,00	*	168,30	167,86	0,45	85,68	57,58	28,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
22.01.17	24,00		168,80	168,03	0,78	84,42	56,59	27,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,75
Среднее	24,00	-	163,14	163,56	-0,42	82,57	55,60	26,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
Итого	744,00		5057,26	5070,32	-13,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	135,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел контроля и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.