Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	113,72	117,04	-3,31	75,62	49,94	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
24.12.16	24,00	*	113,36	115,54	-2,18	74,69	49,32	25,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
25.12.16	24,00	*	113,87	115,45	-1,58	75,08	49,58	25,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
26.12.16	24,00	*	113,71	114,91	-1,20	74,69	49,57	25,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
27.12.16	24,00	*	113,00	114,42	-1,42	74,46	49,06	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
28.12.16	24,00	*	110,26	111,90	-1,64	70,80	46,70	24,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
29.12.16	24,00	*	111,24	114,14	-2,90	73,74	47,36	26,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
30.12.16	24,00	*	112,96	114,76	-1,80	74,93	48,64	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
31.12.16	24,00	*	112,58	113,61	-1,04	74,58	49,00	25,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
01.01.17	24,00	*	111,24	114,47	-3,23	75,20	49,54	25,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
02.01.17	24,00	*	112,12	115,79	-3,67	77,21	50,30	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
03.01.17	24,00	*	110,89	113,63	-2,73	80,89	50,89	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
04.01.17	24,00	*	107,98	109,27	-1,29	84,92	50,83	34,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
05.01.17	24,00	*	106,27	108,15	-1,88	89,83	51,48	38,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
06.01.17	24,00	*	106,39	108,95	-2,56	91,06	51,58	39,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
07.01.17	24,00	*	106,50	109,31	-2,81	90,58	50,67	39,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
08.01.17	24,00	*	107,51	110,05	-2,54	90,86	51,22	39,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
09.01.17	24,00	*	113,16	115,56	-2,41	91,58	53,63	37,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
10.01.17	24,00	*	114,75	117,98	-3,23	91,83	55,40	36,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
11.01.17	24,00	*	111,79	114,55	-2,76	88,72	54,01	34,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
12.01.17	24,00	*	111,84	114,74	-2,89	86,38	52,22	34,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
13.01.17	24,00	*	112,96	115,66	-2,70	89,70	54,30	35,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
14.01.17	24,00	*	113,82	116,89	-3,06	89,57	55,47	34,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
15.01.17	24,00	*	113,85	116,29	-2,44	89,05	55,32	33,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
16.01.17	24,00	*	113,92	116,73	-2,82	88,68	55,32	33,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
17.01.17	24,00	*	50,04	51,59	-1,54	84,86	54,65	30,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
18.01.17	24,00	*	107,40	108,31	-0,92	83,68	49,99	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
19.01.17	24,00	*	56,54	55,60	0,95	83,35	52,08	31,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
20.01.17	24,00	*	112,42	112,66	-0,25	83,72	51,32	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
21.01.17	24,00	*	112,04	112,73	-0,69	86,10	53,13	32,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
22.01.17	24,00		112,23	112,70	-0,47	84,91	52,22	32,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
Среднее	24,00	-	107,75	109,79	-2,03	82,94	51,44	31,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Итого	744,00		3340,36	3403,36	-63,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 г.

«_____» _____ г.