Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	116,76	112,87	3,89	75,89	42,43	33,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
24.12.16	24,00	*	116,24	112,48	3,76	74,98	41,98	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
25.12.16	24,00	*	116,65	112,97	3,68	75,38	42,28	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
26.12.16	24,00	*	116,45	112,82	3,63	74,97	42,19	32,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
27.12.16	24,00	*	115,70	112,14	3,56	74,74	42,01	32,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
28.12.16	24,00	*	112,90	109,51	3,39	70,93	40,09	30,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
29.12.16	24,00	*	113,89	110,47	3,42	74,15	40,73	33,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
30.12.16	24,00	*	115,64	112,15	3,50	75,21	41,81	33,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
31.12.16	24,00	*	115,22	111,75	3,48	74,86	42,06	32,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
01.01.17	24,00	*	113,86	110,41	3,45	75,51	42,22	33,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
02.01.17	24,00	*	114,74	111,26	3,48	77,54	42,70	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
03.01.17	24,00	*	114,37	110,83	3,54	81,28	43,23	38,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
04.01.17	24,00	*	112,23	108,71	3,52	85,37	43,23	42,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
05.01.17	24,00	*	110,45	106,92	3,53	90,28	43,34	46,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
06.01.17	24,00	*	110,61	107,03	3,58	91,50	42,95	48,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
07.01.17	24,00	*	110,76	107,13	3,62	91,03	42,08	48,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
08.01.17	24,00	*	111,83	108,13	3,70	91,31	42,58	48,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,62
09.01.17	24,00	*	117,77	113,82	3,95	92,00	44,73	47,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
10.01.17	24,00	*	119,52	115,42	4,10	92,22	45,93	46,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,73
11.01.17	24,00	*	116,44	112,50	3,93	89,04	44,80	44,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
12.01.17	24,00	*	116,45	112,58	3,87	86,81	43,88	42,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
13.01.17	24,00	*	117,60	113,65	3,96	90,11	45,38	44,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
14.01.17	24,00	*	118,52	114,53	3,98	89,93	46,03	43,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,40
15.01.17	24,00	*	118,53	114,58	3,95	89,40	46,23	43,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
16.01.17	24,00	*	118,60	114,63	3,98	89,04	46,16	42,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
17.01.17	24,00	*	51,39	49,80	1,59	85,89	45,71	40,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
18.01.17	24,00	*	111,60	107,60	3,99	84,66	42,45	42,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
19.01.17	24,00	*	58,65	55,62	3,03	83,95	44,57	39,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
20.01.17	24,00	*	116,78	111,76	5,02	84,31	44,64	39,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
21.01.17	24,00	*	116,22	111,46	4,76	86,44	44,88	41,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
22.01.17	24,00		116,50	111,61	4,89	85,37	44,76	40,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
Среднее	24,00	-	111,38	107,65	3,73	83,36	43,49	39,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
Итого	744,00		3452,88	3337,14	115,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	142,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приборного учета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«___» _____ г.