Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	147,64	126,78	20,86	77,10	47,67	29,43	7,00	5,00	3,50	23,95	-	-	24,60	-	24,60	-	76,97	-	1,85			5,34
24.12.16	24,00	-	148,03	126,24	21,79	76,25	47,02	29,23	7,00	5,00	3,46	24,86	-	-	25,52	-	25,52	-	76,27	-	1,90			5,36
25.12.16	24,00	-	150,30	126,57	23,73	76,78	47,30	29,48	7,00	5,00	3,49	26,92	-	-	27,64	-	27,64	-	76,90	-	2,07			5,56
26.12.16	24,00	-	147,34	126,56	20,78	76,29	47,14	29,15	7,00	5,00	3,46	23,89	-	-	24,53	-	24,53	-	76,37	-	1,82			5,28
27.12.16	24,00	-	146,76	125,80	20,96	76,13	46,88	29,25	7,00	5,00	3,44	24,12	-	-	24,75	-	24,75	-	76,27	-	1,84			5,28
28.12.16	24,00	-	146,12	122,64	23,48	71,25	44,47	26,78	7,00	5,00	3,12	26,71	-	-	27,29	-	27,29	-	68,77	-	1,84			4,96
29.12.16	24,00	-	146,36	123,84	22,52	75,98	45,64	30,34	7,00	5,00	3,51	25,74	-	-	26,41	-	26,41	-	76,15	-	1,96			5,47
30.12.16	24,00	-	150,23	125,56	24,67	76,63	46,68	29,95	7,00	5,00	3,49	28,17	-	-	28,92	-	28,92	-	76,76	-	2,16			5,66
31.12.16	24,00	-	156,07	124,55	31,52	76,29	46,93	29,36	7,00	5,00	3,39	35,06	-	-	35,99	-	35,99	-	76,33	-	2,68			6,07
01.01.17	24,00	-	140,47	124,17	16,30	77,01	47,26	29,75	7,00	5,00	3,45	19,43	-	-	19,94	-	19,94	-	77,24	-	1,50			4,95
02.01.17	24,00	-	144,80	124,89	19,91	79,23	47,81	31,42	7,00	5,00	3,67	23,03	-	-	23,65	-	23,65	-	79,55	-	1,83			5,50
03.01.17	24,00	-	142,73	123,56	19,17	83,14	48,64	34,50	7,00	5,00	4,02	22,07	-	-	22,77	-	22,77	-	83,35	-	1,84			5,86
04.01.17	24,00	-	140,48	120,37	20,11	87,58	49,01	38,57	7,00	5,00	4,40	22,77	-	-	23,57	-	23,57	-	88,05	-	2,01			6,41
05.01.17	24,00	-	139,43	118,51	20,92	92,51	49,72	42,79	7,00	5,00	4,84	23,43	-	-	24,33	-	24,33	-	92,66	-	2,17			7,02
06.01.17	24,00	-	138,85	118,57	20,28	93,61	49,71	43,90	7,00	5,00	4,98	22,75	-	-	23,60	-	23,60	-	93,53	-	2,13			7,11
07.01.17	24,00	-	140,75	118,57	22,18	93,10	49,11	43,99	7,00	5,00	4,98	24,76	-	-	25,71	-	25,71	-	93,10	-	2,31			7,29
08.01.17	24,00	-	143,36	119,55	23,81	93,42	50,11	43,31	7,00	5,00	4,93	26,55	-	-	27,56	-	27,56	-	93,53	-	2,48			7,42
09.01.17	24,00	-	146,19	126,02	20,17	94,01	52,69	41,32	7,00	5,00	4,95	22,97	-	-	23,88	-	23,88	-	94,11	-	2,16			7,12
10.01.17	24,00	-	146,31	127,97	18,34	94,14	54,09	40,05	7,00	5,00	4,87	21,23	-	-	22,06	-	22,06	-	94,23	-	2,00			6,87
11.01.17	24,00	-	145,33	124,63	20,70	90,47	52,42	38,05	7,00	5,00	4,52	23,50	-	-	24,34	-	24,34	-	89,68	-	2,11			6,62
12.01.17	24,00	-	145,94	124,60	21,34	88,71	51,26	37,45	7,00	5,00	4,41	24,19	-	-	25,05	-	25,05	-	89,06	-	2,16			6,57
13.01.17	24,00	-	145,08	125,90	19,18	92,00	53,07	38,93	7,00	5,00	4,66	21,92	-	-	22,75	-	22,75	-	91,97	-	2,02			6,68
14.01.17	24,00	-	147,14	126,85	20,29	91,68	53,54	38,14	7,00	5,00	4,59	23,14	-	-	24,00	-	24,00	-	91,71	-	2,12			6,71
15.01.17	24,00	-	148,11	126,75	21,36	91,12	53,44	37,68	7,00	5,00	4,52	24,24	-	-	25,13	-	25,13	-	91,12	-	2,21			6,73
16.01.17	24,00	-	145,88	127,06	18,82	90,80	53,25	37,55	7,00	5,00	4,52	21,66	-	-	22,45	-	22,45	-	90,74	-	1,97			6,49
17.01.17	24,00	-	58,58	75,49	-16,91	89,92	53,94	35,98	7,00	5,00	0,73	27,70	-	-	28,20	-	28,20	-	62,19	-	1,72			2,45
18.01.17	24,00	-	135,00	117,73	17,27	88,17	49,64	38,53	7,00	5,00	4,00	23,96	-	-	24,73	-	24,73	-	86,16	-	2,06			6,07
19.01.17	24,00	-	72,91	58,74	14,17	86,10	50,72	35,38	7,00	5,00	1,97	17,31	-	-	17,78	-	17,78	-	76,70	-	1,33			3,30
20.01.17	24,00	-	146,14	123,82	22,32	86,92	50,30	36,62	7,00	5,00	4,36	24,29	-	-	25,12	-	25,12	-	87,37	-	2,12			6,48
21.01.17	24,00	-	144,30	123,48	20,82	88,30	51,55	36,75	7,00	5,00	4,34	23,09	-	-	23,90	-	23,90	-	88,45	-	2,04			6,39
22.01.17	24,00		145,22	123,65	21,57	87,61	50,93	36,69	7,00	5,00	4,35	23,69	-	-	24,51	-	24,51	-	87,91	-	2,08	-	-	6,43
Среднее	24,00	-	140,06	120,30	19,76	85,23	49,74	35,49	7,00	5,00	3,97	24,10	-	-	24,86	-	24,86	-	83,97	-	2,02	-	-	5,98
Итого	744,00		4341,85	3729,42	612,43						122,92	747,10	0,00	0,00	770,68	0,00	770,68	0,00			62,51	0,00	0,00	185,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	58173,34	47363,27	12525,67	-	12826,42	-	1897,18	-	-
	22.01.17 02:00	62381,79	50979,40	13250,73	-	13574,29	-	2075,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **185,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **770,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.