Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 68774 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	86,00	85,00	1,00	75,00	43,00	32,00	-	-	-							-	-	-	-			2,80
24.12.16	24,00	*	160,00	158,00	2,00	74,00	45,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			4,73
25.12.16	24,00	*	161,00	159,00	2,00	74,00	45,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			4,76
26.12.16	24,00	*	160,00	158,00	2,00	75,00	45,00	30,00	-	-	-							-	-	-	-			4,89
27.12.16	24,00	*	160,00	158,00	2,00	75,00	45,00	30,00	-	-	-							-	-	-	-			4,89
28.12.16	24,00	*	160,00	158,00	2,00	75,00	45,00	30,00	-	-	-							-	-	-	-			4,89
29.12.16	24,00	*	161,00	159,00	2,00	74,00	45,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			4,76
30.12.16	24,00	*	161,00	159,00	2,00	74,00	45,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			4,76
31.12.16	24,00	*	160,00	158,00	2,00	75,00	46,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			4,73
01.01.17	24,00	*	161,00	159,00	2,00	75,00	46,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			4,76
02.01.17	24,00	*	161,00	159,00	2,00	79,00	48,00	31,00	-	-	-							-	-	-	-			5,09
03.01.17	24,00	*	163,00	160,00	3,00	85,00	49,00	36,00	-	-	-							-	-	-	-			6,02
04.01.17	24,00	*	165,00	163,00	2,00	91,00	52,00	39,00	-	-	-							-	-	-	-			6,54
05.01.17	24,00	*	165,00	162,00	3,00	96,00	53,00	43,00	-	-	-							-	-	-	-			7,25
06.01.17	24,00	*	165,00	162,00	3,00	97,00	52,00	45,00	-	-	-							-	-	-	-			7,58
07.01.17	24,00	*	165,00	162,00	3,00	96,00	52,00	44,00	-	-	-							-	-	-	-			7,42
08.01.17	24,00	*	165,00	163,00	2,00	97,00	53,00	44,00	-	-	-							-	-	-	-			7,37
09.01.17	24,00	*	166,00	164,00	2,00	97,00	54,00	43,00	-	-	-							-	-	-	-			7,25
10.01.17	24,00	*	166,00	164,00	2,00	97,00	55,00	42,00	-	-	-							-	-	-	-			7,08
11.01.17	24,00	*	166,00	164,00	2,00	97,00	55,00	42,00	-	-	-							-	-	-	-			7,08
12.01.17	24,00	*	166,00	164,00	2,00	95,00	55,00	40,00	-	-	-							-	-	-	-			6,75
13.01.17	24,00	*	166,00	164,00	2,00	94,00	54,00	40,00	-	-	-							-	-	-	-			6,75
14.01.17	24,00	*	166,00	164,00	2,00	94,00	55,00	39,00	-	-	-							-	-	-	-			6,58
15.01.17	24,00	*	166,00	163,00	3,00	92,00	54,00	38,00	-	-	-							-	-	-	-			6,47
16.01.17	24,00	*	165,00	163,00	2,00	92,00	54,00	38,00	-	-	-							-	-	-	-			6,38
17.01.17	24,00	*	165,00	163,00	2,00	92,00	54,00	38,00	-	-	-							-	-	-	-			6,38
18.01.17	24,00	*	165,00	163,00	2,00	92,00	53,00	39,00	-	-	-							-	-	-	-			6,54
19.01.17	24,00	*	167,00	164,00	3,00	90,00	53,00	37,00	-	-	-							-	-	-	-			6,34
20.01.17	24,00	*	167,00	164,00	3,00	90,00	53,00	37,00	-	-	-							-	-	-	-			6,34
21.01.17	24,00	*	142,00	140,00	2,00	89,00	52,00	37,00	-	-	-							-	-	-	-			5,36
22.01.17	24,00		158,67	156,00	2,67	89,67	52,67	37,00	-	-	-							-	-	-	-	-	-	6,01
Среднее	24,00	-	160,34	158,13	2,22	86,70	50,41	36,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,95
Итого	744,00		4970,67	4902,00	68,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	184,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20		0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20		0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **184,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «25» ДЕК 2017 г.