Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	102,77	90,77	12,00	77,36	51,36	26,00	7,00	5,00	2,47	10,71	-	-	10,98	-	10,98	-	76,79	-	0,82			3,29
24.12.16	24,00	-	103,27	90,46	12,81	76,51	50,67	25,84	7,00	5,00	2,44	11,53	-	-	11,84	-	11,84	-	76,14	-	0,88			3,32
25.12.16	24,00	-	105,94	90,77	15,17	77,03	50,95	26,08	7,00	5,00	2,47	13,89	-	-	14,28	-	14,28	-	76,78	-	1,07			3,54
26.12.16	24,00	-	102,75	90,69	12,06	76,55	50,92	25,63	7,00	5,00	2,43	10,73	-	-	11,02	-	11,02	-	76,27	-	0,82			3,25
27.12.16	24,00	-	102,05	90,23	11,82	76,38	50,52	25,86	7,00	5,00	2,44	10,52	-	-	10,79	-	10,79	-	76,16	-	0,80			3,24
28.12.16	24,00	-	103,57	88,15	15,42	71,60	47,70	23,90	7,00	5,00	2,23	14,24	-	-	14,55	-	14,55	-	68,64	-	0,98			3,21
29.12.16	24,00	-	101,96	88,93	13,03	76,18	49,13	27,05	7,00	5,00	2,50	11,85	-	-	12,15	-	12,15	-	75,92	-	0,90			3,40
30.12.16	24,00	-	101,90	90,15	11,75	76,89	50,47	26,42	7,00	5,00	2,48	10,58	-	-	10,84	-	10,84	-	76,63	-	0,81			3,29
31.12.16	24,00	-	107,51	89,69	17,82	76,54	50,79	25,75	7,00	5,00	2,41	16,63	-	-	17,04	-	17,04	-	76,28	-	1,27			3,68
01.01.17	24,00	-	98,40	88,90	9,50	77,29	50,74	26,55	7,00	5,00	2,46	8,36	-	-	8,60	-	8,60	-	77,07	-	0,64			3,10
02.01.17	24,00	-	99,26	89,59	9,67	79,47	51,25	28,22	7,00	5,00	2,63	8,38	-	-	8,62	-	8,62	-	79,19	-	0,67			3,30
03.01.17	24,00	-	100,00	88,59	11,41	83,43	52,07	31,36	7,00	5,00	2,90	10,03	-	-	10,33	-	10,33	-	83,34	-	0,84			3,73
04.01.17	24,00	-	96,45	86,48	9,97	87,80	52,30	35,50	7,00	5,00	3,20	8,60	-	-	8,87	-	8,87	-	87,40	-	0,75			3,95
05.01.17	24,00	-	96,68	85,09	11,59	92,83	52,87	39,96	7,00	5,00	3,56	10,00	-	-	10,37	-	10,37	-	92,43	-	0,93			4,49
06.01.17	24,00	-	95,52	85,09	10,43	93,96	53,33	40,63	7,00	5,00	3,62	8,88	-	-	9,21	-	9,21	-	93,24	-	0,83			4,45
07.01.17	24,00	-	96,15	85,14	11,01	93,43	53,15	40,28	7,00	5,00	3,59	9,47	-	-	9,81	-	9,81	-	92,84	-	0,88			4,47
08.01.17	24,00	-	98,32	85,88	12,44	93,74	54,74	39,00	7,00	5,00	3,51	10,90	-	-	11,34	-	11,34	-	93,37	-	1,02			4,53
09.01.17	24,00	-	100,98	90,26	10,72	94,34	57,88	36,46	7,00	5,00	3,45	9,16	-	-	9,51	-	9,51	-	93,85	-	0,86			4,31
10.01.17	24,00	-	103,16	91,61	11,55	94,48	59,40	35,08	7,00	5,00	3,36	10,08	-	-	10,47	-	10,47	-	94,13	-	0,95			4,32
11.01.17	24,00	-	101,13	89,31	11,82	90,85	56,80	34,05	7,00	5,00	3,20	10,36	-	-	10,72	-	10,72	-	89,58	-	0,93			4,13
12.01.17	24,00	-	100,74	89,38	11,36	88,96	55,53	33,43	7,00	5,00	3,12	10,00	-	-	10,34	-	10,34	-	89,01	-	0,89			4,01
13.01.17	24,00	-	101,43	90,13	11,30	92,29	57,46	34,83	7,00	5,00	3,29	9,83	-	-	10,20	-	10,20	-	91,69	-	0,90			4,19
14.01.17	24,00	-	101,42	90,84	10,58	91,99	57,88	34,11	7,00	5,00	3,25	9,14	-	-	9,47	-	9,47	-	91,49	-	0,83			4,08
15.01.17	24,00	-	103,66	90,82	12,84	91,42	57,44	33,98	7,00	5,00	3,23	11,40	-	-	11,81	-	11,81	-	90,94	-	1,04			4,27
16.01.17	24,00	-	102,93	90,94	11,99	91,07	57,11	33,96	7,00	5,00	3,24	10,51	-	-	10,90	-	10,90	-	90,56	-	0,95			4,19
17.01.17	24,00	-	48,50	53,49	-4,99	85,21	56,40	28,81	7,00	5,00	0,00	11,09	-	-	11,32	-	11,32	-	64,28	-	0,71			0,71
18.01.17	24,00	-	94,72	85,36	9,36	87,86	53,37	34,49	7,00	5,00	2,95	9,56	-	-	9,88	-	9,88	-	86,85	-	0,83			3,77
19.01.17	24,00	-	59,84	45,47	14,37	85,47	57,91	27,56	7,00	5,00	1,73	9,73	-	-	10,00	-	10,00	-	76,94	-	0,75			2,48
20.01.17	24,00	-	99,08	89,26	9,82	87,11	54,72	32,39	7,00	5,00	2,95	9,28	-	-	9,60	-	9,60	-	86,98	-	0,81			3,75
21.01.17	24,00	-	101,30	88,88	12,42	88,54	55,64	32,90	7,00	5,00	3,01	11,59	-	-	11,99	-	11,99	-	88,26	-	1,02			4,03
22.01.17	24,00		100,19	89,07	11,12	87,83	55,18	32,65	7,00	5,00	2,98	10,44	-	-	10,80	-	10,80	-	87,62	-	0,91	-	-	3,89
Среднее	24,00	-	97,79	86,43	11,36	85,30	53,73	31,57	7,00	5,00	2,81	10,56	-	-	10,89	-	10,89	-	83,89	-	0,88	-	-	3,69
Итого	744,00		3031,58	2679,42	352,16						87,07	327,47	0,00	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00			27,28	0,00	0,00	114,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	19969,65	16512,45	3404,96	-	3484,87	-	679,56	-	-
	22.01.17 02:00	22904,50	19106,46	3721,77	-	3811,50	-	790,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел метрологии КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ЯНВ 2017 г.