Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10025.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	90,95	78,43	12,52	77,19	49,48	27,71	7,00	5,00	2,26	12,52	-	-	14,03	-	14,03	-	70,87	-	0,89			3,15
24.12.16	24,00	-	91,36	75,99	15,37	76,33	48,73	27,60	7,00	5,00	2,24	15,37	-	-	16,84	-	16,84	-	67,18	-	1,03			3,27
25.12.16	24,00	-	91,31	76,33	14,98	76,87	49,14	27,73	7,00	5,00	2,25	14,98	-	-	16,51	-	16,51	-	68,02	-	1,02			3,27
26.12.16	24,00	-	90,92	77,88	13,04	76,38	49,03	27,35	7,00	5,00	2,24	13,04	-	-	14,50	-	14,50	-	68,22	-	0,89			3,13
27.12.16	24,00	-	90,64	77,18	13,46	76,20	48,78	27,42	7,00	5,00	2,22	13,46	-	-	14,93	-	14,93	-	68,96	-	0,93			3,14
28.12.16	24,00	-	88,30	74,47	13,83	71,66	46,27	25,39	7,00	5,00	2,03	13,83	-	-	15,16	-	15,16	-	61,62	-	0,85			2,88
29.12.16	24,00	-	89,53	75,20	14,33	76,07	47,30	28,77	7,00	5,00	2,29	14,33	-	-	15,92	-	15,92	-	67,44	-	0,97			3,26
30.12.16	24,00	-	90,97	75,99	14,98	76,70	48,59	28,11	7,00	5,00	2,27	14,98	-	-	16,48	-	16,48	-	67,71	-	1,01			3,29
31.12.16	24,00	-	91,44	72,23	19,21	76,38	48,88	27,50	7,00	5,00	2,21	19,21	-	-	20,79	-	20,79	-	65,24	-	1,25			3,46
01.01.17	24,00	-	87,28	78,23	9,05	77,12	48,93	28,19	7,00	5,00	2,25	9,05	-	-	10,42	-	10,42	-	72,72	-	0,66			2,91
02.01.17	24,00	-	88,65	77,38	11,27	79,32	49,39	29,93	7,00	5,00	2,41	11,27	-	-	12,86	-	12,86	-	70,98	-	0,80			3,21
03.01.17	24,00	-	88,66	76,31	12,35	83,23	49,96	33,27	7,00	5,00	2,65	12,35	-	-	14,16	-	14,16	-	74,52	-	0,92			3,57
04.01.17	24,00	-	86,24	72,99	13,25	87,60	50,08	37,52	7,00	5,00	2,92	13,25	-	-	15,28	-	15,28	-	73,86	-	0,98			3,90
05.01.17	24,00	-	85,47	72,87	12,60	92,57	50,67	41,90	7,00	5,00	3,22	12,60	-	-	14,89	-	14,89	-	80,16	-	1,01			4,23
06.01.17	24,00	-	85,98	71,53	14,45	93,68	50,80	42,88	7,00	5,00	3,29	14,45	-	-	16,86	-	16,86	-	79,28	-	1,15			4,43
07.01.17	24,00	-	85,68	71,82	13,86	93,14	50,34	42,80	7,00	5,00	3,27	13,86	-	-	16,24	-	16,24	-	79,11	-	1,10			4,37
08.01.17	24,00	-	86,31	71,94	14,37	93,46	51,78	41,68	7,00	5,00	3,21	14,37	-	-	16,73	-	16,73	-	79,10	-	1,14			4,35
09.01.17	24,00	-	90,97	77,46	13,51	94,09	54,70	39,39	7,00	5,00	3,21	13,51	-	-	15,90	-	15,90	-	83,18	-	1,12			4,33
10.01.17	24,00	-	91,76	79,03	12,73	94,20	56,43	37,77	7,00	5,00	3,11	12,73	-	-	15,08	-	15,08	-	85,45	-	1,09			4,20
11.01.17	24,00	-	89,31	76,84	12,47	90,57	54,31	36,26	7,00	5,00	2,92	12,47	-	-	14,62	-	14,62	-	80,60	-	1,01			3,93
12.01.17	24,00	-	89,43	76,38	13,05	88,72	52,93	35,79	7,00	5,00	2,87	13,05	-	-	15,21	-	15,21	-	78,58	-	1,03			3,90
13.01.17	24,00	-	90,26	77,66	12,60	92,05	54,98	37,07	7,00	5,00	3,02	12,60	-	-	14,82	-	14,82	-	81,68	-	1,03			4,05
14.01.17	24,00	-	90,99	78,00	12,99	91,73	55,70	36,03	7,00	5,00	2,93	12,99	-	-	15,18	-	15,18	-	83,21	-	1,08			4,01
15.01.17	24,00	-	91,44	77,41	14,03	91,17	55,50	35,67	7,00	5,00	2,90	14,03	-	-	16,20	-	16,20	-	81,93	-	1,15			4,05
16.01.17	24,00	-	90,51	79,50	11,01	90,82	55,08	35,74	7,00	5,00	2,93	11,01	-	-	13,14	-	13,14	-	83,11	-	0,92			3,85
17.01.17	24,00	-	39,30	47,22	-7,92	87,29	54,83	32,46	7,00	5,00	0,00	11,01	-	-	13,14	-	13,14	-	63,89	-	0,70			0,70
18.01.17	24,00	-	85,56	72,95	12,61	87,65	50,93	36,72	7,00	5,00	2,85	12,61	-	-	14,60	-	14,60	-	74,60	-	0,94			3,79
19.01.17	24,00	-	50,90	39,58	11,32	85,83	55,64	30,19	7,00	5,00	1,49	11,32	-	-	12,43	-	12,43	-	60,32	-	0,68			2,17
20.01.17	24,00	-	91,32	79,27	12,05	86,92	52,05	34,87	7,00	5,00	2,80	12,05	-	-	14,06	-	14,06	-	84,21	-	1,01			3,82
21.01.17	24,00	-	90,65	79,19	11,46	88,29	53,24	35,05	7,00	5,00	2,81	11,46	-	-	13,56	-	13,56	-	85,71	-	0,98			3,79
22.01.17	24,00		90,99	79,23	11,76	87,61	52,65	34,96	7,00	5,00	2,81	11,76	-	-	13,81	-	13,81	-	84,96	-	1,00	-	-	3,80
Среднее	24,00	-	86,55	74,08	12,47	85,19	51,52	33,67	7,00	5,00	2,58	13,08	-	-	14,98	-	14,98	-	75,05	-	0,98	-	-	3,55
Итого	744,00		2683,08	2296,49	386,59						79,85	405,52	0,00	0,00	464,35	0,00	464,35	0,00			30,33	0,00	0,00	110,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	32630,46	27247,24	4437,53	-	4530,35	-	1181,97	-	-
	22.01.17 02:00	35225,89	29468,02	4503,87	-	4596,75	-	1288,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **464,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.