Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	154,29	126,37	27,92	76,42	44,39	32,03	7,00	5,00	4,53	21,74	-	-	22,31	-	22,31	-	76,27	-	1,66			6,18
24.12.16	24,00	-	155,44	123,65	31,79	75,55	43,62	31,93	7,00	5,00	4,39	25,94	-	-	26,61	-	26,61	-	75,50	-	1,96			6,35
25.12.16	24,00	-	156,50	123,27	33,23	76,03	43,63	32,40	7,00	5,00	4,48	26,89	-	-	27,59	-	27,59	-	76,12	-	2,05			6,53
26.12.16	24,00	-	155,87	124,65	31,22	75,56	43,62	31,94	7,00	5,00	4,47	24,74	-	-	25,39	-	25,39	-	75,61	-	1,87			6,34
27.12.16	24,00	-	154,27	124,14	30,13	75,36	43,54	31,82	7,00	5,00	4,44	23,64	-	-	24,24	-	24,24	-	75,50	-	1,78			6,22
28.12.16	24,00	-	151,48	119,61	31,87	70,99	41,49	29,50	7,00	5,00	4,05	25,39	-	-	25,95	-	25,95	-	68,37	-	1,74			5,79
29.12.16	24,00	-	151,71	122,39	29,32	75,09	42,23	32,86	7,00	5,00	4,52	22,70	-	-	23,27	-	23,27	-	75,31	-	1,71			6,23
30.12.16	24,00	-	155,44	122,21	33,23	75,87	43,27	32,60	7,00	5,00	4,47	26,75	-	-	27,46	-	27,46	-	76,00	-	2,03			6,51
31.12.16	24,00	-	156,30	118,25	38,05	75,53	43,24	32,29	7,00	5,00	4,30	31,72	-	-	32,52	-	32,52	-	75,55	-	2,40			6,70
01.01.17	24,00	-	150,50	124,75	25,75	76,20	44,17	32,03	7,00	5,00	4,49	19,26	-	-	19,76	-	19,76	-	76,45	-	1,47			5,96
02.01.17	24,00	-	151,22	125,59	25,63	78,35	44,69	33,66	7,00	5,00	4,72	19,27	-	-	19,79	-	19,79	-	78,80	-	1,52			6,24
03.01.17	24,00	-	151,36	122,18	29,18	82,20	44,95	37,25	7,00	5,00	5,09	22,54	-	-	23,20	-	23,20	-	82,49	-	1,86			6,95
04.01.17	24,00	-	147,15	119,31	27,84	86,46	44,76	41,70	7,00	5,00	5,55	21,14	-	-	21,84	-	21,84	-	86,79	-	1,83			7,39
05.01.17	24,00	-	144,60	117,38	27,22	91,38	44,85	46,53	7,00	5,00	6,08	20,53	-	-	21,28	-	21,28	-	91,49	-	1,88			7,96
06.01.17	24,00	-	145,59	115,93	29,66	92,53	44,50	48,03	7,00	5,00	6,20	22,94	-	-	23,78	-	23,78	-	92,42	-	2,12			8,32
07.01.17	24,00	-	145,39	116,27	29,12	92,03	43,84	48,19	7,00	5,00	6,22	22,51	-	-	23,34	-	23,34	-	91,98	-	2,07			8,29
08.01.17	24,00	-	147,68	115,77	31,91	92,34	44,72	47,62	7,00	5,00	6,12	25,36	-	-	26,29	-	26,29	-	92,47	-	2,35			8,47
09.01.17	24,00	-	153,15	125,74	27,41	92,99	48,11	44,88	7,00	5,00	6,26	20,81	-	-	21,59	-	21,59	-	93,02	-	1,94			8,20
10.01.17	24,00	-	155,20	127,59	27,61	93,16	49,80	43,36	7,00	5,00	6,14	21,25	-	-	22,04	-	22,04	-	93,23	-	1,98			8,12
11.01.17	24,00	-	151,30	123,95	27,35	89,69	48,41	41,28	7,00	5,00	5,67	21,46	-	-	22,18	-	22,18	-	88,79	-	1,91			7,58
12.01.17	24,00	-	151,93	123,28	28,65	87,72	47,04	40,68	7,00	5,00	5,52	22,82	-	-	23,61	-	23,61	-	88,12	-	2,01			7,54
13.01.17	24,00	-	152,47	126,28	26,19	91,03	48,98	42,05	7,00	5,00	5,85	20,33	-	-	21,08	-	21,08	-	90,91	-	1,85			7,71
14.01.17	24,00	-	154,87	126,55	28,32	90,77	49,43	41,34	7,00	5,00	5,78	22,32	-	-	23,16	-	23,16	-	90,80	-	2,03			7,81
15.01.17	24,00	-	155,06	125,93	29,13	90,23	49,28	40,95	7,00	5,00	5,70	23,15	-	-	23,97	-	23,97	-	90,20	-	2,09			7,80
16.01.17	24,00	-	154,28	128,49	25,79	89,88	49,39	40,49	7,00	5,00	5,76	19,77	-	-	20,46	-	20,46	-	89,75	-	1,78			7,53
17.01.17	24,00	-	66,79	77,16	-10,37	87,39	50,84	36,55	7,00	5,00	0,00	25,74	-	-	26,19	-	26,19	-	60,87	-	1,57			1,57
18.01.17	24,00	-	138,71	117,23	21,48	86,62	45,10	41,52	7,00	5,00	4,88	21,90	-	-	22,58	-	22,58	-	84,41	-	1,85			6,73
19.01.17	24,00	-	75,75	65,40	10,35	85,33	45,83	39,50	7,00	5,00	2,15	19,65	-	-	20,07	-	20,07	-	67,16	-	1,32			3,47
20.01.17	24,00	-	148,65	125,06	23,59	85,90	45,73	40,17	7,00	5,00	5,20	21,47	-	-	22,19	-	22,19	-	86,39	-	1,85			7,06
21.01.17	24,00	-	147,97	124,33	23,64	87,38	46,97	40,41	7,00	5,00	5,25	21,22	-	-	21,92	-	21,92	-	87,43	-	1,86			7,10
22.01.17	24,00		148,31	124,70	23,62	86,64	46,35	40,29	7,00	5,00	5,22	21,35	-	-	22,06	-	22,06	-	86,91	-	1,85	-	-	7,08
Среднее	24,00	-	146,10	119,46	26,64	84,28	45,70	38,58	7,00	5,00	4,95	22,78	-	-	23,47	-	23,47	-	82,75	-	1,88	-	-	6,83
Итого	744,00		4529,23	3703,41	825,83						153,52	706,30	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72	0,00			58,19	0,00	0,00	211,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	21915,18	18295,49	3289,55	-	3368,30	-	614,72	-	-
	22.01.17 02:00	26302,18	21879,32	3975,47	-	4074,98	-	820,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **727,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«___» _____ г.