Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	97,63	78,04	19,59	75,06	43,14	31,92	7,00	5,00	2,58	18,61	-	-	19,06	-	19,06	-	74,50	-	1,39			3,96
24.12.16	24,00	-	100,02	77,64	22,38	74,16	42,58	31,58	7,00	5,00	2,52	21,61	-	-	22,13	-	22,13	-	73,78	-	1,60			4,11
25.12.16	24,00	-	101,30	77,93	23,37	74,59	42,69	31,90	7,00	5,00	2,55	22,63	-	-	23,17	-	23,17	-	74,35	-	1,68			4,23
26.12.16	24,00	-	98,93	77,94	20,99	74,07	42,59	31,48	7,00	5,00	2,53	20,06	-	-	20,56	-	20,56	-	73,75	-	1,48			4,01
27.12.16	24,00	-	98,04	77,51	20,53	73,85	42,40	31,45	7,00	5,00	2,51	19,61	-	-	20,07	-	20,07	-	73,58	-	1,44			3,96
28.12.16	24,00	-	99,28	75,52	23,76	69,32	40,44	28,88	7,00	5,00	2,30	22,83	-	-	23,31	-	23,31	-	66,94	-	1,53			3,83
29.12.16	24,00	-	99,25	76,19	23,06	73,46	41,00	32,46	7,00	5,00	2,54	22,18	-	-	22,75	-	22,75	-	73,20	-	1,62			4,17
30.12.16	24,00	-	99,60	77,40	22,20	74,34	42,18	32,16	7,00	5,00	2,56	21,27	-	-	21,78	-	21,78	-	74,07	-	1,58			4,14
31.12.16	24,00	-	109,00	76,68	32,32	74,09	42,52	31,57	7,00	5,00	2,48	31,64	-	-	32,43	-	32,43	-	73,80	-	2,34			4,82
01.01.17	24,00	-	91,58	76,53	15,05	74,52	42,67	31,85	7,00	5,00	2,52	14,07	-	-	14,41	-	14,41	-	74,24	-	1,04			3,56
02.01.17	24,00	-	95,26	77,05	18,21	76,59	43,03	33,56	7,00	5,00	2,68	17,10	-	-	17,58	-	17,58	-	76,42	-	1,31			3,98
03.01.17	24,00	-	94,89	76,17	18,72	80,21	43,33	36,88	7,00	5,00	2,90	17,70	-	-	18,21	-	18,21	-	79,93	-	1,41			4,31
04.01.17	24,00	-	93,33	74,18	19,15	84,23	42,94	41,29	7,00	5,00	3,17	17,95	-	-	18,51	-	18,51	-	83,97	-	1,51			4,68
05.01.17	24,00	-	92,94	73,01	19,93	89,01	43,20	45,81	7,00	5,00	3,46	18,73	-	-	19,36	-	19,36	-	88,63	-	1,66			5,12
06.01.17	24,00	-	94,39	72,91	21,48	90,27	43,34	46,93	7,00	5,00	3,55	20,24	-	-	20,96	-	20,96	-	89,80	-	1,82			5,36
07.01.17	24,00	-	92,57	73,09	19,48	89,82	43,01	46,81	7,00	5,00	3,55	18,24	-	-	18,87	-	18,87	-	89,40	-	1,63			5,18
08.01.17	24,00	-	94,30	73,70	20,60	90,23	44,20	46,03	7,00	5,00	3,50	19,55	-	-	20,25	-	20,25	-	89,89	-	1,76			5,26
09.01.17	24,00	-	97,63	77,57	20,06	91,03	46,98	44,05	7,00	5,00	3,53	18,95	-	-	19,63	-	19,63	-	90,67	-	1,72			5,25
10.01.17	24,00	-	97,92	78,60	19,32	91,25	48,52	42,73	7,00	5,00	3,47	18,16	-	-	18,79	-	18,79	-	90,89	-	1,66			5,13
11.01.17	24,00	-	95,22	76,71	18,51	87,77	46,94	40,83	7,00	5,00	3,26	17,35	-	-	17,93	-	17,93	-	86,58	-	1,50			4,76
12.01.17	24,00	-	94,96	76,76	18,20	85,97	46,12	39,85	7,00	5,00	3,17	16,96	-	-	17,53	-	17,53	-	85,89	-	1,46			4,63
13.01.17	24,00	-	96,28	77,44	18,84	89,13	47,70	41,43	7,00	5,00	3,35	17,33	-	-	17,95	-	17,95	-	88,69	-	1,54			4,89
14.01.17	24,00	-	95,98	77,95	18,03	88,95	48,34	40,61	7,00	5,00	3,32	16,46	-	-	17,02	-	17,02	-	88,54	-	1,46			4,77
15.01.17	24,00	-	99,68	77,86	21,82	88,48	48,18	40,30	7,00	5,00	3,29	20,32	-	-	21,02	-	21,02	-	88,09	-	1,79			5,07
16.01.17	24,00	-	95,97	78,20	17,77	88,08	47,88	40,20	7,00	5,00	3,28	16,39	-	-	16,96	-	16,96	-	87,55	-	1,44			4,72
17.01.17	24,00	-	45,31	49,68	-4,37	81,83	48,44	33,39	7,00	5,00	0,00	20,13	-	-	20,50	-	20,50	-	60,58	-	1,21			1,21
18.01.17	24,00	-	93,14	74,32	18,82	83,96	43,73	40,23	7,00	5,00	2,98	19,40	-	-	20,00	-	20,00	-	82,31	-	1,59			4,58
19.01.17	24,00	-	59,21	40,44	18,77	79,56	48,58	30,98	7,00	5,00	1,67	15,15	-	-	15,51	-	15,51	-	71,03	-	1,07			2,74
20.01.17	24,00	-	97,14	76,33	20,81	84,02	44,56	39,46	7,00	5,00	3,18	18,87	-	-	19,45	-	19,45	-	84,03	-	1,58			4,76
21.01.17	24,00	-	97,11	76,09	21,02	85,56	45,95	39,61	7,00	5,00	3,21	18,87	-	-	19,48	-	19,48	-	85,21	-	1,61			4,82
22.01.17	24,00		97,13	76,21	20,92	84,79	45,26	39,54	7,00	5,00	3,19	18,87	-	-	19,47	-	19,47	-	84,62	-	1,60	-	-	4,79
Среднее	24,00	-	94,03	74,38	19,66	82,20	44,59	37,61	7,00	5,00	2,86	19,27	-	-	19,83	-	19,83	-	80,80	-	1,55	-	-	4,41
Итого	744,00		2914,99	2305,65	609,34						88,79	597,23	0,00	0,00	614,65	0,00	614,65	0,00			48,01	0,00	0,00	136,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **614,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 фев 2017

печать энергосбыта

«____» _____ г.