Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	102,25	88,06	14,19	74,31	52,09	22,22	7,00	5,00	2,20	14,95	-	-	15,15	-	15,15	-	54,33	-	0,81			3,01
24.12.16	24,00	-	101,75	86,20	15,55	73,38	51,53	21,85	7,00	5,00	2,16	16,25	-	-	16,46	-	16,46	-	53,38	-	0,87			3,03
25.12.16	24,00	-	102,06	84,70	17,36	73,74	51,70	22,04	7,00	5,00	2,18	18,02	-	-	18,25	-	18,25	-	53,53	-	0,97			3,15
26.12.16	24,00	-	102,04	85,77	16,27	73,27	51,45	21,82	7,00	5,00	2,17	16,91	-	-	17,12	-	17,12	-	53,34	-	0,90			3,07
27.12.16	20,00	-	101,95	85,56	16,39	73,46	51,56	21,90	7,00	5,00	2,17	17,06	-	-	17,28	-	17,28	-	53,42	-	0,91	-	-	3,08
28.12.16	24,00	-	98,81	81,35	17,46	69,24	49,26	19,98	7,00	5,00	1,95	18,15	-	-	18,36	-	18,36	-	48,69	-	0,88			2,84
29.12.16	24,00	-	99,80	82,00	17,80	72,51	49,72	22,79	7,00	5,00	2,20	18,49	-	-	18,75	-	18,75	-	51,93	-	0,96			3,16
30.12.16	24,00	-	101,36	83,07	18,29	73,51	51,20	22,31	7,00	5,00	2,20	18,84	-	-	19,08	-	19,08	-	53,25	-	1,00			3,20
31.12.16	24,00	-	100,53	78,00	22,53	73,25	51,32	21,93	7,00	5,00	2,16	22,97	-	-	23,28	-	23,28	-	52,68	-	1,21			3,37
01.01.17	24,00	-	99,67	87,78	11,89	73,67	51,51	22,16	7,00	5,00	2,14	12,59	-	-	12,75	-	12,75	-	54,18	-	0,69			2,82
02.01.17	24,00	-	100,48	86,53	13,95	75,68	52,43	23,25	7,00	5,00	2,26	14,82	-	-	15,03	-	15,03	-	54,55	-	0,81			3,07
03.01.17	24,00	-	99,30	85,51	13,79	79,25	53,47	25,78	7,00	5,00	2,48	14,73	-	-	14,96	-	14,96	-	55,69	-	0,82			3,30
04.01.17	24,00	-	96,90	81,32	15,58	83,18	54,12	29,06	7,00	5,00	2,74	16,42	-	-	16,68	-	16,68	-	56,52	-	0,93			3,67
05.01.17	24,00	-	95,38	79,50	15,88	87,94	55,44	32,50	7,00	5,00	3,03	16,56	-	-	16,82	-	16,82	-	57,70	-	0,96			3,98
06.01.17	24,00	-	95,36	79,88	15,48	89,19	55,67	33,52	7,00	5,00	3,13	16,10	-	-	16,32	-	16,32	-	58,09	-	0,93			4,07
07.01.17	24,00	-	95,65	77,05	18,60	88,72	55,21	33,51	7,00	5,00	3,13	19,26	-	-	19,58	-	19,58	-	57,30	-	1,10			4,24
08.01.17	24,00	-	96,44	79,02	17,42	89,14	56,34	32,80	7,00	5,00	3,10	17,91	-	-	18,19	-	18,19	-	58,77	-	1,05			4,15
09.01.17	24,00	-	101,57	86,98	14,59	90,00	58,95	31,05	7,00	5,00	3,09	15,11	-	-	15,35	-	15,35	-	62,09	-	0,94			4,03
10.01.17	24,00	-	103,32	89,10	14,22	90,28	60,45	29,83	7,00	5,00	3,02	14,69	-	-	14,96	-	14,96	-	63,12	-	0,93			3,95
11.01.17	24,00	-	100,88	85,93	14,95	87,06	58,54	28,52	7,00	5,00	2,83	15,46	-	-	15,71	-	15,71	-	60,33	-	0,93			3,76
12.01.17	24,00	-	100,88	86,54	14,34	84,92	57,22	27,70	7,00	5,00	2,72	15,00	-	-	15,25	-	15,25	-	59,93	-	0,90			3,62
13.01.17	24,00	-	101,81	90,78	11,03	88,17	59,27	28,90	7,00	5,00	2,88	11,59	-	-	11,79	-	11,79	-	62,59	-	0,73			3,60
14.01.17	24,00	-	102,60	87,80	14,80	88,02	59,77	28,25	7,00	5,00	2,83	15,37	-	-	15,63	-	15,63	-	62,40	-	0,96			3,79
15.01.17	24,00	-	102,52	84,83	17,69	87,54	59,49	28,05	7,00	5,00	2,82	18,19	-	-	18,49	-	18,49	-	61,43	-	1,12			3,94
16.01.17	24,00	-	102,82	87,13	15,69	87,14	59,00	28,14	7,00	5,00	2,83	16,17	-	-	16,45	-	16,45	-	61,43	-	0,99			3,83
17.01.17	24,00	-	46,02	54,26	-8,24	84,06	55,88	28,18	7,00	5,00	0,00	16,59	-	-	16,79	-	16,79	-	52,00	-	0,86			0,86
18.01.17	24,00	-	94,63	80,62	14,01	82,68	53,82	28,86	7,00	5,00	2,56	16,18	-	-	16,42	-	16,42	-	57,22	-	0,93			3,49
19.01.17	24,00	-	55,51	49,00	6,51	82,22	56,33	25,89	7,00	5,00	1,14	12,86	-	-	13,03	-	13,03	-	52,44	-	0,67			1,81
20.01.17	24,00	-	99,18	83,61	15,57	82,68	55,09	27,59	7,00	5,00	2,66	16,36	-	-	16,60	-	16,60	-	57,23	-	0,94			3,60
21.01.17	24,00	-	98,45	81,87	16,58	84,57	57,25	27,32	7,00	5,00	2,62	17,43	-	-	17,71	-	17,71	-	58,64	-	1,02			3,65
22.01.17	24,00		98,82	82,74	16,08	83,63	56,17	27,46	7,00	5,00	2,64	16,90	-	-	17,16	-	17,16	-	57,94	-	0,98	-	-	3,62
Среднее	23,87	-	96,73	82,02	14,72	81,50	54,88	26,62	7,00	5,00	2,45	16,38	-	-	16,63	-	16,63	-	56,65	-	0,93	-	-	3,38
Итого	740,00		2998,74	2542,49	456,25						76,03	507,93	0,00	0,00	515,39	0,00	515,39	0,00			28,71	0,00	0,00	104,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 02:00	69647,67	61557,55	9140,16	-	9333,31	-	1409,52	-	-
	22.01.17 02:00	72534,34	64006,53	9629,07	-	9829,39	-	1510,24	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **515,39** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.