Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36949 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	153,55	152,07	1,48	75,96	48,16	27,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
24.12.16	24,00	*	153,09	151,64	1,44	74,92	47,69	27,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
25.12.16	24,00	*	153,60	151,97	1,62	75,18	47,89	27,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
26.12.16	24,00	*	153,04	151,87	1,17	74,92	47,72	27,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
27.12.16	24,00	*	151,62	150,88	0,74	74,62	47,43	27,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
28.12.16	24,00	*	148,28	147,66	0,62	71,94	45,83	26,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
29.12.16	24,00	*	148,56	147,61	0,95	72,94	45,11	27,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
30.12.16	24,00	*	151,98	150,54	1,44	75,14	46,92	28,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
31.12.16	24,00	*	151,77	150,59	1,17	74,73	47,24	27,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
01.01.17	24,00	*	149,33	147,78	1,55	75,20	47,39	27,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
02.01.17	24,00	*	150,95	149,50	1,46	77,13	48,27	28,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
03.01.17	24,00	*	149,30	147,79	1,51	80,77	49,01	31,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
04.01.17	24,00	*	145,65	143,90	1,76	84,71	48,88	35,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
05.01.17	24,00	*	142,31	140,75	1,56	89,94	49,22	40,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,88
06.01.17	24,00	*	142,84	141,09	1,74	91,35	48,96	42,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,15
07.01.17	24,00	*	143,08	141,32	1,76	90,87	48,21	42,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,20
08.01.17	24,00	*	144,41	142,51	1,90	91,08	48,93	42,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,19
09.01.17	24,00	*	151,80	149,94	1,86	91,78	51,49	40,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,23
10.01.17	24,00	*	154,64	152,96	1,68	92,11	53,34	38,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,10
11.01.17	24,00	*	151,11	149,58	1,53	89,51	52,37	37,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
12.01.17	24,00	*	150,28	148,89	1,40	86,30	50,81	35,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
13.01.17	24,00	*	151,58	150,25	1,33	89,90	52,85	37,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
14.01.17	24,00	*	152,92	151,83	1,09	89,85	53,59	36,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,62
15.01.17	24,00	*	152,98	152,02	0,96	89,31	53,68	35,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
16.01.17	24,00	*	153,27	152,03	1,24	88,95	53,54	35,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
17.01.17	24,00	*	79,41	78,76	0,65	86,58	52,92	33,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
18.01.17	24,00	*	127,94	126,77	1,17	83,80	47,59	36,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
19.01.17	24,00	*	79,93	77,94	1,99	86,17	51,51	34,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
20.01.17	24,00	*	142,76	140,97	1,79	82,99	48,19	34,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
21.01.17	24,00	*	146,85	145,29	1,57	86,29	50,58	35,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
22.01.17	24,00		144,81	143,13	1,68	84,64	49,39	35,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
Среднее	24,00	-	144,31	142,90	1,41	83,21	49,51	33,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93
Итого	744,00		4473,64	4429,85	43,79						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.
25 ЯНВ 2017