

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполнитель: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за январь 2017
 Договор: 9036.038.1
 Строит. адрес: Матюшенко 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Режим (схема): 3001
 Приборы УЛТЗ поверены до _____
 Термометр: КТСП-Н
 Терморезерв: КТСП-Н
 Термосевер: ТСП-Н
 Терморезерв: Терморезерв:
 Термосевер:
 Терморезерв:
 Узел учета: СЦО-ПЭС
 Код УЛТЗ:
 Расконтрактывать совместно с УЛТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток, арматура в файлах: ВКГ-207135-С(0117)ХТ
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207135
 Платами тр.(М1):
 Обогрев тр.(М2):
 Тр.Цирк. ПЭС(М3):
 Тр.подпитки(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nb)+M2*(P2-nb) лето: Q=M1*(P1-nb)+M2*(P2-nb)
 Давление на входе (гр./час): Qгр=0,296 Qлет=0 Qгр.конт.=
 Давление на выходе (гр./час): Qот=88,8 Qот.конт.=0 Qгр.конт.=0,0621 Qгр.конт.=0,1786
 Долевые нагрузки (гр./час): Qот.конт.=0 Qгр.конт.=0 Qгр.конт.=0
 Долевые расходы (гр.ст.), т/сут: Qот=88,8 Qот.конт.=0 Qгр.конт.=0,0621 Qгр.конт.=0,1786

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие Темп.отгр			
			M1	M2	дк	Т1	Т2	дТ	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дМ	У3	У4	дУ3	Упоп	Т3	Т4		Qгр.общ.	Qгр.конт.	Qгр.конт.
23.12.16	24.00	-	87,95	72,29	15,66	71,35	41,22	30,13	7,00	5,00	2,08	16,99	-	-	17,41	-	-	71,96	-	-	1,22	1,22	3,30	3,30
24.12.16	24.00	-	84,41	66,00	18,41	73,26	40,41	32,85	7,00	5,00	2,21	17,92	-	-	18,37	-	-	72,98	-	-	1,31	1,31	3,52	3,52
25.12.16	24.00	-	83,99	66,35	17,64	73,47	40,71	32,76	7,00	5,00	2,24	16,79	-	-	17,18	-	-	73,26	-	-	1,23	1,23	3,47	3,47
26.12.16	24.00	-	84,18	66,45	17,73	73,51	40,85	32,66	7,00	5,00	2,24	16,90	-	-	17,30	-	-	73,26	-	-	1,24	1,24	3,48	3,48
27.12.16	24.00	-	83,06	66,36	16,70	73,51	40,72	32,79	7,00	5,00	2,23	15,97	-	-	16,32	-	-	73,26	-	-	1,17	1,17	3,41	3,41
28.12.16	24.00	-	82,64	66,29	16,35	73,50	40,04	33,46	7,00	5,00	2,28	15,58	-	-	15,97	-	-	73,22	-	-	1,14	1,14	3,42	3,42
29.12.16	24.00	-	85,31	66,95	18,36	73,39	40,12	33,27	7,00	5,00	2,29	17,67	-	-	18,08	-	-	73,07	-	-	1,29	1,29	3,58	3,58
30.12.16	24.00	-	87,91	66,92	20,99	73,29	40,43	32,86	7,00	5,00	2,24	20,55	-	-	21,03	-	-	73,06	-	-	1,50	1,50	3,74	3,74
31.12.16	24.00	-	91,18	66,93	24,25	73,61	41,01	32,60	7,00	5,00	2,22	23,77	-	-	24,36	-	-	73,54	-	-	1,75	1,75	3,96	3,96
01.01.17	24.00	-	78,81	67,90	10,91	74,43	41,43	33,00	7,00	5,00	2,25	10,73	-	-	10,99	-	-	74,36	-	-	0,80	0,80	3,05	3,05
02.01.17	24.00	-	82,25	67,51	14,74	78,02	42,19	35,83	7,00	5,00	2,45	14,44	-	-	14,83	-	-	77,93	-	-	1,13	1,13	3,57	3,57
03.01.17	24.00	-	83,26	67,92	15,34	83,63	43,20	40,43	7,00	5,00	2,77	15,02	-	-	15,50	-	-	83,63	-	-	1,26	1,26	4,03	4,03
04.01.17	24.00	-	82,45	68,28	14,17	82,45	44,41	45,64	7,00	5,00	3,16	13,76	-	-	14,25	-	-	90,30	-	-	1,24	1,24	4,40	4,40
05.01.17	24.00	-	83,51	67,56	15,95	84,10	44,00	49,68	7,00	5,00	3,41	15,49	-	-	16,10	-	-	93,92	-	-	1,46	1,46	4,87	4,87
06.01.17	24.00	-	82,89	67,48	15,41	84,70	44,00	50,70	7,00	5,00	3,48	14,93	-	-	15,50	-	-	94,27	-	-	1,41	1,41	4,89	4,89
07.01.17	24.00	-	80,69	67,44	13,25	84,24	43,12	51,12	7,00	5,00	3,50	12,81	-	-	13,30	-	-	93,75	-	-	1,20	1,20	4,70	4,70
08.01.17	24.00	-	85,08	67,71	17,37	95,19	44,61	50,58	7,00	5,00	3,49	16,80	-	-	17,45	-	-	94,91	-	-	1,60	1,60	5,09	5,09
09.01.17	24.00	-	87,86	72,25	15,11	94,85	47,48	47,37	7,00	5,00	3,51	14,64	-	-	15,22	-	-	94,25	-	-	1,38	1,38	4,89	4,89
10.01.17	24.00	-	85,22	70,28	14,94	95,52	47,95	47,57	7,00	5,00	3,39	14,59	-	-	15,12	-	-	95,07	-	-	1,39	1,39	4,78	4,78
11.01.17	24.00	-	83,72	69,87	13,85	94,83	47,44	47,39	7,00	5,00	3,37	13,42	-	-	13,94	-	-	94,29	-	-	1,27	1,27	4,63	4,63
12.01.17	24.00	-	84,35	69,87	14,48	93,63	47,23	46,40	7,00	5,00	3,31	13,95	-	-	14,49	-	-	93,01	-	-	1,30	1,30	4,61	4,61
13.01.17	24.00	-	83,56	69,92	13,64	92,46	46,99	45,47	7,00	5,00	3,23	13,23	-	-	13,70	-	-	91,98	-	-	1,22	1,22	4,45	4,45
14.01.17	24.00	-	84,71	69,71	15,00	92,36	47,57	44,79	7,00	5,00	3,19	14,53	-	-	15,05	-	-	91,40	-	-	1,33	1,33	4,51	4,51
15.01.17	24.00	-	85,29	69,56	15,73	90,38	46,98	43,40	7,00	5,00	3,07	15,32	-	-	15,86	-	-	89,92	-	-	1,38	1,38	4,45	4,45
16.01.17	24.00	-	84,05	69,52	14,53	90,71	46,94	43,77	7,00	5,00	3,10	14,10	-	-	14,62	-	-	90,21	-	-	1,27	1,27	4,37	4,37
17.01.17	24.00	-	83,84	69,28	14,56	90,70	46,68	44,02	7,00	5,00	3,11	14,02	-	-	14,54	-	-	90,22	-	-	1,26	1,26	4,38	4,38
18.01.17	24.00	-	83,60	69,23	14,37	90,66	46,59	44,07	7,00	5,00	3,09	13,99	-	-	14,48	-	-	90,25	-	-	1,26	1,26	4,36	4,36
19.01.17	24.00	-	84,00	69,86	14,14	88,37	46,31	42,06	7,00	5,00	2,99	13,75	-	-	14,19	-	-	87,63	-	-	1,21	1,21	4,19	4,19
20.01.17	24.00	-	83,23	69,86	13,37	88,34	46,12	42,22	7,00	5,00	2,99	12,98	-	-	13,40	-	-	87,86	-	-	1,14	1,14	4,13	4,13
21.01.17	24.00	-	85,49	69,35	16,14	88,08	45,80	42,28	7,00	5,00	2,99	15,65	-	-	16,18	-	-	87,58	-	-	1,37	1,37	4,36	4,36
22.01.17	24.00	-	84,24	69,69	14,55	88,26	46,08	42,19	7,00	5,00	2,99	14,13	-	-	14,59	-	-	87,69	-	-	1,24	1,24	4,23	4,23
Среднее	24.00	-	84,28	68,55	15,73	85,24	44,16	41,08	7,00	5,00	2,87	15,30	-	-	15,78	-	-	84,90	-	-	1,29	1,29	4,15	4,15
Итого	744,00	-	2512,73	2125,09	487,64	2512,73	1225,09	487,64	7,00	5,00	88,83	474,42	0,00	0,00	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	0,00	39,95	39,95	128,78	128,78

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(т)		M2(т)		M3(т)		M4(т)		V3(кв3)		V4(кв3)		Q СЦО (ккал)		Q ГВС (ккал)		Треб. ч
	23.12.16 03:00	22.01.17 03:00	62040,41	64877,31	50474,21	52536,60	14427,51	14882,84	-	-	14749,81	15218,99	-	-	1359,63	4284,66	-	-	

Период расчета по среднему: Количество теплоты энергии, рассчитанное по среднему:
 Период теплоснабжения, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору:
 Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,31 °C = -0,15 Ккал;
 126,63 Ккал;
 489,32 куб.м.

