Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9037.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-48434-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 48434 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,317 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.01.2017 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.01.17	24,00	-	245,39	245,39	0,00	74,48	41,86	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,01
02.01.17	24,00	-	244,40	244,40	0,00	78,09	42,46	35,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,71
03.01.17	24,00	-	246,30	246,30	0,00	83,76	43,79	39,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			9,85
04.01.17	24,00	-	248,68	248,68	0,00	90,16	45,18	44,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11,20
05.01.17	24,00	-	246,76	246,76	0,00	94,29	45,26	49,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12,11
06.01.17	24,00	-	246,33	246,33	0,00	94,83	44,69	50,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12,37
07.01.17	24,00	-	245,80	245,80	0,00	94,24	43,78	50,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12,42
08.01.17	24,00	-	247,27	247,27	0,00	95,13	44,87	50,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12,45
09.01.17	24,00	-	257,47	257,47	0,00	95,59	47,20	48,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12,48
10.01.17	24,00	-	253,91	253,91	0,00	95,77	47,95	47,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12,17
11.01.17	24,00	-	252,18	252,18	0,00	95,08	47,78	47,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11,95
12.01.17	24,00	-	252,24	252,24	0,00	93,88	47,53	46,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11,71
13.01.17	24,00	-	252,49	252,49	0,00	92,58	47,41	45,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11,42
14.01.17	24,00	-	252,02	252,02	0,00	92,58	47,98	44,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11,25
15.01.17	24,00	-	251,25	251,25	0,00	90,41	47,25	43,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10,86
16.01.17	24,00	-	251,20	251,20	0,00	90,72	47,27	43,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10,93
17.01.17	24,00	-	250,96	250,96	0,00	90,67	47,11	43,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10,95
18.01.17	24,00	-	250,29	250,29	0,00	90,62	47,16	43,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10,89
19.01.17	24,00	-	252,43	252,43	0,00	88,41	47,03	41,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10,46
20.01.17	24,00		251,23	251,23	0,00	89,90	47,10	42,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,77
21.01.17	24,00		251,23	251,23	0,00	89,90	47,10	42,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,77
22.01.17	24,00		251,23	251,23	0,00	89,90	47,10	42,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,77
Среднее	24,00	-	250,05	250,05	-	90,50	46,13	44,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,11
Итого	528,00		5501,05	5501,05	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	244,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 14:00	19056,90	18914,95	-	-	-	-	742,15	-	-
	03.02.16 14:00	19056,90	18914,95	-	-	-	-	742,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **244,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 01 ФЕВ 2017 г.