Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	84,34	79,01	5,33	74,12	44,28	29,84	7,00	5,00	2,55	0,11			0,11		0,11	-	70,15		~~0,25~~ 0,01			2,79
24.12.16	24,00	-	84,06	77,83	6,23	74,37	43,67	30,70	7,00	5,00	2,59	0,13			0,13		0,13	-	64,92		~~0,27~~ 0,01			2,86
25.12.16	24,00	-	84,98	78,62	6,36	74,54	43,82	30,72	7,00	5,00	2,62	0,29			0,29		0,29	-	70,49		~~0,27~~ 0,02			2,89
26.12.16	24,00	-	83,29	80,67	2,62	74,58	43,62	30,96	7,00	5,00	2,58	0,11			0,11		0,11	-	63,77		~~0,12~~ 0,01			2,70
27.12.16	24,00	-	84,66	84,58	0,08	74,59	43,76	30,83	7,00	5,00	2,61	0,11			0,11		0,11	-	62,35		0,00			2,62
28.12.16	24,00	-	84,69	84,64	0,05	74,55	43,21	31,34	7,00	5,00	2,66	0,08			0,08		0,08	-	71,41		0,00			2,66
29.12.16	24,00	-	84,47	84,72	-0,25	74,40	43,11	31,29	7,00	5,00	2,64	0,04			0,04		0,04	-	58,43		0,02			2,66
30.12.16	24,00	-	85,15	84,43	0,72	74,32	43,33	30,99	7,00	5,00	2,64	0,02			0,02		0,02	-	33,28		0,03			2,67
31.12.16	24,00	-	85,40	85,12	0,28	74,58	44,00	30,58	7,00	5,00	2,61	0,13			0,13		0,13	-	70,26		0,01			2,62
01.01.17	24,00	-	86,20	86,18	0,02	75,55	44,78	30,77	7,00	5,00	2,66	0,07			0,07		0,07	-	70,43		0,00			2,66
02.01.17	24,00	-	85,91	85,86	0,05	79,28	45,60	33,68	7,00	5,00	2,90	0,09			0,09		0,09	-	72,73		0,00			2,90
03.01.17	24,00	-	86,66	86,59	0,07	85,10	47,69	37,41	7,00	5,00	3,25	0,13			0,13		0,13	-	74,61		0,00			3,25
04.01.17	24,00	-	87,57	87,57	0,00	91,69	49,32	42,37	7,00	5,00	3,72	0,02			0,02		0,02	-	75,95		0,00			3,72
05.01.17	24,00	-	87,06	87,04	0,02	95,85	49,49	46,36	7,00	5,00	4,04	0,06			0,06		0,06	-	86,06		0,00			4,04
06.01.17	24,00	-	86,86	86,84	0,02	96,46	48,78	47,68	7,00	5,00	4,15	0,09			0,09		0,09	-	73,62		0,00			4,15
07.01.17	24,00	-	86,91	86,64	0,27	95,98	47,92	48,06	7,00	5,00	4,19	0,30			0,31		0,31	-	93,90		0,01			4,20
08.01.17	24,00	-	87,33	87,29	0,04	96,84	48,81	48,03	7,00	5,00	4,20	0,15			0,15		0,15	-	79,19		0,00			4,20
09.01.17	24,00	-	90,06	90,02	0,04	97,11	50,71	46,40	7,00	5,00	4,19	0,10			0,10		0,10	-	75,59		0,00			4,19
10.01.17	24,00	-	89,51	89,45	0,06	97,18	51,73	45,45	7,00	5,00	4,07	0,08			0,08		0,08	-	76,89		0,01			4,08
11.01.17	24,00	-	88,79	88,79	0,00	96,48	51,55	44,93	7,00	5,00	4,00	0,00			0,00		0,00	-	32,73		0,00			4,00
12.01.17	24,00	-	88,93	88,90	0,03	95,23	51,42	43,81	7,00	5,00	3,90	0,02			0,02		0,02	-	89,05		0,00			3,90
13.01.17	24,00	-	88,98	88,58	0,40	93,95	51,24	42,71	7,00	5,00	3,81	0,05			0,05		0,05	-	90,82		0,02			3,83
14.01.17	24,00	-	88,86	88,84	0,02	93,84	51,89	41,95	7,00	5,00	3,74	0,03			0,03		0,03	-	84,86		0,00			3,74
15.01.17	24,00	-	88,56	88,53	0,03	91,70	51,41	40,29	7,00	5,00	3,57	0,05			0,05		0,05	-	79,92		0,00			3,57
16.01.17	24,00	-	88,49	88,47	0,02	92,01	51,29	40,72	7,00	5,00	3,61	0,08			0,08		0,08	-	75,89		0,00			3,61
17.01.17	24,00	-	88,32	88,31	0,01	91,97	51,02	40,95	7,00	5,00	3,62	0,04			0,04		0,04	-	57,67		0,00			3,62
18.01.17	24,00	-	88,00	87,99	0,01	91,94	50,73	41,21	7,00	5,00	3,63	0,06			0,06		0,06	-	62,40		0,00			3,63
19.01.17	24,00	-	88,68	88,66	0,02	89,60	50,50	39,10	7,00	5,00	3,47	0,06			0,06		0,06	-	65,28		0,00			3,47
20.01.17	24,00	-	88,72	88,71	0,01	89,51	50,46	39,05	7,00	5,00	3,47	0,05			0,05		0,05	-	69,24		0,00			3,47
21.01.17	24,00	-	88,15	88,14	0,01	89,24	50,28	38,96	7,00	5,00	3,44	0,08			0,08		0,08	-	76,61		0,00			3,44
22.01.17	24,00		88,52	88,50	0,01	89,45	50,41	39,04	7,00	5,00	3,46	0,06			0,06		0,06	-	70,38		0,00	-	-	3,46
Среднее	24,00	-	87,04	86,31	0,73	86,65	48,06	38,59	7,00	5,00	3,37	0,09	-	-	0,09	-	0,09	-	70,93	-	0,03	-	-	3,41
Итого	744,00		2698,11	2675,52	22,58						104,57	2,69	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00			~~1,05~~ 0,19	0,00	0,00	105,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	50139,84	49195,49	80,53	0,00	80,54	0,00	1158,10	-	
	22.01.17 03:00	52759,41	51792,18	83,16	0,00	83,18	0,00	1260,67	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.