Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	138,01	118,55	19,46	73,58	44,68	28,90	7,00	5,00	3,28	21,28	-	-	21,81	-	21,81	-	74,64	-	1,59			4,86
24.12.16	24,00	-	137,91	114,65	23,26	74,12	44,04	30,08	7,00	5,00	3,54	21,97	-	-	22,53	-	22,53	-	74,22	-	1,63			5,17
25.12.16	24,00	-	139,46	115,81	23,65	74,29	44,35	29,94	7,00	5,00	3,55	22,43	-	-	23,00	-	23,00	-	74,47	-	1,67			5,23
26.12.16	24,00	-	137,91	116,68	21,23	74,33	44,49	29,84	7,00	5,00	3,56	20,24	-	-	20,74	-	20,74	-	74,40	-	1,51			5,06
27.12.16	24,00	-	137,65	117,82	19,83	74,33	46,15	28,18	7,00	5,00	3,27	20,53	-	-	21,04	-	21,04	-	74,44	-	1,53			4,80
28.12.16	24,00	-	136,77	115,18	21,59	74,28	43,77	30,51	7,00	5,00	3,63	20,03	-	-	20,53	-	20,53	-	74,36	-	1,49			5,12
29.12.16	24,00	-	138,08	116,11	21,97	74,15	43,94	30,21	7,00	5,00	3,65	20,07	-	-	20,58	-	20,58	-	74,22	-	1,49			5,14
30.12.16	24,00	-	138,45	114,92	23,53	74,06	43,98	30,08	7,00	5,00	3,58	21,80	-	-	22,35	-	22,35	-	74,20	-	1,62			5,20
31.12.16	24,00	-	144,03	115,74	28,29	74,38	44,51	29,87	7,00	5,00	3,57	26,68	-	-	27,36	-	27,36	-	74,70	-	1,99			5,56
01.01.17	24,00	-	135,87	119,85	16,02	75,26	45,25	30,01	7,00	5,00	3,65	15,26	-	-	15,66	-	15,66	-	75,62	-	1,16			4,81
02.01.17	24,00	-	136,24	119,67	16,57	78,96	46,17	32,79	7,00	5,00	3,93	16,49	-	-	16,96	-	16,96	-	79,37	-	1,31			5,24
03.01.17	24,00	-	138,44	120,80	17,64	84,74	47,88	36,86	7,00	5,00	4,47	17,50	-	-	18,06	-	18,06	-	85,09	-	1,49			5,96
04.01.17	24,00	-	141,72	122,23	19,49	91,29	49,44	41,85	7,00	5,00	5,17	18,90	-	-	19,62	-	19,62	-	91,55	-	1,73			6,90
05.01.17	24,00	-	141,68	122,86	18,82	95,42	49,90	45,52	7,00	5,00	5,68	17,99	-	-	18,72	-	18,72	-	95,54	-	1,72			7,40
06.01.17	24,00	-	141,09	123,02	18,07	96,02	49,59	46,43	7,00	5,00	5,79	17,36	-	-	18,05	-	18,05	-	95,97	-	1,67			7,46
07.01.17	24,00	-	142,23	122,20	20,03	95,55	48,87	46,68	7,00	5,00	5,80	19,16	-	-	19,91	-	19,91	-	95,57	-	1,83			7,63
08.01.17	24,00	-	145,27	124,23	21,04	96,43	50,41	46,02	7,00	5,00	5,73	21,04	-	-	21,89	-	21,89	-	96,59	-	2,03			7,76
09.01.17	24,00	-	149,19	129,78	19,41	96,68	52,65	44,03	7,00	5,00	5,73	19,43	-	-	20,22	-	20,22	-	96,64	-	1,88			7,60
10.01.17	24,00	-	145,55	129,24	16,31	96,73	53,45	43,28	7,00	5,00	5,58	16,58	-	-	17,27	-	17,27	-	96,68	-	1,60			7,19
11.01.17	24,00	-	144,84	127,14	17,70	96,05	53,09	42,96	7,00	5,00	5,48	17,69	-	-	18,43	-	18,43	-	96,00	-	1,70			7,18
12.01.17	24,00	-	145,25	127,24	18,01	94,81	52,84	41,97	7,00	5,00	5,37	17,89	-	-	18,56	-	18,56	-	94,60	-	1,69			7,06
13.01.17	24,00	-	144,85	127,37	17,48	93,50	52,62	40,88	7,00	5,00	5,25	17,16	-	-	17,82	-	17,82	-	93,25	-	1,60			6,85
14.01.17	24,00	-	145,79	127,44	18,35	93,42	53,15	40,27	7,00	5,00	5,16	18,22	-	-	18,94	-	18,94	-	92,97	-	1,70			6,86
15.01.17	24,00	-	146,57	126,64	19,93	91,30	52,16	39,14	7,00	5,00	4,98	19,78	-	-	20,53	-	20,53	-	91,27	-	1,81			6,79
16.01.17	24,00	-	144,26	126,72	17,54	91,61	52,19	39,42	7,00	5,00	5,00	17,59	-	-	18,22	-	18,22	-	91,55	-	1,61			6,61
17.01.17	24,00	-	143,53	126,12	17,41	91,57	51,91	39,66	7,00	5,00	5,00	17,53	-	-	18,16	-	18,16	-	91,51	-	1,61			6,61
18.01.17	24,00	-	142,82	124,71	18,11	91,54	51,70	39,84	7,00	5,00	4,99	17,97	-	-	18,65	-	18,65	-	91,54	-	1,65			6,64
19.01.17	24,00	-	143,76	124,86	18,90	89,24	51,28	37,96	7,00	5,00	4,77	18,74	-	-	19,38	-	19,38	-	88,80	-	1,67			6,44
20.01.17	24,00	-	142,56	124,40	18,16	89,16	51,14	38,02	7,00	5,00	4,77	17,82	-	-	18,46	-	18,46	-	89,09	-	1,59			6,36
21.01.17	24,00	-	142,26	121,96	20,30	88,91	50,50	38,41	7,00	5,00	4,71	20,08	-	-	20,78	-	20,78	-	88,90	-	1,79			6,50
22.01.17	24,00		142,86	123,74	19,12	89,10	50,97	38,13	7,00	5,00	4,75	18,88	-	-	19,54	-	19,54	-	88,93	-	1,68	-	-	6,43
Среднее	24,00	-	141,77	122,18	19,59	86,28	48,94	37,35	7,00	5,00	4,63	19,16	-	-	19,80	-	19,80	-	86,34	-	1,65	-	-	6,27
Итого	744,00		4394,90	3787,68	607,22						143,38	594,09	0,00	0,00	613,77	0,00	613,77	0,00			51,02	0,00	0,00	194,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	38298,39	33151,57	6499,55	-	6650,73	-	1125,13	-	-
	22.01.17 03:00	42563,60	36826,33	7074,63	-	7244,85	-	1313,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **613,77** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017 «___» _____ г.