Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,3
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	552,14	552,14	0,00	56,57	50,31	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
24.12.16	24,00	-	551,04	551,04	0,00	56,36	50,10	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
25.12.16	24,00	-	546,83	546,83	0,00	56,64	50,31	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
26.12.16	24,00	-	545,54	545,54	0,00	56,39	50,11	6,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
27.12.16	24,00	-	545,49	545,49	0,00	56,19	49,93	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
28.12.16	24,00	-	551,96	551,96	0,00	56,83	50,33	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
29.12.16	24,00	-	555,79	555,79	0,00	56,73	50,23	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
30.12.16	24,00	-	555,69	555,69	0,00	56,65	50,23	6,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
31.12.16	24,00	-	556,53	556,53	0,00	56,71	50,43	6,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
01.01.17	24,00	-	433,37	434,32	-0,95	55,12	48,81	6,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
02.01.17	24,00	-	516,47	516,47	0,00	59,78	52,14	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
03.01.17	24,00	-	518,41	518,41	0,00	62,22	53,98	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
04.01.17	24,00	-	532,65	532,65	0,00	64,69	55,81	8,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
05.01.17	24,00	-	542,86	542,86	0,00	69,53	59,29	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
06.01.17	24,00	-	550,17	550,17	0,00	71,96	61,18	10,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,95
07.01.17	24,00	-	557,65	557,65	0,00	71,48	60,81	10,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,97
08.01.17	24,00	-	551,08	551,08	0,00	71,77	61,29	10,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
09.01.17	24,00	-	567,92	567,92	0,00	70,01	60,50	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
10.01.17	24,00	-	564,80	564,80	0,00	68,37	59,42	8,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
11.01.17	24,00	-	527,31	527,31	0,00	67,06	58,17	8,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
12.01.17	24,00	-	556,51	556,51	0,00	62,65	54,84	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
13.01.17	24,00	-	554,79	554,79	0,00	65,58	57,05	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
14.01.17	24,00	-	562,90	562,90	0,00	66,46	58,02	8,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
15.01.17	24,00	-	558,53	558,53	0,00	65,84	57,53	8,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
16.01.17	24,00	-	551,88	551,88	0,00	65,65	57,33	8,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
17.01.17	24,00	-	546,65	546,65	0,00	64,60	56,41	8,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
18.01.17	24,00	-	531,14	531,14	0,00	63,84	55,56	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
19.01.17	24,00	-	508,94	508,94	0,00	63,48	55,09	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
20.01.17	24,00	-	516,91	516,91	0,00	63,59	55,26	8,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
21.01.17	24,00		519,00	519,00	0,00	63,64	55,30	8,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
22.01.17	24,00		519,00	519,00	0,00	63,64	55,30	8,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	540,32	540,35	-0,03	62,90	54,87	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
Итого	744,00		16749,94	16750,89	-0,95						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	135,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.12.16 03:00	80467,80	80482,97	-	-	-	-	536,40	-	-
	21.01.17 03:00	95646,69	95662,81	-	-	-	-	659,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017