Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,3
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	277,13	277,13	0,00	52,00	44,75	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
24.12.16	24,00	-	273,81	273,81	0,00	51,79	44,47	7,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
25.12.16	24,00	-	276,03	276,03	0,00	51,59	44,37	7,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
26.12.16	24,00	-	278,06	278,06	0,00	51,65	44,46	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
27.12.16	24,00	-	282,66	282,66	0,00	51,43	44,40	7,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
28.12.16	24,00	-	271,59	271,59	0,00	51,56	44,11	7,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
29.12.16	24,00	-	271,82	271,82	0,00	51,66	44,07	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
30.12.16	24,00	-	275,44	275,44	0,00	51,68	44,24	7,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
31.12.16	24,00	-	280,34	280,34	0,00	51,60	44,46	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
01.01.17	24,00	-	275,12	275,12	0,00	52,00	44,68	7,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
02.01.17	24,00	-	271,61	271,61	0,00	53,32	45,42	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
03.01.17	24,00	-	271,58	271,58	0,00	56,93	47,86	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
04.01.17	24,00	-	271,45	271,45	0,00	60,40	49,94	10,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
05.01.17	24,00	-	271,35	271,35	0,00	64,87	52,67	12,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
06.01.17	24,00	-	270,96	270,96	0,00	67,12	54,09	13,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
07.01.17	24,00	-	271,01	271,01	0,00	66,83	53,75	13,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
08.01.17	24,00	-	270,37	270,37	0,00	67,14	54,19	12,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
09.01.17	24,00	-	272,31	272,31	0,00	66,52	54,37	12,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
10.01.17	24,00	-	270,16	270,16	0,00	64,13	52,91	11,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
11.01.17	24,00	-	294,64	294,64	0,00	63,35	53,21	10,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
12.01.17	24,00	-	267,69	267,69	0,00	61,60	51,15	10,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
13.01.17	24,00	-	267,80	267,80	0,00	61,48	51,14	10,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
14.01.17	24,00	-	267,68	267,68	0,00	61,00	50,94	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
15.01.17	24,00	-	268,08	268,08	0,00	61,61	51,54	10,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
16.01.17	24,00	-	267,81	267,81	0,00	61,55	51,49	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
17.01.17	24,00	-	245,60	245,60	0,00	60,78	50,80	9,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
18.01.17	24,00	-	267,72	267,72	0,00	59,21	49,58	9,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
19.01.17	24,00	-	267,64	267,64	0,00	59,52	49,97	9,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
20.01.17	24,00	-	267,40	267,40	0,00	59,37	49,89	9,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
21.01.17	24,00	-	267,51	267,51	0,00	59,53	49,99	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
22.01.17	24,00		267,52	267,52	-	59,47	49,95	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
Среднее	24,00	-	271,61	271,61	-	58,47	49,00	9,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
Итого	744,00		8419,89	8419,89	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.12.16 03:00	153761,73	151970,62	-	-	-	-	1119,44	-	-
22.01.17 03:00	161923,94	160132,83	-	-	-	-	1196,95	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 ЯНВ 2017 г.