Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	86,35	77,36	8,99	77,23	49,66	27,57	7,00	5,00	2,14	8,99	-	-	10,35	-	10,35	-	77,09	-	0,69			2,83
24.12.16	24,00	-	87,78	76,77	11,01	76,47	49,22	27,25	7,00	5,00	2,10	11,01	-	-	12,39	-	12,39	-	76,41	-	0,84			2,94
25.12.16	24,00	-	89,59	77,49	12,10	77,05	49,73	27,32	7,00	5,00	2,12	12,10	-	-	13,53	-	13,53	-	77,04	-	0,93			3,05
26.12.16	24,00	-	87,36	77,56	9,80	76,54	49,52	27,02	7,00	5,00	2,10	9,80	-	-	11,14	-	11,14	-	76,50	-	0,75			2,85
27.12.16	24,00	-	86,79	76,87	9,92	76,41	49,22	27,19	7,00	5,00	2,09	9,92	-	-	11,25	-	11,25	-	76,40	-	0,76			2,85
28.12.16	24,00	-	86,53	74,38	12,15	71,21	46,28	24,93	7,00	5,00	1,87	12,15	-	-	13,39	-	13,39	-	69,75	-	0,85			2,72
29.12.16	24,00	-	84,99	75,40	9,59	76,49	47,86	28,63	7,00	5,00	2,16	9,59	-	-	11,07	-	11,07	-	76,51	-	0,73			2,89
30.12.16	24,00	-	89,64	76,99	12,65	76,88	49,19	27,69	7,00	5,00	2,13	12,65	-	-	14,08	-	14,08	-	76,88	-	0,97			3,11
31.12.16	24,00	-	93,49	76,97	16,52	76,60	49,65	26,95	7,00	5,00	2,08	16,52	-	-	18,04	-	18,04	-	76,57	-	1,26			3,34
01.01.17	24,00	-	86,21	76,06	10,15	77,40	49,74	27,66	7,00	5,00	2,11	10,15	-	-	11,50	-	11,50	-	77,45	-	0,79			2,89
02.01.17	24,00	-	86,80	76,36	10,44	79,70	50,42	29,28	7,00	5,00	2,24	10,44	-	-	11,97	-	11,97	-	79,80	-	0,83			3,07
03.01.17	24,00	-	85,04	75,39	9,65	83,67	51,05	32,62	7,00	5,00	2,46	9,65	-	-	11,33	-	11,33	-	83,78	-	0,81			3,27
04.01.17	24,00	-	83,29	73,49	9,80	88,08	51,13	36,95	7,00	5,00	2,72	9,80	-	-	11,69	-	11,69	-	88,03	-	0,86			3,58
05.01.17	24,00	-	81,97	72,54	9,43	92,96	51,88	41,08	7,00	5,00	2,99	9,43	-	-	11,58	-	11,58	-	92,89	-	0,88			3,87
06.01.17	24,00	-	83,75	72,74	11,01	93,97	52,10	41,87	7,00	5,00	3,05	11,01	-	-	13,24	-	13,24	-	93,81	-	1,03			4,09
07.01.17	24,00	-	83,63	73,23	10,40	93,43	51,71	41,72	7,00	5,00	3,06	10,40	-	-	12,63	-	12,63	-	93,31	-	0,97			4,03
08.01.17	24,00	-	86,30	74,13	12,17	93,81	53,05	40,76	7,00	5,00	3,03	12,17	-	-	14,49	-	14,49	-	93,77	-	1,14			4,17
09.01.17	24,00	-	88,68	79,28	9,40	94,43	56,34	38,09	7,00	5,00	3,03	9,40	-	-	11,64	-	11,64	-	94,39	-	0,89			3,92
10.01.17	24,00	-	89,30	80,52	8,78	94,56	57,98	36,58	7,00	5,00	2,95	8,78	-	-	11,04	-	11,04	-	94,51	-	0,83			3,78
11.01.17	24,00	-	85,54	76,60	8,94	90,67	55,40	35,27	7,00	5,00	2,71	8,94	-	-	10,92	-	10,92	-	90,23	-	0,81			3,52
12.01.17	24,00	-	85,17	76,73	8,44	89,16	54,17	34,99	7,00	5,00	2,69	8,44	-	-	10,41	-	10,41	-	89,24	-	0,75			3,44
13.01.17	24,00	-	88,23	77,84	10,39	92,40	56,23	36,17	7,00	5,00	2,82	10,39	-	-	12,50	-	12,50	-	92,24	-	0,96			3,78
14.01.17	24,00	-	89,15	79,07	10,08	92,04	56,84	35,20	7,00	5,00	2,79	10,08	-	-	12,18	-	12,18	-	91,96	-	0,93			3,72
15.01.17	24,00	-	88,81	78,12	10,69	91,45	56,62	34,83	7,00	5,00	2,73	10,69	-	-	12,75	-	12,75	-	91,34	-	0,98			3,71
16.01.17	24,00	-	83,67	75,15	8,52	91,11	55,97	35,14	7,00	5,00	2,65	8,52	-	-	10,39	-	10,39	-	90,94	-	0,77			3,43
17.01.17	24,00	-	91,23	83,15	8,08	90,74	56,80	33,94	7,00	5,00	2,83	8,08	-	-	10,09	-	10,09	-	90,68	-	0,73			3,56
18.01.17	24,00	-	88,01	78,04	9,97	89,19	54,93	34,26	7,00	5,00	2,68	9,97	-	-	11,92	-	11,92	-	89,31	-	0,89			3,57
19.01.17	24,00	-	90,95	81,96	8,99	88,95	55,93	33,02	7,00	5,00	2,71	8,99	-	-	10,97	-	10,97	-	88,67	-	0,80			3,51
20.01.17	24,00	-	85,58	76,87	8,71	87,30	53,97	33,33	7,00	5,00	2,57	8,71	-	-	10,53	-	10,53	-	87,36	-	0,76			3,33
21.01.17	24,00	-	86,26	76,44	9,82	88,53	54,19	34,34	7,00	5,00	2,63	9,82	-	-	11,82	-	11,82	-	88,50	-	0,87			3,50
22.01.17	24,00		87,60	78,42	9,17	88,26	54,70	33,56	7,00	5,00	2,64	9,17	-	-	11,11	-	11,11	-	88,18	-	0,81	-	-	3,45
Среднее	24,00	-	87,02	76,84	10,19	85,70	52,63	33,07	7,00	5,00	2,54	10,19	-	-	12,00	-	12,00	-	85,60	-	0,87	-	-	3,41
Итого	744,00		2697,69	2381,92	315,76						78,89	315,76	0,00	0,00	371,94	0,00	371,94	0,00			26,07	0,00	0,00	105,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	35262,79	29085,80	7835,55	-	8023,68	-	1016,15	-	-
	22.01.17 03:00	37876,33	31392,44	8521,69	-	8732,09	-	1118,65	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **371,94** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел внедрения и обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.