Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9909.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	96,71	80,30	16,41	76,99	50,73	26,26	7,00	5,00	2,11	16,41	-	-	18,05	-	18,05	-	76,91	-	1,26			3,37
24.12.16	24,00	-	96,30	79,65	16,65	76,17	49,49	26,68	7,00	5,00	2,13	16,65	-	-	18,23	-	18,23	-	76,04	-	1,27			3,40
25.12.16	24,00	-	97,64	80,25	17,39	76,75	50,03	26,72	7,00	5,00	2,15	17,39	-	-	19,05	-	19,05	-	76,68	-	1,33			3,48
26.12.16	24,00	-	95,51	80,32	15,19	76,24	49,91	26,33	7,00	5,00	2,12	15,19	-	-	16,77	-	16,77	-	76,14	-	1,16			3,28
27.12.16	24,00	-	95,69	79,49	16,20	76,11	49,23	26,88	7,00	5,00	2,14	16,20	-	-	17,73	-	17,73	-	76,02	-	1,23			3,37
28.12.16	24,00	-	93,26	77,04	16,22	71,13	47,04	24,09	7,00	5,00	1,88	16,22	-	-	17,57	-	17,57	-	70,08	-	1,14			3,01
29.12.16	24,00	-	95,22	77,95	17,27	76,19	48,51	27,68	7,00	5,00	2,16	17,27	-	-	18,85	-	18,85	-	76,15	-	1,32			3,48
30.12.16	24,00	-	96,78	79,57	17,21	76,59	49,43	27,16	7,00	5,00	2,16	17,21	-	-	18,83	-	18,83	-	76,53	-	1,32			3,48
31.12.16	24,00	-	99,74	79,39	20,35	76,32	50,80	25,52	7,00	5,00	2,03	20,35	-	-	22,04	-	22,04	-	76,22	-	1,55			3,58
01.01.17	24,00	-	92,80	78,68	14,12	77,07	50,66	26,41	7,00	5,00	2,08	14,12	-	-	15,65	-	15,65	-	77,02	-	1,09			3,17
02.01.17	24,00	-	93,31	78,71	14,60	79,36	50,26	29,10	7,00	5,00	2,29	14,60	-	-	16,27	-	16,27	-	79,39	-	1,16			3,45
03.01.17	24,00	-	93,20	77,58	15,62	83,28	50,79	32,49	7,00	5,00	2,53	15,62	-	-	17,50	-	17,50	-	83,27	-	1,30			3,83
04.01.17	24,00	-	90,26	75,61	14,65	87,69	50,75	36,94	7,00	5,00	2,80	14,65	-	-	16,75	-	16,75	-	87,69	-	1,28			4,08
05.01.17	24,00	-	89,76	74,63	15,13	92,45	52,29	40,16	7,00	5,00	3,01	15,13	-	-	17,52	-	17,52	-	92,37	-	1,40			4,41
06.01.17	24,00	-	89,43	74,56	14,87	93,43	52,59	40,84	7,00	5,00	3,05	14,87	-	-	17,30	-	17,30	-	93,24	-	1,39			4,44
07.01.17	24,00	-	89,90	74,39	15,51	92,88	52,48	40,40	7,00	5,00	3,01	15,51	-	-	17,96	-	17,96	-	92,72	-	1,44			4,45
08.01.17	24,00	-	91,40	75,09	16,31	93,27	53,69	39,58	7,00	5,00	2,98	16,31	-	-	18,80	-	18,80	-	93,16	-	1,52			4,50
09.01.17	24,00	-	95,25	79,59	15,66	93,94	56,61	37,33	7,00	5,00	2,98	15,66	-	-	18,14	-	18,14	-	93,82	-	1,47			4,45
10.01.17	24,00	-	97,39	81,02	16,37	94,09	57,29	36,80	7,00	5,00	2,99	16,37	-	-	18,91	-	18,91	-	93,99	-	1,54			4,53
11.01.17	24,00	-	95,29	78,03	17,26	90,21	55,30	34,91	7,00	5,00	2,74	17,26	-	-	19,59	-	19,59	-	89,78	-	1,55			4,29
12.01.17	24,00	-	93,34	78,03	15,31	88,73	54,36	34,37	7,00	5,00	2,69	15,31	-	-	17,45	-	17,45	-	88,73	-	1,36			4,05
13.01.17	24,00	-	94,38	79,16	15,22	91,95	55,81	36,14	7,00	5,00	2,87	15,22	-	-	17,51	-	17,51	-	91,78	-	1,40			4,27
14.01.17	24,00	-	94,88	80,15	14,73	91,61	56,40	35,21	7,00	5,00	2,83	14,73	-	-	17,02	-	17,02	-	91,49	-	1,35			4,18
15.01.17	24,00	-	97,06	79,97	17,09	91,03	56,14	34,89	7,00	5,00	2,80	17,09	-	-	19,43	-	19,43	-	90,88	-	1,55			4,36
16.01.17	24,00	-	95,16	79,90	15,26	90,71	56,39	34,32	7,00	5,00	2,75	15,26	-	-	17,52	-	17,52	-	90,55	-	1,38			4,14
17.01.17	24,00	-	100,83	86,11	14,72	90,34	57,94	32,40	7,00	5,00	2,80	14,72	-	-	17,01	-	17,01	-	90,24	-	1,33			4,13
18.01.17	24,00	-	95,13	79,44	15,69	88,74	56,15	32,59	7,00	5,00	2,59	15,69	-	-	17,83	-	17,83	-	88,74	-	1,39			3,99
19.01.17	24,00	-	98,25	83,33	14,92	88,55	57,43	31,12	7,00	5,00	2,60	14,92	-	-	17,06	-	17,06	-	88,34	-	1,32			3,92
20.01.17	24,00	-	94,24	78,13	16,11	86,89	54,42	32,47	7,00	5,00	2,54	16,11	-	-	18,15	-	18,15	-	86,84	-	1,40			3,94
21.01.17	24,00		95,87	80,30	15,57	88,06	56,00	32,06	7,00	5,00	2,58	15,57	-	-	17,68	-	17,68	-	87,97	-	1,37	-	-	3,95
22.01.17	24,00		95,87	80,30	15,57	88,06	56,00	32,06	7,00	5,00	2,58	15,57	-	-	17,68	-	17,68	-	87,97	-	1,37	-	-	3,95
Среднее	24,00	-	94,83	78,92	15,91	85,32	53,06	32,26	7,00	5,00	2,55	15,91	-	-	17,93	-	17,93	-	85,19	-	1,35	-	-	3,90
Итого	744,00		2939,86	2446,67	493,19						78,99	493,19	0,00	0,00	555,85	0,00	555,85	0,00			40,55	0,00	0,00	120,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,85** куб.м.

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017 г. печать энергосбыта