

Объект: ЖК2 Неважского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполник: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за январь 2017
 Договор: 990/038.1
 Строит. адрес: Ново-Александровская 19
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятисубаня

Узел учета: СЦО+ПВС
 Код УЛТЗ:
 Расходомерная установка совместно с УЛТЗ:
 Рифик: 150/70

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие				
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм	У3	У4	дт/лс	Упопл		Т3	Т4	Qгвс общ.	Qгвс квал.
23.12.16	24.00	-	107,92	95,66	12,26	76,50	50,53	25,97	7,00	5,00	2,49	12,26	-	-	13,92	-	-	76,48	-	0,94	-	-	3,43
24.12.16	24.00	-	108,44	94,58	13,86	75,64	49,90	25,74	7,00	5,00	2,44	13,86	-	-	15,53	-	-	15,53	-	1,05	-	-	3,49
25.12.16	24.00	-	110,02	94,88	15,14	76,13	50,10	26,03	7,00	5,00	2,48	15,14	-	-	16,86	-	-	16,86	-	1,15	-	-	3,63
26.12.16	24.00	-	109,08	95,09	13,99	75,68	50,02	25,66	7,00	5,00	2,44	13,99	-	-	15,66	-	-	15,66	-	1,06	-	-	3,50
27.12.16	24.00	-	107,33	94,61	12,72	75,48	49,72	25,76	7,00	5,00	2,44	12,72	-	-	14,35	-	-	14,35	-	0,96	-	-	3,40
28.12.16	24.00	-	106,83	90,86	15,97	71,00	47,28	23,72	7,00	5,00	2,17	15,97	-	-	17,49	-	-	17,49	-	1,12	-	-	3,29
29.12.16	24.00	-	106,52	92,23	14,29	75,15	48,27	26,88	7,00	5,00	2,48	14,29	-	-	16,05	-	-	16,05	-	1,07	-	-	3,55
30.12.16	24.00	-	109,02	93,91	15,11	76,05	49,75	26,30	7,00	5,00	2,47	15,11	-	-	16,82	-	-	16,82	-	1,15	-	-	3,62
31.12.16	24.00	-	111,59	92,55	19,04	75,69	49,93	25,76	7,00	5,00	2,39	19,04	-	-	20,81	-	-	20,81	-	1,44	-	-	3,83
01.01.17	24.00	-	106,32	93,55	12,77	76,39	50,1	26,38	7,00	5,00	2,47	12,77	-	-	14,40	-	-	14,40	-	0,98	-	-	3,44
02.01.17	24.00	-	106,52	93,89	12,63	78,54	50,63	27,91	7,00	5,00	2,62	12,63	-	-	14,43	-	-	14,43	-	0,99	-	-	3,62
03.01.17	24.00	-	105,34	92,50	12,84	82,38	51,45	30,93	7,00	5,00	2,87	12,84	-	-	14,89	-	-	14,89	-	1,06	-	-	3,92
04.01.17	24.00	-	103,60	90,37	13,23	86,65	51,86	34,79	7,00	5,00	3,15	13,23	-	-	15,51	-	-	15,51	-	1,15	-	-	4,30
05.01.17	24.00	-	101,99	88,95	13,04	91,58	52,66	38,92	7,00	5,00	3,47	13,04	-	-	15,58	-	-	15,58	-	1,19	-	-	4,66
06.01.17	24.00	-	102,36	88,68	13,68	92,66	52,96	39,70	7,00	5,00	3,53	13,68	-	-	16,33	-	-	16,33	-	1,27	-	-	4,80
07.01.17	24.00	-	102,04	88,93	13,11	92,07	52,50	39,57	7,00	5,00	3,53	13,11	-	-	15,71	-	-	15,71	-	1,21	-	-	4,74
08.01.17	24.00	-	103,49	89,26	14,23	92,42	53,62	38,80	7,00	5,00	3,47	14,23	-	-	16,89	-	-	16,89	-	1,31	-	-	4,79
09.01.17	24.00	-	108,55	95,03	13,52	93,11	56,64	36,47	7,00	5,00	3,48	13,52	-	-	16,19	-	-	16,19	-	1,26	-	-	4,74
10.01.17	24.00	-	111,13	97,37	13,76	93,32	58,18	37,14	7,00	5,00	3,43	13,76	-	-	16,43	-	-	16,43	-	1,28	-	-	4,71
11.01.17	24.00	-	107,62	93,93	13,69	89,85	56,03	33,82	7,00	5,00	3,19	13,69	-	-	16,09	-	-	16,09	-	1,23	-	-	4,41
12.01.17	24.00	-	107,13	93,60	13,53	87,72	54,65	33,42	7,00	5,00	3,10	13,53	-	-	15,87	-	-	15,87	-	1,19	-	-	4,29
13.01.17	24.00	-	108,09	95,22	12,87	91,13	56,71	34,42	7,00	5,00	3,28	12,87	-	-	15,39	-	-	15,39	-	1,17	-	-	4,46
14.01.17	24.00	-	109,15	96,84	12,31	90,90	57,33	33,57	7,00	5,00	3,26	12,31	-	-	14,79	-	-	14,79	-	1,12	-	-	4,38
15.01.17	24.00	-	109,96	96,32	13,64	90,36	56,97	33,39	7,00	5,00	3,23	13,64	-	-	16,12	-	-	16,12	-	1,23	-	-	4,66
16.01.17	24.00	-	109,51	96,55	12,96	89,97	56,62	33,35	7,00	5,00	3,23	12,96	-	-	15,42	-	-	15,42	-	1,17	-	-	4,39
17.01.17	24.00	-	117,24	103,94	13,30	89,70	57,53	32,17	7,00	5,00	3,35	13,30	-	-	15,86	-	-	15,86	-	1,19	-	-	4,54
18.01.17	24.00	-	110,15	97,51	12,64	87,96	55,64	32,32	7,00	5,00	3,16	12,64	-	-	14,98	-	-	14,98	-	1,11	-	-	4,27
19.01.17	24.00	-	119,43	106,96	12,47	88,11	57,49	30,62	7,00	5,00	3,29	12,47	-	-	14,84	-	-	14,84	-	1,10	-	-	4,39
20.01.17	24.00	-	117,68	105,48	12,20	86,03	55,93	30,10	7,00	5,00	3,18	12,20	-	-	14,51	-	-	14,51	-	1,05	-	-	4,23
21.01.17	24.00	-	116,90	104,60	12,30	87,43	56,26	31,17	7,00	5,00	3,27	12,30	-	-	14,69	-	-	14,69	-	1,08	-	-	4,34
22.01.17	24.00	-	118,00	105,68	12,32	87,19	56,56	30,63	7,00	5,00	3,25	12,32	-	-	14,68	-	-	14,68	-	1,07	-	-	4,32
Среднее	24.00	-	109,00	95,47	13,53	84,61	53,35	31,26	7,00	5,00	2,99	13,53	-	-	15,71	-	-	15,71	-	1,14	-	-	4,13
Итого	744,00	-	3378,95	2959,53	419,42	2959,53	1598,08	203,54	203,54	203,54	203,54	419,42	-	-	487,09	-	-	487,09	-	34,27	-	-	127,93

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Г)		М2(Г)		М3(Г)		М4(Г)		У3(кВт)		У4(кВт)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Треб. ч	
	23.12.16 03:00	22.01.17 03:00	66989,98	58123,09	16016,68	-	15893,98	-	13084,48	-	198,08	-	203,54	-	203,54	-	-	-	-	-

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) **ООО "ИнфраХит Монтаж"**

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Управление энергетикой
 ООО "ИнфраХит Монтаж"
 25 ЯНВ 2017

температуру

0,3 °C = -0,13 Гкал.
 132,60 Гкал.
 487,09 кВт.ч.

Счетчик корректирован
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета: